

Nr.17
25.07.2024

ANIF

Pentru implimentarea cu succes a proiectului "*Acces la irigare pentru agricultorii mici*" prin instalarea a 2 pompe de presiune înaltă la stația de pompare SP-3, se solicită corespunderea cerințelor minime pentru pompele de irigare și a tablourilor de comandă și control:

1. Două pompe de irigare centrifugale, orizontale (fără motor):

- a) $H = 108 - 125 \text{ m}$
- b) $Q = 300 - 250 \text{ m}^3/\text{h}$
- c) $NPSH = 2,5 - 3,5 \text{ m}$
- d) $Turații = 1450 \text{ rot/min}$

2. Două panouri de comandă și control:

trebuie să conțină:

- a) Variator de frecvență 200 kW
- b) Sensor de presiune 16 bar
- c) $U = 400/690 \text{ V}$
- d) $I = 340 \text{ A}$

Director executiv
069988007

Alexandru Stasev