

I. Lista și locația centralelor termice aflate în gestiunea IP ASP, supuse serviciilor de reparare în anul de gestiune 2020

Nr. d/o	Localitatea	Oficiu (adresa)	Modelul centralei termice	Servicii de reparare
1	Chișinău	DÎMT CCA, str. Salcîmilor, 28	SIME 2R7; Q=139 kW	Schimb foto celulă
2		SCT, str. Armenească, 42B	SIME RX; Q=120 kW	Pompa de circulație
3		SEAI, str. Al. Cel Bun, 56	Superac 190; Q=192 kW	Schimbător de căldură primar
4		SSC, str. Mircea cel Bătrîn, 3	Vaillant; Q=24 kW	Robinet de umplere
5		SSC, str. Mateevici, 25	Ariston 24; Q=24 kW	Schimbător de căldură secundar
6		SCT, str. Ialoveni, 100	SIME ; Q=47 kW	Vana de gaz Sigma 845
7	Anenii Noi	BÎT DCA, str. Tighina, 8	SIME Format; Q=32 kW	Vas de expansiune
8	Basarabeasca	SCT, str. Școlinaia, 2a	IMMERGAS Eolo Mini; Q=28 kW	Vas de expansiune
9	Bălți	CM, piața V. Alexandri, 8	Thermona Duo 50; Q=45 kW	Schimbător de căldură
10	Briceni	SCT, str. Independenței, 34	SIME Murela EZ35BF; Q=35 kW	Schimbător de căldură secundar
11	Cahul	SÎUD, str. 31 august 1989, 11	Ariston; Q=24 kW	Ventilator
12	Cantemir	BÎT DCA, str. B. Glavan, 22	IMMERGAS Extra Intra; Q=24 kW	Vas de expansiune
13	Călărași	BÎT DCA, str. Ștefan cel Mare, 6	Habitat 23E, Q=24 kW	Placa electronică
14		CM, str. Bojole, 2	Thermona Duo 50; Q=45 kW	Ventilator
15		SCT, str. P. Halipa, 13	ARCA Pochet, Q=24 kW	Ventilator
16	Căușeni	SÎUD, str. Mateevici, 3a	IMMERGAS Eolo, Q=24 kW	Ventilator (cod 1.018778)
17	Ceadâr-Lunga	CM, str. Lenin, 9b	Demir Docum, Q=50 kW	Vas de expansiune 50 l. - membrana
18	Cimișlia	BÎT DCA, bd. M. Viteazul, 48	Buderus Logomax 24, Q=24 kW	Schimbător de căldură primar
19	Comrat	SÎUD, str. Comsomoliscaia, 24a	Ariston, Q=24 kW	Vana de gaz Sigma 845
20	Coșnița	SCT, str. Eminescu, 8a	Habitat Dual, Q=24 kW	Schimbător de căldură primar
21	Criuleni	SSC, str. 31 august 1989, 108	Thermona-50, Q=50 kW	Vana de gaz Sigma 845
22	Dondușeni	SCT, str. Independenței, 43	AIRFEL Q=24 kW	Schimbător de căldură secundar
23	Drochia	BÎT DCA, str. C.Cecal, 29	Thermona Term 28TLX, Q=28 kW	Servomotor p/u vana cu 3 căi
24		CM, str. Mitropolit Varlam, 2f	Thermona Duo 50; Q=45 kW	Flucsostat -2 buc, ventilator
25	Dubăsari (Ustia)	SEAI, str. Ștefan cel Mare, 61	Convector pe gaze Mora, Q=2 kW	Convector de gaz
26	Edineț	SÎUD, str. Ștefan Vodă, 18	Ariston Q=24 kW	Placa electronică
27	Florești	SCT, str. Gării, 5	Sanuier Duval, Q=24 kW	Schimbător de căldură secundar
28	Fălești	SCT, str. Ștefan cel Mare, 38	Nova Florida Dual, Q=24 kW	Vas de expansiune 2 buc.
29	Glodeni	SSC, str. Tricolorului, 30	Perfetto, Q=24 kW	Ventilator, grup hidraulic

30	Hîncești	CM, str. Chișinăului, 12a	Fondital ANTEA, Q=40 kW	Vas de expansiune 50 l.
31	Ialoveni	SCT, str. Prieteniei, 12	Thermona Duo, Q=56 kW	Ventilator ES30-98GR
32		SSC, str. Alexandru cel Bun, 17	Buderus Logomax, Q=28 kW	Pompa de circulație
33	Leova	SCT, str. Gorki, 5	Vaillant Eco Tec, Q=24 kW	Schimbător de căldură secundar
34	Nisporeni	CM, str. Ion Cuza, 5	Thermona Duo Q=45 kW	Pompa de circulație
35	Ocnîța	SSC, str. Independenței, 49	Solar, Q=24 kW	Electrod aprindere, presostat diferențial, senzor de t °C.
36	Orhei	SSC, T. Ciopbanu, 4	Demir Docum, Q=45 kW	Vas de expansiune
37		CM, str. V. Lupu, 47	Thermona Duo Q=45 kW	Ventilator
38	Rezina	SCT, str. Eminescu, 6	IMMERGAS Eolo Mini, Q=24 kW	Senzor de t °C, aerisitor automat
39	Rîșcani	SCT, str. 31 august 1989, 18	IMMERGAS Q=32 kW	Senzor de gaze arse, bloc hidraulic
40	Sănătăuca	SEAI (f/a)	Motan Max Optimus, Q=24 kW	Vas de expansiune
41	Sîngerei	SSC, str. Boris Glavan, 5	ARCA, Q=24 kW	Vana de gaz Sigma 845
42	Soroca	SÎUD, str. Alexandru cel Bun, 16	Baxi Main Four 240F, Q=24 kW	Ventilator, presostat diferențiat, placa electronică
43		SCT, str. Sadoveanu, 21	Sime RMG 70, Q=70 kW	Ventilator
44	Strășeni	SSC, str. Ștefan cel Mare, 92	Sanuier Duval, Q=24 kW	Senzor de debit
45	Șoldănești	CM, str. 31 august 1989, 7	Baxi, Q=24 kW	Senzor de t °C
46	Ștefan Vodă	SSC, str. Ștefan cel Mare, 31	Viessman Vitopend 100, Q=30 kW	Bloc hidraulic
47	Taraclia	SCT, str. Ștefan cel Mare, 19a	Viadrus, Q=40 kW	Ventilator
48	Telenești	BÎT DCA, str. Ștefan cel Mare, 66	Motan Start, Q=24 kW	Placa electronică
49	Ungheni	SCT, str. Eminescu, 24	Motan, Q=24 kW	Vana de gaz Sigma 830
50		CM, str. Națională, 21	Thermona Duo Q=45 kW	Ventilator

I. Cerințe suplimentare

1. Servicii de reparare a centralelor termice pe gaze naturale, inclusiv electrice se va efectua la cerere de la momentul încheierii contractului de către părți, dar nu mai târziu de 30 septembrie a anului de gestiune.
2. Serviciile de reparare a centralelor termice pe gaze naturale, inclusiv electrice se va efectua pe întreaga perioadă a acțiunii contractului.
3. Costul serviciilor de reparare, inclusiv prețul piesei și/sau costul lucrărilor vor fi incluse în oferta participantului.
4. Pentru serviciile de reparare Prestatorul va oferi Beneficiarului garanție pentru piesele schimbate (reparate) și/sau lucrările efectuate pentru o perioadă de cel puțin 6 luni.
5. După efectuarea serviciilor de reparare a centralelor termice, Prestatorul va întocmi un Act de executare privind serviciul de reparare a centralei termice pentru fiecare oficiu teritorial separat (cu indicarea parametrilor tehnici de lucru pentru fiecare cazan (convector – după caz)).
6. Act de executare privind serviciul de reparare a centralei termice se consideră valabil în cazul contrasemnării de către șeful oficiului teritorial sau de către reprezentantul împuternicit al acestuia și se prezintă în original Beneficiarului de către Prestator.