

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	77.000
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	102.000
3	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc	6.000
4	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	59.000
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	59.000
6	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	88.000
7	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	88.000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Conductori electrici		
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	8.740
9	1111221	cablu VVGng-LS 3x2.5 mm2	m	546.000
10	1111221	cablu VVGng-LS 3x1.5 mm2	m	328.000
		Capitolul 2.2. Tub tehnic de protectie PVC		
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	4.750

1	2	3	4	5
12		Tub tehnic de protectie PVC, 16 mm	luare de proba	475.000
		Capitolul 2.3. Intreruptoare		
13	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.320
14	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 10A, 220V	buc	32.000
15	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.700
16	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V	buc	70.000
17		Cutii pentru distribuirea circuitelor, montare ioncorporata in tencuiala	buc	17.000
		Capitolul 2.4. Corpuri de iluminat		
18	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi LED (complet echipate) in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0.710
19	pret	Corp de iluminat LED	buc	71.000
20	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. poz.2, 31.	100 buc	0.060
21	pret	Corp de iluminat LED	buc	6.000
		Capitolul 2.5. Conditionare		
22	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Puterea 7000BTU(Pentru suprafata 20m2), Compresor tip inverter R32, cu functionare la incalzire, clasa minima++, inclusiv toate accesoriile) Cuprinde:-forarea peretelui exterior, pentru montarea comunicatiilor intre blocuri; marcarea, taierea si mandrinarea tevier din cupru cu prelucrarea prealabila a capetelor; -termoizolarea tevierilor de cupru'-imbinarea in fascicul si infasurarea cu scotch a tevierilor din cupruci cablul electric cu tragerea prin gaura in peretele exterior;-fizarea placii de montare pe peretele incaperii si instalarea blocului;-interior cu conebtarea tevierilor din cupru la aparatul de conditionare a aerului;- instalarea drenajului;- inchiderea comunicatiilor intre blocuri in incapere cu o cutie decorativa din masa plastica; -gaurile pentru fixarea consolei	buc	17.000

1	2	3	4	5
		blocului exterior;- etansarea gaurii dupa montarea comunicatiilor;-vacuumarea traseului cu pompa de vid; -umplerea aparatului de conditionare a aerului cu freon; -evacuarea gunoiului;-incercarea aparatului de conditionare a aerului si predarea beneficiaarului conform actului de primire-predare, inclusiv: manopera, materialele, utilajele/-se vor calcula suportii blocului exterior avind in vedere ca peretii sunt din zidarie de lut.		
		Capitolul 3. Utilaj		
23	VC37A	Conditioner a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, (Puterea 7000BTU(Pentru suprafata 20m2), Compresor tip inverter R32, cu functionare la incalzire, clasa minimA++	buc	17.000

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.