

## CAIET DE SARCINI

### Gazificarea primăriei s. Parcani, r-ul Soroca

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari sanitare</b>		
		<b>1.1. Lucrari interioare</b>		
1	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50x3,5 mm	m	2,00
2	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 32 x 3,2 mm	m	82,00
3	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20 x 3,2 mm	m	13,00
4	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	196,00
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala	m3	2,73

1	2	3	4	5
		de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15		
6	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	1,00
7	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm (кран пробковый муфтовый 11ч6бк)	buc	3,00
8	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15 mm (кран пробковый муфтовый 11ч6бк)	buc	1,00
9	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	13,00
10	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	82,00
11	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	13,00
12	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	82,00
13	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m	97,00
14	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 32 mm (отвод)	buc	12,0
15	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 20 mm (отвод)	buc	8,00
16	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 50x32 mm (переход)	buc	1,00

1	2	3	4	5
17	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 32 mm (сгоH)	buc	1,00
18	IC30E	Fitinguri avind 2 insurubari, montata prin insurubare, avind diametrul de 1 1/4" (Racord)	buc	2,00
19	IC30C	Fitinguri avind 2 insurubari, montata prin insurubare, avind diametrul de 3/4" (Racord)	buc	5,00
20	IC30C	Racord flexibil gaz 3/4"	buc	2,00
21	TfA02A1	Filet de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32mm	buc	4,00
22	TfA02A1	Filet de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20mm	buc	8,00
23	TfA02A1	Filet de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 15mm	buc	1,00
24	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, Dn 63mm	buc	4,00
25	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, Dn 40mm	buc	26,00
26	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, Dn 20mm	buc	12,00
27	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, Dn 160mm	buc	5,00
28	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,00
29	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50	buc	2,00

1	2	3	4	5
		cm		
30	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 160 mm	m	7,00
31	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 160 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(capat coloana ventolare) etc	buc	1,00
32	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,40

33	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 32	buc	3,00
34	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 32 mm	buc	1,00
35	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	1,00
36		Contor de gaze G-6 ETE	buc	1,00
37		Клапан электромагнитный "НЗ" Ду32	buc	1,00
38		Сигнализатор загазованности по NH4 и CO2	buc	1,00

Primar  
Serghei Cetulean