

Cerințele tehnice – servicii de deservire tehnică și mentenanță.

Prestarea serviciilor, care necesită să fie efectuate lunar în conformitate cu prevederile actelor normative, la Sistemul automat de stingere a incendiilor (S.A.S.I.) cu apă, în încăperea depozitului din str. Mesager, 5, mun. Chișinău:

- 1) inspecția vizuală a instalației;
- 2) verificarea prezenței de tensiune în rețeaua S.A.S.I.;
- 3) simularea funcționării S.A.S.I. în diferite poziții: de la butoane, senzori, panou de comandă;
- 4) verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază și rezervă (verificare cu voltmetru);
- 5) verificarea capacității bateriei de acumulare;
- 6) verificarea funcționării dispozitivelor acustice de alarmare;
- 7) verificarea funcționării vanelor și pompelor;
- 8) verificarea presiunii nivelului de apă în rețeaua de stingere;
- 9) instruirea și testarea cunoștințelor utilizatorilor;
- 10) transmiterea informației de la S.A.S.I. către Centrul de monitorizare permanentă 24/24 de ore a Unității de gardă ASP, care în caz de declanșare a unui incendiu a încăperilor protejate, anunță Serviciul Național Unic de Urgență 112;
- 11) descrierea tuturor operațiunilor de verificare efectuate în "Registrul de evidență pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică și reparare a S.A.S.I."

Componentele sistemului:

Panou de dirijare a instalației de stingere – 1 buc.;
Panou de comandă "Поток-3 М" – 1 buc.;
Sprinklere – 36 buc.;
Pompe – 3 buc.;
Sirena sonoră – 1 buc.;
Rezervor de apă (5t.) – 1 buc.;
Rețea de conducte și vane;
Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 buc.