

Conform Anexei nr.21 la Documentația Standard,
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor al RM
nr.115 din 15.09.2021 (în vigoare din 01.10.2021)

CAIET DE SARCINI
Bunuri

1. DESCRIERE GENERALĂ INFORMAȚII

Autoritatea contractantă: Agenția Teritorială de Asistență Centru – Est

Obiectul achiziției: Condiționere, inclusiv montarea lor

Codul CPV: 39700000-9

2. CERINȚE FAȚĂ DE BUNURI:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA, MDL
Lot 1: Condiționare						
1.1.	39700000-9	Conditioner Inverter 9000 BTU la suprafața de 25 m ² . Traseu frigorific (până la 2m.l)	buc	21	Conform Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini	
1.2.	39700000-9	Conditioner Inverter 12000 BTU(35 m ²) Traseu frigorific (până la 2m.l)	buc	7	Conform Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini	
1.3	39700000-9	Conditioner Inverter 18000 BTU(50 m ²) Traseu frigorific (până la 2m.l)	buc	1	Conform Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini	
Total lot 1:						293000.00
Valoarea estimată totală, lei fără TVA						293000.00

3. CONDIȚII SPECIALE DE CARE DEPINDE ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Conducătorul grupului de lucru:



Angela CAZAC

Specificații tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție nr. _____ din _____ 2024

Obiectul achiziției: **Conditionere**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Conditioner						
1.1. 39700000-9	Conditioner Inverter 9000 BTU la suprafața de 25 m ² . Traseu frigorific (până la 2m.l			Split sistemă(în preț se indică cu instalarea) Tip: vară/iarnă. 9000 BTU – 25m.p., alimentare electrică - 220, puterea consumată de încălzire 900W/h Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: min 2,5 Puterea nominala de încălzire: min 2,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer +15+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda		

			<p>Garantie minim 36 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.</p>		
<p>1.2. 39700000-9</p>	<p>Conditioner Inverter 12000 BTU(35 MP)</p>		<p>Split sistemă (în preț se indică cu instalarea) Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – 35m.p, alimentare electrică - 220, puterea consumată de încălzire 900W/h Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 3,2 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.</p>		

1.3. 39700000-9	Conditioner Inverter <u>18000</u> BTU(50 MP)			<p>Split sistemă (în preț se indică cu instalarea) Capacitate nominală 18000 BTU/h -50m.p., alimentare electrică - 220, puterea consumată de încălzire 900W/h Tip Unitate: Split de Perete, Model inverter Culoare: Alba Capacitate racire kW: min 5.28 Capacitate încălzire kW: 5.57 Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A) Regim de funcționare [min ... max] -15 ... +50 gr C Eficienta energetică: minim A Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 36 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinație</p>		
-----------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Oferantul: _____ Adresa: _____

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Anexa nr. 2
la Caietul de sarcini

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către MMPS – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție nr. _____ din _____ 2024

Obiectul achiziției: **Aparate de aer condiționat, inclusiv montarea lor**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma totală (fără TVA), MDL	Suma totală (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
Lot 1: Conditionere										
39700000-9	Conditioner Inverter 9000 BTU la suprafața de 25 m². Traseu frigorific (până la 2m.1)	buc	21					Bunurile vor fi livrate, montate și puse în funcțiune de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 30 zile lucrătoare, din data solicitării scrise a Cumpărătorului.		
39700000-9	Conditioner Inverter 12000 BTU(35 MP)	Buc	7							

39700000-9	Conditioner Inverter 18000 BTU(50 MP)	buc	1												
Total lot 1:															
TOTAL															

(Semnat electronic) _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____