

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Armăturii de secționare (de blocare, de reglare, de siguranță)

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție

licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea entității contractante: Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”
2. IDNO: 1002602003945
3. Adresa: Republica Moldova, MD-3102, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
4. Numărul de telefon/fax: +(373-231) 53-359, +(373-231) 88-359
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: office@cet-nord.md, www.cet-nord.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: Documentația de atribuire este publicată în SIA RSAP, la adresa <https://mtender.gov.md/tenders>, cât și pe pagina web oficială a întreprinderii S.A. „CET-Nord” www.cet-nord.md, la compartimentul „Achiziții și vânzări”, rubrica „Licitații” (link direct <https://cet-nord.md/ro/logistic/all-tenders>).
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
 - Furnizarea de abur și aer condiționat
 - Producția de energie electrică
 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 - Repararea articolelor fabricate din metal
 - Repararea mașinilor
 - Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
 - Transporturi rutiere de mărfuri
 - Servicii de mutare
 - Depozitări
 - Manipulări
 - Alte activități de alimentație
 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 - Activități de testare și analize tehnice
 - Autoritate centrală de achiziție/altă formă de achiziție comună - N/A

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul nr. 1: Robinete și filtre						2133800,00
1.	42130000-9	Robinet cu bilă sub sudură Dn25 Pn16, trecere totală, oțel P265GH	buc.	2,0	Robinet cu bilă sub sudură Dn25 Pn16 Tmax-min 120°C, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare.	
2.	42130000-9	Robinet cu bilă sub sudură Dn40 Pn16, trecere totală, oțel P265GH	buc.	4,0	Robinet cu bilă sub sudură Dn40 Pn16 Tmax-min 120°C, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare.	
3.	42130000-9	Robinet cu bilă sub sudură Dn80 Pn16, trecere totală, oțel P265GH	buc.	4,0	Robinet cu bilă sub sudură Dn80 Pn16 Tmax-min 120°C, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare.	
4.	42130000-9	Robinet cu bilă sub sudură Dn100 Pn16, trecere totală, oțel P265GH	buc.	6,0	Robinet cu bilă sub sudură Dn100 Pn16 Tmax-min 120°C, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare.	
5.	42130000-9	Robinet cu bilă sub sudură Dn150 Pn16, trecere totală, oțel P265GH	buc.	8,0	Robinet cu bilă sub sudură Dn150 Pn16 Tmax-min 120°C, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare.	
6.	42130000-9	Robinet cu bilă sub sudură Dn200 Pn16, trecere totală, oțel P265GH	buc.	4,0	Robinet cu bilă sub sudură Dn200 Pn16 Tmax-min 120°C, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare.	
7.	42130000-9	Robinet cu bilă sub sudură Dn250 Pn16, trecere totală, oțel P265GH	buc.	8,0	Robinet cu bilă sub sudură Dn250 Pn16 Tmax-min 120°C, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare.	
8.	42130000-9	Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16, trecere totală, oțel P265GH	buc.	6,0	Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16 Tmax-min 120°C, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare.	

9.	42130000-9	Robinet cu bilă sub sudură Dn400 Pn16, trecere totală, oțel P265GH	buc.	3,0	Robinet cu bilă sub sudură Dn400 Pn16 Tmax-min 120°C, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare.
10.	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșe Dn40 Pn16, trecere totală, oțel P265GH	buc.	12,0	Robinet cu bilă cu flanșe Dn40 Pn16 Tmax-min 120°C, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare.
11.	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșe Dn50 Pn16, trecere totală, oțel P265GH	buc.	78,0	Robinet cu bilă cu flanșe Dn50 Pn16 Tmax-min 120°C, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare.
12.	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșe Dn80 Pn16, trecere totală, oțel P265GH	buc.	18,0	Robinet cu bilă cu flanșe Dn80 Pn16 Tmax-min 120°C, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare.
13.	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșe Dn100 Pn16, trecere totală, oțel P265GH	buc.	6,0	Robinet cu bilă cu flanșe Dn100 Pn16 Tmax-min 120°C, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare.
14.	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșe Dn150 Pn16, trecere totală, oțel P265GH	buc.	26,0	Robinet cu bilă cu flanșe Dn150 Pn16 Tmax-min 120°C, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare.
15.	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșe Dn200 Pn16, trecere totală, oțel P265GH	buc.	4,0	Robinet cu bilă cu flanșe Dn200 Pn16 Tmax-min 120°C, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare.
16.	42130000-9	Robinet de plută 11486к cu flanșe Dn100 Pn10 L=300mm, din fontă	buc.	4,0	Robinet de plută 11486к cu flanșe Dn100, Pn10. Lungimea de fabricație (de montare): 300 mm. Temperatura mediului de lucru: +40°C. Mediu: bazic. Material corp: fontă.
17.	42130000-9	Filtru Y Dn40 Pn16 cu flanșe	buc.	4,0	Filtru tip „Y” Dn40 Pn16 cu flanșe. Capete brăzdate conform EN 1092-1. Dimensiune constructivă între fețe conform EN 558 seria 1 (DIN 3202-F1). Corp și capac EN-GJL-250. Element filtrant din oțel inoxidabil AISI 304. Garnitură corp - capac din grafit, echipat cu dop de purjare. Protecție interioară și exterioară cu vopsea epoxidică. Temperatură de lucru până la +120°C. Utilizare în rețele de termoficare.

18.	42130000-9	Flanșă pentru racord la țeavă Dn40, sudabilă; compatibilă cu filtru Y Dn40 Pn16 cu flanșe (vezi poziția nr. 17)	buc.	8,0	Flanșă pentru racord la țeavă Dn40, sudabilă. Compatibilă cu filtru Y Dn40 Pn16 cu flanșe, menționat la poziția nr. 17, lot nr. 1.	
19.	42130000-9	Filtru Y Dn50 Pn16 cu flanșe	buc.	16,0	Filtru tip „Y” Dn50 Pn16 cu flanșe. Capete brăzdate conform EN 1092-1. Dimensiune constructivă între fețe conform EN 558 seria 1 (DIN 3202-F1). Corp și capac EN-GJL-250. Element filtrant din oțel inoxidabil AISI 304. Garnitură corp - capac din grafit, echipat cu dop de purjare. Protecție interioară și exterioară cu vopsea epoxidică. Temperatură de lucru până la +120°C. Utilizare în rețele de termoficare.	
20.	42130000-9	Flanșă pentru racord la țeavă Dn50, sudabilă; compatibilă cu filtru Y Dn50 Pn16 cu flanșe (vezi poziția nr. 19)	buc.	32,0	Flanșă pentru racord la țeavă Dn50, sudabilă. Compatibilă cu filtru Y Dn50 Pn16 cu flanșe, menționat la poziția nr. 19, lot nr. 1.	
21.	42130000-9	Filtru Y Dn65 Pn16 cu flanșe	buc.	21,0	Filtru tip „Y” Dn65 Pn16 cu flanșe. Capete brăzdate conform EN 1092-1. Dimensiune constructivă între fețe conform EN 558 seria 1 (DIN 3202-F1). Corp și capac EN-GJL-250. Element filtrant din oțel inoxidabil AISI 304. Garnitură corp - capac din grafit, echipat cu dop de purjare. Protecție interioară și exterioară cu vopsea epoxidică. Temperatură de lucru până la +120°C. Utilizare în rețele de termoficare.	
22.	42130000-9	Flanșă pentru racord la țeavă Dn65, sudabilă; compatibilă cu filtru Y Dn65 Pn16 cu flanșe (vezi poziția nr. 21)	buc.	42,0	Flanșă pentru racord la țeavă Dn65, sudabilă. Compatibilă cu filtru Y Dn65 Pn16 cu flanșe, menționat la poziția nr. 21, lot nr. 1.	
23.	42130000-9	Filtru Y Dn80 Pn16 cu flanșe	buc.	32,0	Filtru tip „Y” Dn80 Pn16 cu flanșe. Capete brăzdate conform EN 1092-1. Dimensiune constructivă între fețe conform EN 558 seria 1 (DIN 3202-F1). Corp și capac EN-GJL-250. Element filtrant din oțel inoxidabil AISI 304. Garnitură corp - capac din grafit, echipat cu dop de purjare. Protecție interioară și exterioară cu vopsea epoxidică. Temperatură de lucru până la +120°C. Utilizare în rețele de termoficare.	
24.	42130000-9	Flanșă pentru racord la țeavă Dn80, sudabilă; compatibilă cu filtru Y Dn80 Pn16 cu flanșe (vezi poziția nr. 23)	buc.	64,0	Flanșă pentru racord la țeavă Dn80, sudabilă. Compatibilă cu filtru Y Dn80 Pn16 cu flanșe, menționat la poziția nr. 23, lot nr. 1.	

25.	42130000-9	Filtru Y Dn100 Pn16 cu flanșe	buc.	29,0	Filtru tip „Y” Dn100 Pn16 cu flanșe. Capete brăzdate conform EN 1092-1. Dimensiune constructivă între fețe conform EN 558 seria 1 (DIN 3202-F1). Corp și capac EN-GJL-250. Element filtrant din oțel inoxidabil AISI 304. Garnitură corp - capac din grafit, echipat cu dop de purjare. Protecție interioară și exterioară cu vopsea epoxidică. Temperatură de lucru până la +120°C. Utilizare în rețele de termoficare.	
26.	42130000-9	Flanșă pentru racord la țevă Dn100, sudabilă; compatibilă cu filtru Y Dn100 Pn16 cu flanșe (vezi poziția nr. 25)	buc.	58,0	Flanșă pentru racord la țevă Dn100, sudabilă. Compatibilă cu filtru Y Dn100 Pn16 cu flanșe, menționat la poziția nr. 25, lot nr. 1.	
Lotul nr. 2: Ventile, vane, clapete și supape						865000,00
1.	42130000-9	Ventil (robinet) cu ac 15c546к Dn15 Pn160, FE-FE (MM), din oțel	buc.	50,0	Ventil (robinet) cu ac 15c546к Dn15 Pn160. Temperatura mediului de lucru: până la 300°C. Filet exterior M22x1,5 la ambele capete. Poziție de instalare: oricare. Material corp și elemente constructive: oțel cu strat galvanic de protecție. Direcție de curgere: sub serpentină.	
2.	42130000-9	Vană 30ч66p Dn100 Pn10 cu flanșe	buc.	10,0	Vană 30ч66p Dn100 Pn10 cu flanșe. Material: fontă. Lungimea de fabricație (de montare): 230 mm. Temperatura mediului de lucru: +40°C. Tip conexiune: flanșe cu 8 (opt) găuri.	
3.	42130000-9	Vană de închidere 2c-29-2H Dn200 Pn100 sudabilă, apă-abur	buc.	1,0	Vană de închidere 2c-29-2H Dn200 Pn100. Diametrul nominal de 200 mm. Presiunea nominală de 10 MPa (100 kgf/cm ²). Temperatura nominală (maximă/ de lucru) 450°C. Tip de conexiune: sub sudură. Corpul vanei este confecționat din oțel marca 25Л. Mediu: apă-abur. Acționare prin reductor conic sau motor electric (servomotor) integrat.	
4.	42130000-9	Vană din oțel 1016-250-II3 Dn250 Pn100	buc.	1,0	Vană 1016-250-II3 Dn250 Pn100. Temperatura nominală (de lucru): 450°C. Corp din oțel marca 15ГC (сталь 15ГC). Mediu de lucru: apă-abur. Tip conexiune: sub sudură. Tip acționare mecanism de închidere: prin reductor (acționare manuală prin reductor).	
5.	42130000-9	Clapetă/ supapă de reglare 6C-13-1 Dn80 Pn100, sudabilă, apă	buc.	2,0	Clapetă/ supapă de reglare 6C-13-1 Dn80 Pn100. Diametrul nominal de 80 mm. Presiunea nominală de 10 MPa (100 kgf/cm ²). Temperatura nominală (maximă/ de lucru) 450°C. Coeficientul de debit al supapei „Kv” (maxim): 54,8 m ³ /h. Tip de conexiune: sub sudură. Corpul supapei este confecționat din oțel marca 25Л. Mediu: apă.	
6.	42130000-9	Clapetă/ supapă de reglare T-356 Dn100 Pn100, sudabilă, apă	buc.	1,0	Clapetă/ supapă de reglare T-356 Dn100 Pn100. Diametrul nominal de 100 mm. Presiunea nominală de 10	

					MPa (100 kgf/cm ²). Temperatura nominală (maximă/ de lucru) 300°C. Coeficientul de debit al supapei „Kv” (maxim): 86 m ³ /h. Tip de conexiune: sub sudură. Corpul supapei este confecționat din oțel marca 25J1. Mediu: apă.	
7.	42130000-9	Supapă de siguranță cu acțiune directă T-131MC Dn50 Pn100, cu flanșe, abur	buc.	2,0	Supapă de siguranță cu acțiune directă T-131MC Dn50 Pn100. Diametrul nominal de 50 mm. Presiunea nominală de 10 MPa (100 kgf/cm ²). Temperatura nominală (maximă/ de lucru) 450°C. Interval de reglare al supapei 3,5-4,5 MPa (35-45 kgf/cm ²). Tip de conexiune: flanșată. Corpul supapei este confecționat din oțel marca 20 (сталь 20). Mediu: abur. Evacuează automat excesul de mediu în atmosferă în cazul în care se depășește presiunea prestabilită.	
Lotul nr. 3: Supape cu disc de închidere (vane tip „fluture”/ butterfly valves)						1640000,00
1.	42130000-9	Obturator-disc (vană tip „fluture”) Dn300 Pn25 cu reductor manual, trecere totală, sudabil	buc.	2,0	Supapă cu disc de închidere (vană tip „fluture”) Dn300 Pn25, cu reductor manual. Trecere totală. Lungimea vanei - 270 mm. Asigură o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120°C. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Disc din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare.	
2.	42130000-9	Obturator-disc (vană tip „fluture”) Dn400 Pn25 cu reductor manual, trecere totală, sudabil	buc.	3,0	Supapă cu disc de închidere (vană tip „fluture”) Dn400 Pn25, cu reductor manual. Trecere totală. Lungimea vanei - 310 mm. Asigură o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120°C. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Disc din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare.	
3.	42130000-9	Obturator-disc (vană tip „fluture”) Dn500 Pn25 cu reductor manual, trecere totală, sudabil	buc.	1,0	Supapă cu disc de închidere (vană tip „fluture”) Dn500 Pn25, cu reductor manual. Trecere totală. Lungimea vanei - 350 mm. Asigură o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120°C. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Disc din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare.	
Lotul nr. 4: Supape de siguranță pentru stațiile de pompare						500000,00
1.	42130000-9	Supapă de siguranță, cu flanșe (tip 1)	buc.	1,0	Clapetă (supapă) de siguranță cu acționare prin presiune, de tip unidirecțională. Aceasta va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120°C. Presiunea nominală de 16 bari. Presiunea existentă în conducta retur - 4,5 bari. Acționarea supapei de	

					siguranță - 5,5 bari. Debitul min-max: 100-1500 m3/h. Alte caracteristici: 1) acționare rapidă; 2) fiabilitate ridicată; 3) reducerea riscului de scurgeri în timpul operării; 4) fără drenare; 5) posibilitatea de sigilare inclusă. Pe lângă clapeta de siguranță, operatorul economic va furniza următoarele componente și materiale: contraflanșe corespunzătoare diametrului nominal și tipului de conexiune; elementele de fixare (șuruburi, piulițe etc.) și produse de etanșare necesare realizării îmbinărilor flanșate (materiale gata de utilizare).	
2.	42130000-9	Supapă de siguranță, cu flanșe (tip 2)	buc.	1,0	Clapetă (supapă) de siguranță cu acționare prin presiune, de tip unidirecțională. Aceasta va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120°C. Presiunea nominală de 16 bari. Presiunea existentă în conducta retur - 4,6 bari. Acționarea supapei de siguranță - 7,2 bari. Debitul min-max: 100-1500 m3/h. Alte caracteristici: 1) acționare rapidă; 2) fiabilitate ridicată; 3) reducerea riscului de scurgeri în timpul operării; 4) fără drenare; 5) posibilitatea de sigilare inclusă Pe lângă clapeta de siguranță, operatorul economic va furniza următoarele componente și materiale: contraflanșe corespunzătoare diametrului nominal și tipului de conexiune; elementele de fixare (șuruburi, piulițe etc.) și produse de etanșare necesare realizării îmbinărilor flanșate (materiale gata de utilizare).	
Lotul nr. 5: Clapete cu regatoare de presiune pentru stațiile de pompare și pentru punctele de retenție și reglare						3220000,00
1.	42130000-9	Clapetă cu regulator de presiune integrat până la sine (în amonte), cu membrană Dn200 Pn16 Kvs=650m3/h, cu contraflanșe și set piese de schimb	buc.	1,0	Clapetă cu regulator de presiune integrat până la sine, cu diametrul nominal (Dn) de 200 mm și presiunea nominală (Pn) de 16 bari. Echipamentul va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120°C. Regulatorul de presiune este produs din componente rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante. Acesta funcționează independent, fără sursă de energie externă. Compensare prin membrană. Regulatorul va acționa automat pentru a menține presiunea agentului termic în conducta retur. Presiunea existentă în conducta retur: 0,8 bari; presiunea necesară pentru menținere în conductă: 3,8 bari. Diapazon de reglare: 2,4-6,6 bari. Fără drenarea agentului termic.	

					Debitul min-max: 25-250 m3/h. Pe lângă regulatorul de presiune, operatorul economic va furniza următoarele componente și materiale: contraflanșe corespunzătoare diametrului nominal DN 200 și tipului de conexiune; elementele de fixare (șuruburi, piulițe etc.) și produse de etanșare necesare realizării îmbinărilor flanșate (materiale gata de utilizare); pachet de piese de schimb inițial, destinate primelor intervenții de întreținere curentă, stabilite în conformitate cu documentația tehnică și recomandările producătorului. La livrarea reguletoarelor de presiune, Furnizorul trebuie să prezinte un angajament scris, în original, emis de către producătorul echipamentului sau de către un reprezentant autorizat al acestuia, privind asigurarea disponibilității pe piață a pieselor de schimb pe întreaga durată de viață a echipamentului, dar nu mai mică de 20 (douăzeci) de ani. Техническое наименование товара на русском и румынском языке «регулятор давления мембранный», respectiv „regulator de presiune cu membrană”.	
2.	42130000-9	Clapetă cu regulator presiune până la sine (în amonte), cu membrană Dn250 Pn16 Kvs=800m3/h, cu contraflanșe și set piese de schimb	buc.	1,0	Clapetă cu regulator de presiune integrat până la sine, cu diametrul nominal (Dn) de 250 mm și presiunea nominală (Pn) de 16 bari. Echipamentul va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120°C. Regulatorul de presiune este produs din componente rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante. Acesta funcționează independent, fără sursă de energie externă. Compensare prin membrană. Regulatorul va acționa automat pentru a menține presiunea agentului termic în conducta retur. Presiunea existentă în conducta retur: 1,2 bari; presiunea necesară pentru menținere în conductă: 4,3 bari. Diapazon de reglare: 2,4-6,6 bari. Fără drenarea agentului termic. Debitul min-max: 45-700 m3/h. Pe lângă regulatorul de presiune, operatorul economic va furniza următoarele componente și materiale: contraflanșe corespunzătoare diametrului nominal DN 250 și tipului de conexiune; elementele de fixare (șuruburi, piulițe	

					etc.) și produse de etanșare necesare realizării îmbinărilor flanșate (materiale gata de utilizare); pachet de piese de schimb inițial, destinate primelor intervenții de întreținere curentă, stabilite în conformitate cu documentația tehnică și recomandările producătorului. La livrarea reguletoarelor de presiune, Furnizorul trebuie să prezinte un angajament scris, în original, emis de către producătorul echipamentului sau de către un reprezentant autorizat al acestuia, privind asigurarea disponibilității pe piață a pieselor de schimb pe întreaga durată de viață a echipamentului, dar nu mai mică de 20 (douăzeci) de ani. Техническое наименование товара на русском и румынском языке «регулятор давления мембранный», respectiv „regulator de presiune cu membrană”.	
3.	42130000-9	Clapetă cu regulator presiune până la sine (în amonte), cu membrană Dn250 Pn16 Kvs=800m3/h, cu contraflanșe și set piese de schimb	buc.	1,0	Clapetă cu regulator de presiune integrat până la sine, cu diametrul nominal (Dn) de 250 mm și presiunea nominală (Pn) de 16 bari. Echipamentul va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120°C. Regulatorul de presiune este produs din componente rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante. Acesta funcționează independent, fără sursă de energie externă. Compensare prin membrană. Regulatorul va acționa automat pentru a menține presiunea agentului termic în conducta retur. Presiunea existentă în conducta retur: 2,2 bari; presiunea necesară pentru menținere în conductă: 4,3 bari. Diapazon de reglare: 2,4-6,6 bari. Fără drenarea agentului termic. Debitul min-max: 30-425 m3/h. Pe lângă regulatorul de presiune, operatorul economic va furniza următoarele componente și materiale: contraflanșe corespunzătoare diametrului nominal DN 250 și tipului de conexiune; elementele de fixare (șuruburi, piulițe etc.) și produse de etanșare necesare realizării îmbinărilor flanșate (materiale gata de utilizare); pachet de piese de schimb inițial, destinate primelor intervenții de întreținere curentă, stabilite în conformitate cu documentația tehnică și recomandările producătorului. La livrarea reguletoarelor de presiune,	

					Furnizorul trebuie să prezinte un angajament scris, în original, emis de către producătorul echipamentului sau de către un reprezentant autorizat al acestuia, privind asigurarea disponibilității pe piață a pieselor de schimb pe întreaga durată de viață a echipamentului, dar nu mai mică de 20 (douăzeci) de ani. Техническое наименование товара на русском и румынском языке «регулятор давления мембранный», respectiv „regulator de presiune cu membrană”.	
4.	42130000-9	Clapetă cu regulator de presiune până la sine (în amonte), cu membrană Dn400 Pn16 Kvs=2000m3/h, cu contraflanșe și set piese de schimb	buc.	1,0	Clapetă cu regulator de presiune integrat până la sine, cu diametrul nominal (Dn) de 400 mm și presiunea nominală (Pn) de 16 bari. Echipamentul va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120°C. Regulatorul de presiune este produs din componente rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante. Acesta funcționează independent, fără sursă de energie externă. Compensare prin membrană. Regulatorul va acționa automat pentru a menține presiunea agentului termic în conducta retur. Presiunea existentă în conducta retur: 3,5 bari; presiunea necesară pentru menținere în conductă: 4,8 bari. Diapazon de reglare: 2,4-6,6 bari. Fără drenarea agentului termic. Debitul min-max: 80-1150 m3/h. Pe lângă regulatorul de presiune, operatorul economic va furniza următoarele componente și materiale: contraflanșe corespunzătoare diametrului nominal DN 400 și tipului de conexiune; elementele de fixare (șuruburi, piulițe etc.) și produse de etanșare necesare realizării îmbinărilor flanșate (materiale gata de utilizare); pachet de piese de schimb inițial, destinate primelor intervenții de întreținere curentă, stabilite în conformitate cu documentația tehnică și recomandările producătorului. La livrarea reguletoarelor de presiune, Furnizorul trebuie să prezinte un angajament scris, în original, emis de către producătorul echipamentului sau de către un reprezentant autorizat al acestuia, privind asigurarea disponibilității pe piață a pieselor de schimb pe întreaga durată de viață a echipamentului, dar nu mai mică de 20 (douăzeci) de ani.	

					Техническое наименование товара на русском и румынском языке «регулятор давления мембранный», respectiv „regulator de presiune cu membrană”.	
5.	42130000-9	Clapetă cu regulator presiune până la sine (în amonte), cu membrană Dn400 Pn16 Kvs=2000m3/h, cu contraflanșe și set piese de schimb	buc.	1,0	Clapetă cu regulator de presiune integrat până la sine, cu diametrul nominal (Dn) de 400 mm și presiunea nominală (Pn) de 16 bari. Echipamentul va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120°C. Regulatorul de presiune este produs din componente rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante. Acesta funcționează independent, fără sursă de energie externă. Compensare prin membrană. Regulatorul va acționa automat pentru a menține presiunea agentului termic în conducta retur. Presiunea existentă în conducta retur: 1,7 bari; presiunea necesară pentru menținere în conductă: 3,0 bari. Diapazon de reglare: 2,0-4,4 bari. Fără drenarea agentului termic. Debitul min-max: 50-820 m3/h. Pe lângă regulatorul de presiune, operatorul economic va furniza următoarele componente și materiale: contraflanșe corespunzătoare diametrului nominal DN 400 și tipului de conexiune; elementele de fixare (șuruburi, piulițe etc.) și produse de etanșare necesare realizării îmbinărilor flanșate (materiale gata de utilizare); pachet de piese de schimb inițial, destinate primelor intervenții de întreținere curentă, stabilite în conformitate cu documentația tehnică și recomandările producătorului. La livrarea reguletoarelor de presiune, Furnizorul trebuie să prezinte un angajament scris, în original, emis de către producătorul echipamentului sau de către un reprezentant autorizat al acestuia, privind asigurarea disponibilității pe piață a pieselor de schimb pe întreaga durată de viață a echipamentului, dar nu mai mică de 20 (douăzeci) de ani. Техническое наименование товара на русском и румынском языке «регулятор давления мембранный», respectiv „regulator de presiune cu membrană”.	
6.	42130000-9	Clapetă cu regulator presiune după sine (în aval), cu membrană	buc.	1,0	Clapetă cu regulator de presiune integrat până la sine, cu diametrul nominal (Dn) de 400 mm și presiunea	

		Dn400 Pn16 Kvs=2000m3/h, cu contraflanșe și piese de schimb			nominală (Pn) de 16 bari. Echipamentul va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120°C. Regulatorul de presiune este produs din componente rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante. Acesta funcționează independent, fără sursă de energie externă. Compensare prin membrană. Regulatorul va acționa automat pentru a menține presiunea agentului termic în conducta retur. Presiunea existentă în conducta tur: 10,5 bari; presiunea necesară pentru menținere în conductă: 8,0 bari. Diapazon de reglare: 6,0-10,0 bari. Fără drenarea agentului termic. Debitul min-max: 80-1000 m3/h. Pe lângă regulatorul de presiune, operatorul economic va furniza următoarele componente și materiale: contraflanșe corespunzătoare diametrului nominal DN 400 și tipului de conexiune; elementele de fixare (șuruburi, piulițe etc.) și produse de etanșare necesare realizării îmbinărilor flanșate (materiale gata de utilizare); pachet de piese de schimb inițial, destinate primelor intervenții de întreținere curentă, stabilite în conformitate cu documentația tehnică și recomandările producătorului. La livrarea reguletoarelor de presiune, Furnizorul trebuie să prezinte un angajament scris, în original, emis de către producătorul echipamentului sau de către un reprezentant autorizat al acestuia, privind asigurarea disponibilității pe piață a pieselor de schimb pe întreaga durată de viață a echipamentului, dar nu mai mică de 20 (douăzeci) de ani. Техническое наименование товара на русском и румынском языке «регулятор давления мембранный», respectiv „regulator de presiune cu membrană”.	
Valoarea estimativă totală						8358800,00

Note:

¹ Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini/Anunțului de participare, va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ similar sau superior cerințelor minimale.

² Bunurile furnizate trebuie să fie noi, de ultimă generație, fabricate în anul 2025 sau ulterior. Este interzisă livrarea bunurilor foste în folosință.

³ Toate materialele și piesele de schimb aferente bunurilor din cadrul lotului nr. 4 și nr. 5 vor fi noi, originale și vor fi livrate odată cu acestea.

⁴ În propunerea tehnică și financiară, toate componentele și materialele (a se vedea lotul nr. 4 și nr. 5) vor fi oferite sub aceeași poziție cu supapa de siguranță/ regulatorul de presiune. În factura fiscală aceleași componente și materiale vor fi evidențiate distinct, ca poziții separate, în cadrul aceleiași facturi fiscale cu echipamentul de bază (supapa de siguranță/ regulatorul de presiune).

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor:
MD 111

10. După caz, orice garanții solicitate:

a. Operatorul economic câștigător (numit conform contractului Vânzător sau Furnizor) până la semnarea contractului, sau cel târziu, în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului, este obligat să prezinte entității contractante (numită conform contractului Cumpărător) asigurarea executării contractului sub formă de garanție bancară sau transfer bancar, în mărime de 15% (cincisprezece procente) din suma totală a contractului (inclusiv TVA), ce trebuie să fie valabilă până la executarea deplină a contractului (livrarea deplină a bunurilor).

b. Cumpărătorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, dacă Furnizorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.

c. Garanția de bună execuție se percepe pentru contractele a căror valoare este egală sau mai mare de 200000,00 lei fără TVA.

d. Garanția tehnică/ comercială este distinctă de garanția de bună execuție.

e. Termenul de garanție a bunurilor (garanția tehnică/ garanția comercială) va fi echivalent garanției oferite de către producător. Furnizorul nu poate stabili un termen de garanție mai mic decât cel stabilit de către producător. În cazul în care, garanția Furnizorului este mai mare decât cea acordată de către producător, va fi aplicată garanția Furnizorului (Vânzătorului).

f. Operatorul economic desemnat câștigător are obligația de a garanta că bunurile livrate în baza contractului nu va prezenta vicii, inclusiv ascunse. Furnizorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea bunurilor livrate.

g. Cumpărătorul are dreptul de a notifica Furnizorul prin telefonogramă, poștă electronică (e-mail) sau prin poștă, orice plângere sau reclamație intervenită în perioada termenului de garanție. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația să înlăture viciul sau, la solicitarea Cumpărătorului, să înlocuiască bunul necalitativ, în cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.

h. Furnizorul va compensa Cumpărătorului prejudiciile cauzate în urma livrării bunurilor necalitative, în perioada de până la remedierea acesteia. Dacă Furnizorul nu va remedia viciul, în termenul indicat (pct. 10 lit. g. din prezentul Anunț), acesta va compensa Cumpărătorului prejudiciul cauzat astfel.

i. Dacă Furnizorul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă bunurile prezintă vicii în mod repetat, astfel încât Cumpărătorul nu le poate utiliza în scopurile determinate destinației acestora, Cumpărătorul este în drept de rezoluțiune a contractului în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

j. Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

k. Ofertantul desemnat câștigător este obligat să semneze contractul de achiziție, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare. În cazul în care, la expirarea termenului prevăzut pentru semnarea contractului, operatorul economic nu a semnat contractul, se consideră ca fiind refuz de a-l semna, iar entitatea contractantă va recurge la aplicarea prevederilor pct. 10 lit. j. din prezentul Anunț.

l. Pentru refuzul de a vinde bunurile prevăzute în contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului. În cazul în care întârzierea livrării depășește 10 (zece) zile, se consideră ca

fiind refuz de a livra bunurile prevăzute în contract și Furnizorului i se va aplica penalitatea menționată.

11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin:

a. Modalitatea de finanțare - surse proprii.

b. Metoda și condițiile de plată - prin transfer bancar, în termen de până la 60 (șaizeci) de zile calendaristice după livrarea bunurilor, prezentarea documentelor de însoțire a bunurilor în variantă originală, semnarea actului de predare-primire a bunurilor conform cantității și calității, precum și acceptarea acestora de către Cumpărător fără obiecții.

c. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului.

12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: N/A

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: N/A

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile (operatorii economici nu sunt obligați să depună oferte pentru toate loturile);

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant NU SUNT (același ofertant poate câștiga contractul pentru toate loturile)

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

NU SE ADMIT

(se admite sau nu se admite)

16. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/ Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - R. Moldova, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, în decurs de 90 (nouăzeci) de zile calendaristice din momentul semnării contractului.

La livrare, bunurile vor fi însoțite de următoarele documente:

– factură fiscală electronică (e-factura) - în conformitate cu art. II, pct. 14 din Legea nr. 187/2025 pentru modificarea unor acte normative (art. 117, alineat (12) din Codul fiscal al RM);

– certificate ce atestă calitatea și conformitatea bunurilor, valabile la data livrării - în corespundere cu prevederile Caietului de sarcini (semnat și stampilat de către Furnizor);

– pașapoarte tehnice, cu respectarea cerințelor stabilite în Caietul de sarcini;

– certificat de garanție comercială/ tehnică;

– manualul de utilizare/ instrucțiuni de exploatare (руководство по эксплуатации) - în strictă concordanță cu cerințele impuse prin Caietul de sarcini;

– alte documente eliberate de către producător, după caz.

Toate bunurile vor fi obligatoriu marcate, însoțite de etichete sau plăci/ plăci cu inscripții. Marcarea și etichetarea bunurilor va fi realizată în conformitate cu standardele tehnice și reglementările aplicabile fiecărui tip armătură, în funcție de bunurile efectiv oferite. Indiferent de standardul aplicat, producătorul se va asigura că marcajul și etichetele trebuie să fie permanente, lizibile și să permită identificarea fără echivoc a produsului, a producătorului, a principalilor parametri tehnici și a lotului sau numărului de serie.

Documentația de însoțire, în formă originală, va fi prezentată de către Vânzător/ Transportator obligatoriu concomitent cu efectuarea livrării bunurilor. În situația în care, la data executării obligației

de livrare, reprezentantul autorizat al Vânzătorului/ Transportatorului nu aduce la îndeplinire prezentarea integrală a documentației de însoțire prevăzute contractual, Cumpărătorul are dreptul legal de a se opune recepției bunurilor.

Detalii suplimentare referitoare la ambalarea, marcarea, transportul și recepția bunurilor sunt prevăzute în mod explicit în Caietul de sarcini publicat.

17. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul își va produce efectele de la data semnării de către Părți și își va înceta valabilitatea la data executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe care Contractul și/sau legislația aplicabilă le stabilesc în sarcina Părților contractante.

18. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU
(da sau nu)

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): NU SE APLICĂ
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Mod de demonstrare a cerinței:	Nivelul minim/ obligativitatea
1.	Întreprindere înregistrată corespunzător prevederilor legale. Întreprindere activă.	Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali. <i>[în original sau copie scanată de pe original, confirmată prin semnătură electronică]</i>	Obligativiu
2.	Voința operatorului de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție.	Oferta (conform Formularelor anexate: Specificații tehnice și Specificații de preț). <i>Notă: În specificațiile tehnice ofertantul va indica, acolo unde este necesar, fără a se limita la acestea: 1) modelul; 2) descrierea produsului; 3) caracteristicile tehnice; 4) garnitura (kit-ul) produsului; 5) durata de funcționare (exploatare); 6) termenul de garanție oferit de către producător/ comerciant.</i> <i>[în original, semnat electronic]</i>	Obligativiu
3.	Date generale despre ofertant.	Informații generale despre ofertant (conform Formularului anexat). <i>[în original, semnat electronic]</i>	Obligativiu
4.	Experiență similară în implementarea unui contract.	Experiență similară în ultimii 3 (trei) ani de activitate (conform Formularului anexat). <i>[în original, semnat electronic]</i>	Obligativiu
5.	Dovadă că operatorul economic respectă regulile/cerințele de integritate în cadrul procedurilor de achiziție.	Angajamentul de integritate (conform Formularului anexat). <i>Notă: Cursul de instruire „ASB Consultant Integrity Training” poate fi urmat, accesând pagina web https://cet-nord.md/ro/anti-corruption/instruire-anti-mita</i> <i>[în original, semnat electronic]</i>	Obligativiu
6.	Bunurile propuse trebuie să corespundă cerințelor specificate în reglementările tehnice, standarde și specificații tehnice (cerințele tehnice). Produsele oferite trebuie să se încadreze în parametri tehnici	Certificate de conformitate valabile în ziua depunerii ofertei, emise de organisme acreditate de evaluare a conformității și certificate de calitate, prezentate în conformitate cu cerințele prevăzute în coloana alăturată.	La solicitare

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Mod de demonstrare a cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea
	de calitate. IMPORTANT! 1. Se va prezenta certificate de conformitate pentru toate bunurile, valabile în ziua depunerii ofertei, emise de organisme acreditate de evaluare a conformității. 2. Suplimentar, vor fi furnizate certificate de calitate pentru bunurile oferite, aflate în stocul producătorului sau în stocul propriu al operatorului economic. 3. În cazul în care, la momentul depunerii ofertei, bunurile propuse nu sunt fabricate, ofertantul poate prezenta certificate de calitate pentru bunuri identic fabricate și furnizate de către uzină în ultimii doi ani calendaristici, la comanda altor agenți economici, indiferent de țara în care a fost realizat consumul ori exportul. 4. Nu se acceptă furnizarea certificatelor de conformitate și de calitate cu titlu de model, specimen sau exemplificare («образец»).	<i>[în original sau copie conforme cu originalul, semnat electronic]</i> Note: ¹ Toate actele de calitate și conformitate, emise de către producător, de către organismul de evaluare a conformității ori de către o altă instituție/ organizație abilitată prin lege, eliberate în format electronic, trebuie să își păstreze autenticitatea și integritatea (semnături electronice, coduri de verificare etc.). ² Originalul documentelor emise pe suport de hârtie vor fi scanate în format color, integral lizibile, și vor fi semnate electronic de către ofertant, care își asumă veridicitatea și conformitatea acestora cu originalul.	
7.	Operatorul economic va prezenta toată informația tehnică aferentă bunurilor oferite <i>(în măsura în care se depune ofertă pentru loturile nr. 2, 3, 4 și 5)</i>	Ofertantul va prezenta catalogul oficial de produse sau un extras din catalogul respectiv, emis de către producător, care să conțină detalierea caracteristicilor tehnice și, după caz, desenul tehnic aferent produsului oferit. Acesta se va anexa în copie lizibilă, autentificat de către operatorul economic. În cazul în care nu se utilizează un catalog oficial, se va prezenta fișa tehnică și/sau desenul tehnic. <i>[în original sau copie scanată de pe original, confirmată prin semnătură electronică]</i>	Obligativ
8.	Dovada că operatorul economic respectă cerințele de participare și cooperarea ulterioară în vederea furnizării tuturor documentelor ce confirmă eligibilitatea sa.	Declarația privind eligibilitatea (conform Formularului anexat). <i>[în original, semnat electronic]</i>	Obligativ

Notă: Toate documentele depuse trebuie să fie semnate electronic.

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: NU SE APLICĂ

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): LICITAȚIE ELECTRONICĂ

Licitația electronică se va desfășura în cadrul SIA „RSAP”, în 3 (trei) runde. Pasul minim de licitare este vizibil în SIA „RSAP”.

23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): N/A

24. Ofertele se prezintă în valuta:

- a. În valuta națională (MDL - lei moldovenesti) - pentru persoanele juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova.
- b. În orice altă valută - pentru persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova.
- c. Valoarea ofertelor depuse în valută străină vor fi recalculate în valută națională (MDL), la data deschiderii ofertelor, conform ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), dacă o astfel de funcțiune există și poate fi aplicată în cadrul platformei de achiziții.
- d. În cazul în care, SIA „RSAP” nu oferă posibilitatea de prezentare a ofertei financiare într-o altă valută decât leul moldovenesc, operatorii economici nerezidenți se vor conforma pct. 24, lit. a. din prezentul Anunț, iar convertirea va fi făcută la data depunerii ofertei, în conformitate cu cursul valutar afișat de BNM (în cazul în care operatorul economic străin a specificat în documentele sale valoare ofertei într-o altă monedă).

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

26. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1.	Preț	100

** Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice și va avea cel mai mic preț.*

27. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

a. Termenul limită de depunere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* ora indicată în SIA „RSAP”
- pe: *[data]* data indicată în SIA „RSAP”

b. Termenul de deschidere a ofertelor:

- Ofertele vor fi deschise de SIA „RSAP” MTender la data și ora afișată pe platforma (portalul) electronică de achiziții.

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 (șaizeci) zile

30. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în mod electronic (prin SIA „RSAP”).

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba română

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: N/A
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

34. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/e-mail: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

35. **Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** NU SE APLICĂ

36. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** NU SE APLICĂ

37. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** Anunțul de intenție a fost transmis spre publicare în BAP (Buletinul Achizițiilor Publice) la data de 16.02.2026.

38. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 16.02.2026

39. **În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
Sistemul de comenzi electronice	NU
Facturarea electronică	DA
Plățile electronice	DA

40. **Alte informații relevante:**

a. Nu se admit bunuri produse anterior datei de 01.01.2025. La livrare, Furnizorul va prezenta documente din care să rezulte anul fabricației pentru fiecare bun sau componentă livrată.

b. Prezentarea mostrelor nu constituie o cerință obligatorie. Cu toate acestea, la solicitarea expresă a entității contractante, operatorii economici participanți vor fi obligați să prezinte, pentru anumite bunuri, specificații tehnice suplimentare și detaliate, care să descrie în mod complet caracteristicile produselor oferite și/sau materiale vizuale relevante (imagini fotografice), în vederea verificării conformității acestora cu cerințele caietului de sarcini.

c. Propunerea financiară trebuie să fie fixă și să includă toate costurile (de producție, de ambalare, de încărcare, de manipulare, de transport extern și intern), taxele (taxele vamale) și cheltuielile (comisioanele, primele de asigurare a transportului (dacă se cere)) aferente furnizării bunurilor până la locul livrării, cu excepția costurilor aferente operațiunilor de descărcare a mărfii la destinație, care vor fi suportate de Cumpărător.

d. În cazul în care, oferta operatorului economic nu va cuprinde toate pozițiile din lot, entitatea contractantă va fi în drept să descalifice ofertantul în cauză.

e. După petrecerea licitației electronice, în decurs de 24 de ore, ofertantul are obligația să depună oferta finală cu noul preț și valori a ofertei (conform rezultatelor licitației electronice). Oferta nominalizată trebuie încărcată în SIA „RSAP”, în cazul în care funcționalitatea sistemului permite acest lucru. Dacă acest lucru nu este posibil, documentele vor fi transmise la adresa de e-mail office@cet-nord.md.

Președinta grupului de lucru:
Șefă departament în domeniul dezvoltării și planificării, DD

Veronica GARBUZ

Coordonat
Șefă secție în domeniul dezvoltării și planificării SMP

Ala CIOLAC

Executor:

Alexandr Basistii, Agent achiziții, SMP
Tel.: (+373) 231-53-361