



CET-Nord SA

APROB

Director General interimar al întreprinderii

Marian Brînza

"25" 04 2023

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Confecții din tablă zincată.

Entitatea contractantă: S.A. "CET-Nord", Republica Moldova, MD-3102, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168.

1. Introducere

Caietul de sarcini este parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

2. Scopul achiziției

Prezentul caiet de sarcini are ca scop achiziționarea confecțiilor din tablă zincată.

3. Cerințe privind caracteristicile tehnice

Bunurile cu specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Lot 1			
1.	Material din metal, pentru protecția stratului termoizolator.	m.l	600	-diametrul țevii Ø57mm. -strat termoizolant grosimea δ=100mm. -grosimea tablei zincate min.0,5mm. -lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.
2.	Coturi 90grade din metal.	buc	120	-diametrul țevii Ø57mm. -strat termoizolant grosimea δ=100mm. -grosimea tablei zincate min.0,5mm.
3.	Material din metal, pentru protecția stratului termoizolator.	m.l	700	-diametrul țevii Ø76mm. -strat termoizolant grosimea δ=100mm. -grosimea tablei zincate min.0,5mm. -lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.
4.	Coturi 90grade din metal.	buc	120	-diametrul țevii Ø76mm. -strat termoizolant grosimea δ=100mm. -grosimea tablei zincate min.0,5mm.
5.	Material din metal, pentru protecția stratului termoizolator.	m.l	600	-diametrul țevii Ø89mm. -strat termoizolant grosimea δ=100mm. -grosimea tablei zincate min.0,5mm. -lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.
6.	Coturi 90grade din metal.	buc	120	-diametrul țevii Ø89mm. -strat termoizolant grosimea δ=100mm. -grosimea tablei zincate min.0,5mm.
7.	Material din metal, pentru protecția stratului termoizolator.	m.l	700	-diametrul țevii Ø108mm. -strat termoizolant grosimea δ=100mm. -grosimea tablei zincate min.0,5mm. -lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.

8.	Coturi 90grade din metal.	buc	130	-diametrul țevii Ø108mm. -strat termoizolant grosimea $\delta=100\text{mm}$. -grosimea tablei zincate min.0,5mm.
9.	Material din metal, pentru protecția stratului termoizolator.	m.l	50	-diametrul țevii Ø214mm. -strat termoizolant grosimea $\delta=100\text{mm}$. -grosimea tablei zincate min.0,5mm. -lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.
10.	Coturi 90grade din metal.	buc	7	-diametrul țevii Ø214mm. -strat termoizolant grosimea $\delta=100\text{mm}$. -grosimea tablei zincate min.0,5mm.
11.	Material din metal, pentru protecția stratului termoizolator.	m.l	35	-diametrul țevii Ø252mm. -strat termoizolant grosimea $\delta=100\text{mm}$. -grosimea tablei zincate min.0,5mm. -lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.
12.	Coturi 90grade din metal.	buc	3	-diametrul țevii Ø252mm. -strat termoizolant grosimea $\delta=100\text{mm}$. -grosimea tablei zincate min.0,5mm.
13.	Material din metal, pentru protecția stratului termoizolator.	m.l	200	-diametrul țevii Ø278mm. -strat termoizolant grosimea $\delta=100\text{mm}$. -grosimea tablei zincate min.0,5mm. -lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.
14.	Coturi 90grade din metal.	buc	13	-diametrul țevii Ø278mm. -strat termoizolant grosimea $\delta=100\text{mm}$. -grosimea tablei zincate min.0,5mm.
15.	Material din metal, pentru protecția stratului termoizolator.	m.l	60	-diametrul țevii Ø316mm. -strat termoizolant grosimea $\delta=100\text{mm}$. -grosimea tablei zincate min.0,5mm. -lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l.
16.	Coturi 90grade din metal.	buc	4	-diametrul țevii Ø316mm. -strat termoizolant grosimea $\delta=100\text{mm}$. -grosimea tablei zincate min.0,5mm.

4. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative

Ofertele alternative nu se admit.

5. Mostre

Nu este cazul.

6. Condiții de ambalare, marcare și transport

Până la predarea bunurilor către beneficiar, asigurarea transportării va fi în sarcina furnizorului. Bunurile trebuie să fie ambalate astfel încât să li se asigure o protecție adecvată în timpul transportării. Acolo unde este cazul, bunurile vor fi marcate încât să se poată stabili tipul. Articolele deteriorate în timpul transportării vor fi reparate/înlocuite din contul furnizorului.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei. Criteriile de calificare și de selecție.

Documentele obligatorii la depunerea ofertei vor fi menționate în anunțul de participare.

8. Termenii și condițiile de livrare, documente însoțitoare

Livrarea se va efectua din contul și cu transportul vânzătorului, la depozitul cumpărătorului. Bunurile se vor livra la solicitare, după semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, în urma primirii comenzii cu precizarea tipului, cantității și dimensiunilor produsului solicitat. Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

- factura fiscală;
- certificat de calitate / conformitate;
- certificat de garanție;

9. Garanții

- Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

10. Relații de contact: Manager (șef) aprovizionare, SA - Roșca Grigore
tel: + 373 (231) 5-33-67
e-mail: office@cet-nord.md

Elaborat:

Șef secție industrie prelucrătoare (construcții și reparații)  Ion Cantemir

Data 25.04.2023

COORDONAT

Director Tehnic al întreprinderii



Igor Savin

Manager (șef) aprovizionare, SA



Grigore Roșca