



180002240585



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

检 验 报 告

报告编号 2018(X)02067

样品名称 实芯双面理化板

委托单位 江苏优盛美装饰材料有限公司

检验类别 委托检验


国家化学建筑材料测试中心

材料测试部



注 意 事 项

1. 本报告无“测试专用章”及“骑缝章”无效。
2. 本报告无审核、批准人签字无效。
3. 本报告页数不全或经涂改无效。
4. 对于委托检验，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。
5. 委托方提供的信息本中心不负责核实。
6. 对本报告若有异议应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。
7. 未经本中心书面批准，不准复制本报告（完全复制除外）。



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



官方公众微信号



国家化学建筑材料测试中心



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1049

180002240585

(材料测试部)

地址: 北京市朝阳区北三环东路14号北京化工研究院(和平东桥向东200米路南) 邮编: 100013 网址: www.plastic-test.net
电话: (010) 64208747、64200694、64224642、84290301、59202479 传真: (010) 59202784

检 验 报 告

报告编号: 2018(X)02067

共 2 页 第 1 页

委托单位	江苏优盛美装饰材料有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	江苏优盛美装饰材料有限公司	生产日期	/
样品名称	实芯双面理化板	注册商标	优盛美
样品规格	12.7mm	样品外观及制备	黑色板材
抽样基数	/	样品标识	X-201801133
抽样数量	/	产品批号	/
封样地点	/	委托日期	2018.01.18
封样单位	/	封样日期	/
检验结论	<p>The inspected products are in accordance with GB18580-2001 "Interior Decoration Materials Artificial Panels and Products" "Aldehyde release" is tested, and the test results are detailed on page 2.</p> <p>所检产品按照 GB 18580-2001“室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量”进行检验, 检验结果详见第 2 页。</p> <p>Produsele inspectate sunt în conformitate cu GB18580-2001 "Interior Materiale de decor Panouri și produse artificiale „Eliberarea de aldehydă” este testată, iar rezultatele testelor sunt detaliate la pagina 2.</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2018年02月28日</p>		
备注	/		

建筑材料
测试专用章



批准:

审核:



地址: 北京市朝阳区北三环东路14号北京化工研究院(和平东桥向东200米路南) 邮编: 100013
电话: (010) 64208747、 64200694、 64224642、 84290301、 59202479

网址: www.plastic-test.net
传真: (010) 59202784

检 验 报 告

报告编号: 2018(X)02067

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目 Test items	技术指标 Technical index	检验结果 test result	单项判定 Individual judgment
/	甲醛含量(干燥器法), mg/L Formaldehyde content (dryer method)	≤1.5	未检出 not detected	合格 qualified

结论: 所检产品按照GB 18580-2001 “室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量”限量值E₁进行检验, 所检项目检验结果达到标准要求。

(以下空白)



Conclusion: The inspected products are in accordance with GB 18580-2001 "Interior decoration materials and wood-based panels"

"The inspection is carried out, and the inspection results of the inspected items meet the standard requirements.

Concluzie: Produsele inspectate sunt în conformitate cu GB 18580-2001 „Materiale de decor interior și panouri pe bază de lemn”

"Inspekția este efectuată , iar rezultatele inspecției articolelor inspectate îndeplinesc cerințele standardului.

主检: 李娜 薛燕波

本 页 无 正 文



高分子材料检测室 联系电话:(010)64208747 (010)59202489 传 真:(010)59202784 邮 箱:liuyc.bjhy@sinopec.com	管材及管件检测室 联系电话:(010)64200694 (010)59202484 (010)59202485 传 真:(010)59202952 邮 箱:huay.bjhy@sinopec.com	建筑门窗、幕墙及节能产品检测室 联系电话:(010)59202581 (010)59202580 传 真:(010)64224642 邮 箱:huxy.bjhy@sinopec.com
涂料和胶粘剂检测室 联系电话:(010)59202436 (010)59202465 传 真:(010)84290301 邮 箱:panx.bjhy@sinopec.com	塑料板(片、卷)材检测室 联系电话:(010)59202447 (010)59202479 传 真:(010)59202784 邮 箱:dingjh.bjhy@sinopec.com	老化性能检测室 联系电话:(010)64208747 (010)59202737 传 真:(010)59202784 邮 箱:wup.bjhy@sinopec.com
汽车用高分子材料与制品检测室 联系电话:(010)59202489 (010)59202447 传 真:(010)59202784 邮 箱:zhutg.bjhy@sinopec.com	高分子土工合成材料检测室 联系电话:(010)59202447 (010)59202479 传 真:(010)59202784 邮 箱:dingjh.bjhy@sinopec.com	环保性能及有害物质检测室 联系电话:(010)59202436 (010)59202465 传 真:(010)84290301 邮 箱:panx.bjhy@sinopec.com

地 址:北京市朝阳区北三环东路 14 号北京化工研究院(和平东桥向东 200 米路南)
网 址:www.plastic-test.net 邮 政 编 码:100013