

CAIET DE SARCINI
pentru executarea lucrărilor de reparație complexă a
utilajului primar de la SE 110/35/10 kV

I. Datele generale către ofertanți cu privire la organizarea lucrărilor:

1. Borderourile de defecțiuni pentru stațiile electrice planificate spre reparație, cu indicarea volumului de lucru pentru fiecare obiect al stației fac parte din documentele de atribuire.
2. Ofertele agenților economici trebuie să conțină următoarele:
 - a) Lista personalului antrenat în executarea lucrărilor cu indicarea grupei de electrosecuritate, drepturilor de executare a lucrărilor (conducător de lucrări, șef de lucrări, membru de brigadă, macaragiu, etc) și permis de exercitare a lucrărilor speciale (responsabil de manipularea încărcăturilor, responsabil de lucru cu turle, sudor, etc). Maiștrii și șefii de brigadă (conducător de lucrări, șef de lucrări) să posede un termen de activitate în domeniul reparațiilor a utilajului SE nu mai mic de 3 ani.
 - b) Numărul cantitativ și calitativ al personalului antrenat în reparație trebuie să corespundă hărților tehnologice;
 - c) Ofertele trebuie să conțină devize de cheltuieli pentru fiecare SE aparte, redactate conform NCM sau sub formă de calculații fiind descifrate toate tipurile de lucrări;
 - d) În deviz este necesar de prevăzut includerea cheltuielilor neprevăzute (cotă procentuală conform prevederilor normelor în vigoare);
 - e) Coeficientul de majorare a costului lucrărilor din deviz, executate în instalațiile în funcțiune, nu trebuie să depășească $k=1,2$, alți coeficienți nu sunt admiși;
 - f) În oferte este necesar de enumerat mecanismele (macara, autoturn), uneltele și aparatele folosite la executarea lucrărilor. Aparatele de măsură folosite trebuie să fie cu termenul de testare metrologică valabilă pe toată perioada de execuție a lucrărilor.
 - g) Materialele folosite de antreprenor trebuie să fie cu certificat de calitate (pentru vopsea, solvent, lubrifiant, etc)
 - h) În oferte nu este necesară includerea proiectului de contract;
 - i) Oferta trebuie să conțină descrierea termenului și condițiilor de garanție oferit pentru lucrările de reparație, dar nu mai mic de 18 luni.

II. Date generale privind executarea lucrărilor de reparație:

1. În sarcina ofertantului se pune executarea lucrărilor în conformitate cu hărțile tehnologice de reparație capitală a utilajului și a instrucțiunilor de uzină pentru exploatarea utilajului reparat.
2. Ofertantul va prezenta harta tehnologică de executare a lucrărilor de vopsire a construcțiilor metalice și a utilajului stației, specifică pentru vopseaua ce va fi folosită.
3. Lucrările se vor efectua în instalație electrice în funcțiune (IDE-110/35/10 kV), cu posibilități limitate de deconectare a echipamentului adiacent.
4. Lucrările se cere a fi executate până la 31 octombrie 2023.
5. Lucrările antreprenorului se vor efectua pe etape, fiind necesară coordonarea permanentă cu beneficiarul a lucrărilor pentru utilajul de forță, uneori fiind posibile rețineri la admiterea către executarea lucrărilor. La întocmirea ofertei trebuie să se țină cont de acest specific.
6. La întocmirea contractului ofertantul va prezenta graficul de executare a lucrărilor de reparație a SE coordonat cu serviciul stației a filialei.