

Потребность кабелей и проводов

Число и сечение жил, напряжение	Марка/Длина, м	
	ВВГнг-LSLX	КВВГнг-LSLX
3x1,5-0,66	249	
5x1,5-0,66	15	
7x2,5-0,66		50

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
ТУ 2248-002-1846115-2010	ПВХ-16	232
	ПВХ-25	45

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввод), обозначение, тип, ном. А, распределитель или лидовка вставка А	Участок сети 1 Обозначение, тип, ном. А, распределитель или лидовка вставка А, установка теплового реле А	Участок сети 2	Кабель, провод				Труба		Электроприемник			Наименование, тип, обозначение чертежа принципиальной схемы					
				Обозначение	Марка	Количество, число жил, и сечение	Длина, м	Обозначение на плане	Длина, м	Обозначение	Руст. или Рном, кВт	Расч. или Ином/Ипуск, А						
Щиток ЩР (продолжение)	См. лист 3	Участок сети 1	Участок сети 2															
				QF7 (~220) AD12/2/10/30 10A/30mA														
				QF8 (~220) AD12/2/16/10 16A/10mA														
				QF9 (~220) AD12/2/16/10 16A/10mA														
				QF10 (~220) AD12/2/16/10 16A/10mA														
				QF11 (~220) AD12/2/16/10 16A/10mA														
				QF12 (~220) AD12/2/16/10 16A/10mA														
				QF13 (~220) AD12/2/25/10 25A/10mA														
				QF14 (~220) AD12/2/16/30 16A/30mA														
				QF15 (~220) AD12/2/16/30 16A/30mA														
				QF16 (~220) AD12/2/16/30 16A/30mA														
				QF17 (~220) AD12/2/16/30 16A/30mA														

См. лист 5

Принципиальная схема питающей и распределительной сети - см. листы 2...5.

04/2022 - ВВГ/PEI

Replanificarea/resistemizarea interioara a constructiei de inaltamint și educative (școala "Vasilie Lupu") amplasata pe imobilul cu nr.cadastral 0100101.237 din str. Petru Ungureanu nr.17 mun.Chisinau

Grădiniță de copii

Sch.	Cont.	Foaița	№ doc.	Semnătura	Data
Sp. prin.		Liubovici			04.22
Elaborat		Liubovici			04.22

Principiială schema de alimentare și distribuție a energiei electrice în cadrul școlii "Vasilie Lupu" din str. Petru Ungureanu nr.17, mun. Chișinău

