

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie,
mun. Chişinău, str. Costiujeni 3
Referință: Hotărîrea Guvernului R.M.
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul
„Cu privire la verificarea proiectelor
și a execuției construcțiilor și expertizarea
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

AVIZ DE VERIFICARE

la documentația de deviz

„Proiectarea sistemului de semnalizare a incendiului la plan parter, bloc curativ,
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, mun. Chisinau, str. Costiujeni, 3 (Nr. Ob. 24-
2019)”
(devize locale)

**Beneficiar: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie,
mun. Chişinău, str. Costiujeni 3**

Documentația de deviz este elaborată de devizieri:
Tamara Guțu (certificat seria ED-2018 nr. 052D).

1. Baza de proiectare:

Lista cu cantitățile de lucrări necesare de executat aprobată de beneficiar.

2. Date privind verificarea documentației de deviz:

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

Constantin Mînăscuță **Verificator de proiecte (Devize)**
Certificat Seria 2021-VP nr. 075D

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-au supus devizele locale de cheltuieli în sumă de **316,66 mii lei.**



5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

Montarea rețelei de semnalizare antiincendiu inclusiv cabluri, canale din mase plastice, furtun metalic și utilaje (Dispozitiv de recepție și comanda pentru sistemul de alarmă. Sursa de alimentare UPS 24/6 A. Acumulatori 12V, 40A. Detector cu adresa multicriterial FAP-OT-420. Declansator manual de alarmă de incendiu, cu adresa FMC-420RW. Baza detectori. Cheie test buton incendiu FMC-KEY-RW Test key for MCP RW. Sirena montată în interior, cu adresa Sounder Indoor, Red. Sirena și stroboscop montată în exterior. Modul releu RMH 0002 A. Modul FLM-420-EOL2W-W.)

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului IV, 2021 (prețuri de piață), normelor, indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

6. Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectul „**Proiectarea sistemului de semnalizare a incendiului la plan parter, bloc curativ, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, mun. Chisinau, str. Costiujeni, 3 (Nr. Ob. 24-2019)**” (devize locale), se recomandă spre aprobare în sumă de **316,66 mii lei** inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte

Constantin Mînescu

