

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. **Autoritateacontractantă:** Centru de Recuperareapentru copii«Ceadâr-Lunga»
2. **Adresa:**or.Ceadâr-Lungastr. Sanatornaia nr.1
3. **IDNO:** 1007601000665
4. **Tip procedurăachiziție:** Cererea ofertei de preț
5. **Obiectulachiziției:**Lucrări de reparație capitală a sistemului automat de semnalizare a incendiilorcu sistem de avertizareși control al evacuării.

Formular Nr.7

WinCmeta

№ crt.	Simbolnormeși Cod resurs	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrăridemontare</b>		
1	10-01-027-01	Sistema SPI cu numărul de secții (raze, blocuri,aparate) pina la: 10	1 sistema	1,00
2	10-01-027-01	Sistema SPI cu numărul de secții (raze, blocuri,aparate) pina la: 30	1 sistema	1,00
3	10-02-054-07	Controlulcomplexuluitehnicologic in regimul de lucrusi control, primirea in exploatare	secție	1,00
4	10-08-001-10	Aparat de receptie-control SPI pentru l raza	buc	1,00
5	08-01-121-1	Bloc de aprovizionare a detectorilorelectronici	buc	4,00
6	08-01-121-1	Bloc suplimentarpentru fiecare10 raze	buc	4,00
7	10-04-066-05	Detectorcultrasunete	buc	157,00
8	10-08-002-02	Detector incendiar de multiplaacțiune	buc	390,00
9		Butondealarmă IPR 513-10	buc	32,00
10		Detector de fum SPD 3.10 (BOI) 2 fire	buc	358,00
11	10-08-002-01	Detector incendiar de unicaacțiune	buc	14,00
12		Detector de căldură FTL-A2	buc	14,00
13	10-04-066-05	Dispozitivsunet-luminasemnalatorC3CV	buc	3,00

14	10-04-089-01	Impartireasiintroducerea in aparate a capetelorfirelormonopolare-cablu 10/2	10 buc	48,00
15	10-04-089-01	Impartireasiintroducerea in aparate a capetelorfirelormonopolare	10 buc	4,80
16	08-03-591-8	Incarcareasiinstalareaboxului pentrucabluriletelefonice cu capacitatea de 50/2	100 buc	1,24
17		Boxtermoplast 100x100*70	buc	120,00
18		Boxtermoplast 150x110x70	buc	4,00
19	08-02-412-1	întindereacablului	100 m	54,00
20		Cabluelectric PVS 3*1.5	m	50,00
21		Cablaignifug <b>KMPkH-FRHF</b> 4x0,50	m	3 500,00
22		Cablaignifug <b>KMPkH-FRHF</b> 2x0.50	m	1 000,00
23		Cablaignifugcablu <b>KMPkH-FRHF</b> 2x1.5	m	900,00
24	08-02-409-1	Țeava din vinplastatimate fix cu secțiuneainterioarapina la 25 mm	100 m	52,00
25		Canalplastic 25x16	m	200,00
26		Tubgofrat d20 mm	m	5 000,00
27		Diubelcusrup 6/3,5x40	buc	10,00
28		Diubelcusrup 6/3,5x35	buc	20,00
29		Samorez 3,5*9,5	buc	80,00
30		Samorez 3,5*16	buc	2,00
31		Samorez 3,5*25	buc	2,00
32		Samorez 3,5*35	buc	2,00
33	RpCU05GI	Perforareagauriindirecte in pereți de caramida(grosimeaperetelupina la 2 cărămizi)	buc	100,00
34	RpCU05AI	Perforareagăurilordirecte in pereți de cărămidă la adincimea maxima 0,5 cărămizi	buc	360,00
35	RpCU05AI	Sfredelireagăurilor in metal sibeton	buc	10 000,00
36		RadioemitorLinks 3.0	buc	1,00
37		Box Nr.110	buc	1,00
38		Modul niIK-8	buc	4,00
39		Acumulator 12V 12,0 Ah GP12120	buc	2,00

40		Acumulator 12V 7,2Ah	buc	4,00
41		Acumulator 12V 65,0Ah	buc	2,00
42		Strobsirena HC-103	buc	3,00
43		Indicatoarluminos "IEȘIRE" ( <b>ЛЮКC-24</b> )	buc	42,00
44		Indicatoarluminos de direcție (sageatastingă, dreapta) ( <b>ЛЮКC-24</b> )	buc	9,00
45		Controleramplificator VA-6200MA	buc	1,00
46		Difuzor T-103E	buc	130,00
47		Difuzor T-611	buc	27,00
48		PanouAntiincendiuППКПВарта 1/832 (32ПІС), set	buc	1,00
49		Dulapmetalic LK-WMB-6606	buc	1,00

№ crt.	Simbolnorme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Manopera:</b>				
1	1	Muncitor	h-om	
2	7122050013400	Zidar	h-om	
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	
<b>Materiale:</b>				
1.	07121819	RadioemitorLinks 3.0	buc	1,00
2.	07121820	Box Nr.110	buc	1,00
3.	07121821	Modul <b>IIIHK-8</b>	buc	4,00
4.	07121822	Acumulator 12V 12,0Ah GP12120	buc	2,00
5.	07121823	Acumulator 12V 7,2 Ah	buc	4,00
6.	07121824	Acumulator 12V 65,0Ah	buc	2,00
7.	07121825	Strobsirena HC-103	buc	3,00
8.	07121826	Indicatoarluminos "IEȘIRE" (Июкc-24)	buc	42,00
9.	07121827	Indicatoarluminos de direcție (s?geat? stingă, dreapta) (ИЮкc-24)	buc	9,00
10.	07121828	Controleramplificator VA-6200MA	buc	1,00
11.	07121829	Boxtermoplast 100x100*70	buc	120,00
12.	07121830	Boxtermoplast 150x110x70	buc	4,00
13.	07121831	Difuzor T-103E	buc	130,00
14.	07121832	Difuzor T-611	buc	27,00
15.	07121833	PanouAntiincendiu <b>IIIKIIIBapTa1/832 (32IHC)</b> , set	buc	1,00
16.	07121834	Butondealarma IPR 513-10	buc	32,00
17.	07121835	Detector de fum SPD 3.10 (BOI) 2 fire	buc	358,00
18.	07121836	Detector de căldură FTL-A2	buc	14,00
19.	07121837	Cabluelectric PVS 3*1.5	m	50,00
20.	07121838	CablaignifugKMPkH-FRHF 4x0,50	m	3 500,00
21.	07121839	CablaignifugKMPkH-FRHF 2x0.50	m	1 000,00
22.	07121840	CablaignifugcabluKMPkH-FRHF <b>2x1 .5</b>	m	900,00
23.	07121841	Canalplastic 25x16	m	200,00
24.	07121842	Tubgofrat d20 mm	m	5 000,00
25.	07121843	Dulapmetalic LK-WMB-6606	buc	1,00
26.	08121850	Diubelcusurup 6/3,5x40	buc	10,00
27.	08121851	Diubelcusurup 6/3,5x35	buc	20,00
28.	08121852	Samorez 3,5 *9,5	buc	80,00
29.	08121853	Samorez 3,5*16	buc	2,00
30.	08121854	Samorez 3,5*25	buc	2,00
31.	08121855	Samorez 3,5*35	buc	2,00







№ crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	10-01-027-01 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sistema SPI cu numărul de secții (raze, blocuri,aparate) pina la: 10	1 sistema	
2	10-01-027-01 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sistema SPI cu numărul de secții (raze, blocuri,aparate) pina la: 30	1 sistema	
3	10-02-054-07 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Controlulcomplexuluitehologic in regimul de lucrusi control, primirea in exploatare	secție	
4	10-08-001-10 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aparat de receptie-control SPI pentru1 raza	buc	
5	08-01-121-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de aprovizionare a detectorilorelectronici	buc	
6	08-01-121-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc suplimentarpentru fiecare10 raze	buc	
7	10-04-066-05 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Detectorcuultrasunete	buc	
8	10-08-002-02 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Detector incendiar de multiplaacțiune	buc	
9	n. K=1,00;	Butondealarmă IPR 513-10	buc	
10	n. K=1,00;	Detector de fum SPD 3.10 (BOI) 2 fire	buc	

11	10-08-002-01 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Detector incendiar de unicaacțiune	buc	
12	n. K=1,00;	Detector de căldură FTL-A2	buc	
13	10-04-066-05 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sunet- luminasemnalator <i>C3CY</i>	buc	
14	10-04-089-01 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Impartireasiintroducerea in aparate a capetelor firelor monopolare-cablu 10/2	10 buc	
15	10-04-089-01 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Impartireasiintroducerea in aparate a capetelor firelor monopolare	10 buc	
16	08-03-591-8 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcareasiinstalareaboxului pentru cablurile telefonice cu capacitatea de 50/2	100 buc	
17	n. K=1,00;	Boxtermoplast 100x100*70	buc	
18	n. K=1,00;	Boxtermoplast 150x110x70	buc	
19	08-02-412-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Întindereacablului	100 m	
20	n. K=1,00;	Cabluelectric PVS 3*1.5	m	
21	n. K=1,00;	Cablaignifug <b>KMPkH-FRHF</b> 4x0,50	m	
22	n. K=1,00;	Cablaignifug <b>KMPkH-FRHF</b> 2x0.50	m	
23	n. K=1,00;	Cablaignifugcablu <b>KMPkH- FRHF</b> 2x1.5	m	
24	08-02-409-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Țeava din vinplastatimate fix cu secțiuneainterioarapina la 25 mm	100 m	
25	n. K=1,00;	Canalplastic 25x16	m	
26	n. K=1,00;	Tubgofrat d20 mm	m	
27	n. K=1,00;	Diubelcusurup 6/3,5x40	buc	

28	n. K=1,00;	Diubelcudurup 6/3,5x35	buc	
29	n. K=1,00;	Samorez 3,5*9,5	buc	
30	n. K=1,00;	Samorez 3,5*16	buc	
31	n. K=1,00;	Samorez 3,5*25	buc	
32	n. K=1,00;	Samorez 3,5*35	buc	
33	RpCU05G1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Perforareagauriordirecte in pereți de caramida(grosimeaperetelupina la 2 cărămizi)	buc	
34	RpCU05A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Perforareagăurilordirecte in pereți de cărămidă la adincimea maxima 0,5 cărămizi	buc	
35	RpCU05A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sfredelireagăurilor in metal sibeton	buc	
36	n. K=1,00;	RadioemitorLinks 3.0	buc	
37	n. K=1,00;	Box Nr.110	buc	
38	n. K=1,00;	Modul niIK-8	buc	
39	n. K=1,00;	Acumulator 12V 12,0 Ah GP12120	buc	
40	n. K=1,00;	Acumulator 12V 7,2Ah	buc	
41	n. K=1,00;	Acumulator 12V 65,0Ah	buc	
42	n. K=1,00;	Strobsirena HC-103	buc	
43	n. K=1,00;	Indicatoarluminos "IEȘIRE" (JIOKC-24)	buc	
44	n. K=1,00;	Indicatoarluminos de direcție (sageatastingă, dreapta) (JIOKC-24)	buc	
45	n. K=1,00;	Controleramplificator VA-6200MA	buc	
46	n. K=1,00;	Difuzor T-103E	buc	
47	n. K=1,00;	Difuzor T-611	buc	

48	n. K=1,00;	Panou Antiincendiu ППКП Вapтa 1/832 (32ПIC), set	buc	
49	n. K=1,00;	Dulap metalic LK-WMB-6606	buc	

Grupul de lucru:

Damașcan Tatiana	Președintele grupul de lucru	
Hasta Nina	Secretară	
Maslincova M.	Membrii	
Costova Tatiana	Membrii	
Cebanov Anatolii	Membrii	
Carmanova Liudmila	Membrii	
Anastas Elena	Membrii	