

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de constructie „Piata agroalimentara din sat. Taraclia r. Causeni ”**

**Incalzire (marca IVC)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                  | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4                  | 5     |
|        |                             | <b>1. Отопление</b>                                                                                                                  |                    |       |
| 1      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Raditoare din otel zincat de tip panou "KARAD" 22K-500-500 | buc                | 1,00  |
| 2      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Raditoare din otel zincat de tip panou "KARAD" 22K-500-600 | buc                | 2,00  |
| 3      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Raditoare din otel zincat de tip panou "KARAD" 22K-500-700 | buc                | 2,00  |
| 4      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Raditoare din otel zincat de tip panou "KARAD" 22K-500-900 | buc                | 1,00  |
| 5      | IB06B                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Raditoare din otel zincat de tip panou "KARAD" 22K-500-1100           | buc                | 6,00  |
| 6      | IB06B                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Raditoare din otel zincat de tip panou "KARAD" 22K-500-1300           | buc                | 1,00  |
| 7      | IB06B                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Raditoare din otel zincat de tip panou "KARAD" 22K-500-1400           | buc                | 1,00  |
| 8      | IB06B                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Raditoare din otel zincat                                             | buc                | 4,00  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |       | de tip panou "KARAD" 22K-500-1500                                                                                                                                                                                                          |     |        |
| 9  | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiatoare din otel zincat de tip panou "KARAD" 33K-300-1600                                                                                                                | buc | 2,00   |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiatoare din otel zincat de tip panou "KARAD" 33K-500-1300                                                                                                     | buc | 3,00   |
| 11 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Радиаторный терморегулятор RA-N 2991 "Danfoss")                                                                                                 | buc | 17,00  |
| 12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан с предварительной настройкой ф15 RA-N прямой "Danfoss")                                            | buc | 23,00  |
| 13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Запорный клапан угловой ф15мм RLV-S "Danfoss")                                                            | buc | 23,00  |
| 14 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Запорный клапан угловой ф15мм RLV-S "Danfoss") дренажный                                                  | buc | 23,00  |
| 15 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN20x3,4 "Ecoplastic" | m   | 80,00  |
| 16 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR 25x4.2 "Ecoplastic"   | m   | 60,00  |
| 17 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta                                                                                                                                                                                                     | m   | 200,00 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |                | densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PPR 32x5.4 "Ecoplastic" |     |        |
| 18 | SF01C          | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm    | m   | 340,00 |
| 19 | SF05C          | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                              | m   | 340,00 |
| 20 | RplF09A        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=4mm pentru D=22 mm                                                          | m   | 80,00  |
| 21 | RplF09A        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=4mm pentru D=28 mm                                                          | m   | 60,00  |
| 22 | RplF09A        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=4mm pentru D=35 mm                                                          | m   | 200,00 |
| 23 | IC46A          | Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice (Распределительный коллектор ф57x3 на 4 выхода )                                                                                     | buc | 1,00   |
| 24 | Preturi firmei | Dezaerator automatizat de aerisire d=15mm P=1MPa ,Romstal                                                                                                                                     | buc | 2,00   |
| 25 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de golire DN15)                                               | buc | 2,00   |
| 26 | ID04B          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet inchidere cu sfera d-40 mm )                            | buc | 2,00   |
| 27 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe                                                                                                                                                    | buc | 6,00   |

| 1                                                                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|                                                                  |        | pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet DN25)                                                                                                                                                      |     |        |
| 28                                                               | ID04A  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet DN20)                                                                                                           | buc | 2,00   |
| 29                                                               | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления колетора )                                                                      | kg  | 5,00   |
| 30                                                               | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений                                                                                                          | m2  | 0,26   |
| <b>2. Instalatia de incalzire o calorifelor sistemelor C1-C4</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
| 31                                                               | IC11D  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.0mm ГОСТ 10704-91* | m   | 60,00  |
| 32                                                               | IC11E  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm ( ГОСТ 10704-91*)  | m   | 60,00  |
| 33                                                               | IC11F  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 40x2.5mm ГОСТ 10704-91* | m   | 30,00  |
| 34                                                               | IE03B  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                   | m   | 150,00 |
| 35                                                               | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu                                                                                                                                                   | m2  | 27,00  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |                | email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de email БТ-1771)                                                                                                       |        |        |
| 36 | IA38B          | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2"- Nod de amestec DSM -H/NV20-5.2-1.63                                 | buc    | 4,00   |
| 37 | 0              | Nod de amestec DSM -H/NV20-5.2-1.63                                                                                                                                             | компл. | 4,00   |
| 38 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de sens DN15)                                    | buc    | 4,00   |
| 39 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de by-pass AVDO-15)                              | buc    | 4,00   |
| 40 | Preturi firmei | Dezaerator automatizat de aerisire d=15mm P=1MPa ,Romstal                                                                                                                       | buc    | 8,00   |
| 41 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de golire DN15)                                 | buc    | 2,00   |
| 42 | IC42A          | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов ) | kg     | 100,00 |
| 43 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений                                          | m2     | 5,20   |