



УТВЕРЖДАЮ

И.О. Генерального Директора

«CET-Nord» S.A.

Мариан БРЫНЗА

« 01 » 09 2022

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование узла учёта производственных стоков на 2022 г.

1. Введение

Техническое задание является неотъемлемой частью документации по присуждению, сопровождающее технический проект и подробно описывающее технические требования, на основании которых каждый участник тендера составляет техническое и финансовое предложение.

В этом отношении любая представленная оферта, которая отличается от положений технического задания, будет принята во внимание, но только в той мере, в какой техническое предложение подразумевает предоставление качественного уровня, превосходящие минимальные требования технического задания. Оферты не соответствующие требованиям технического задания, будут объявлены как несоответствующие и будут отклонены.

2. Необходимость

На основании Постановления Правительства Республики Молдова № 950 от 25.11.2013 г., с изменениями Постановление Правительства Республики Молдова № 90 пункты 19^d и 19²⁵ от 19.02.2020 г., необходима установка устройства для достоверного измерения и учёта фактического объёма сточных вод, сбрасываемых в публичную канализационную систему.

3. Требования к техническим характеристикам

3.1 Общие требования

- проект коммерческого узла учёта производственных стоков разработать в соответствии с действующими нормами и правилами в объёме, предусмотренном в Положении о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в канализационную систему, утверждённым Постановлением Правительства РМ №950 от 25.11.2013 г., с изменениями ПП №90 от 19.02.2020;
- Проект должен быть имплементирован с Европейскими техническими нормами;
- проектирование произвести в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, инструкциями и паспортами изготовителей средств измерений. Набор элементов узла учёта, их последовательное расположение, геометрические размеры прямолинейных участков до и после узла учёта, возможность монтажа электромагнитного расходомера в



вертикальной или горизонтальной плоскости должны соответствовать руководству по монтажу приборов учёта от завода изготовителя;

- в составе проекта обосновать и выполнить технические решения в полном объёме по проектированию узла учёта производственных стоков.

3.2 Технические характеристики

(наименование, количество, размеры, паспорта, сертификаты соответствия/ качества, стандарты и др.)

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол - во	Технические характеристики, стандарты соответствия
1	Проектные работы			➤ проектирование выполнить в соответствии с техническим уведомлением №1/20 от 21.12.2020 г. выданным SRL Glorin Ingining; ➤ проведение предпроектного обследования места установки коммерческого узла учёта производственных сточных вод; ➤ выбор технического решения по организации коммерческого учёта производственных сточных вод с учётом измерительной техники; ➤ проектом предусмотреть преобразование безнапорного потока сточных вод в напорный с использованием насосного оборудования; ➤ предусмотреть ограничение доступа к смотровому колодцу и шкафу питания и коммутации; ➤ проект устройства учёта согласовать с оператором предоставляющим услугу водоотведения; ➤ узел учёта должен быть расположен в точке технологического присоединения к сетям водоотведения (колодец отбора проб); ➤ предусмотреть наличие регламента технического обслуживания насосного агрегата и узла учёта.

4. Требования к проекту

Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями NRS 350870.

Проектно-техническая документация должна быть согласована с SRL «Glorin ingining».

5. Требования к условиям поставки и приёмки

Заказчику предоставить 3 экземпляра документации на бумажном носителе, 1 экземпляр - в электронном виде. Графическая часть проектной документации в

электронном виде должна быть предоставлена в файлах стандартного формата AutoCAD, текстовая часть в формате Acrobat Reader (с возможностью выгрузки в MS Word)

– вся проектная и рабочая документация, выпускаемая силами проектной организации и его субподрядными организациями должна иметь единую сквозную нумерацию и шифровку частей и разделов;

– предоставить Заказчику общую заказную спецификацию на оборудование и материалы в электронном виде (формат Excel).

Срок исполнения 30 дней со дня заключения договора.

6. Контактные лица:

Менеджер по снабжению – Г.Н. Рошка

Телефон: + 373 (231) 5-33-67


e-mail: logistics@cet-nord.md

Нач. отдела в обрабатывающей промышленности - В.А. Немцан

Телефон: + 373 (231) 5-33-85

e-mail: v.nemtan@cet-nord.md

Составил:

 В.А. Немцан


Согласовано:

Зам.Технического директора предприятия

в других направлениях

 С.В. Макаров.

Менеджер по снабжению

 Г.Н. Рошка