



1. Toate imbinările prin sudură se va efectua cu electrozi tip 3-42 ГОСТ 9467-75, imbinarea de sutura cu înălțimea h=6mm, lungimea - pe toată lungimea imbinării.
2. După executarea lucrărilor de sudură imbinările trebuie curățate și executată protecția anticorozivă.
3. Protecția anticorozivă a construcțiilor din metal se va efectua în corespundere cu NCM E.04.04:2016 "Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor".
4. Toate construcțiile din oțel vor fi vopsite cu lac de grupă "I" în corespundere cu NCM E.04.04:2016.
5. Construcțiile din metal trebuie să fie grunduite cu 1 strat de grund ГФ-021 (ГОСТ 25125-82), urmata de vopsirea cu vopsea emilată ПФ-133 (ГОСТ 926-82) cu grosimea 100 мкм.
6. Plasa dată se citește cu pl. 38, 39, 40.

Nr.inve.a.orig. Data si semnatura Nr.inve.schim.

OBIECTIV NR. - 12.04-D/21-SAC					
Reconstrucția clădirii în oficiul medicilor de familie din s.Ruseni, r-ul Edinet					
Mod.	Can.	Foia	Nr.d.	Semnat.	Data
ASP		Mihaila V.			06.21
ISP		Hihlat E.			06.21
Elaborat		Ciobanu V.			06.21
Reconstrucția clădirii					
Nod I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII					
			faza	plansa	planse
			PE	41	
			SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti		