



1. Stratul de protecție a armăturii trebuie să fie nu mai mic de 20 mm.
2. Lucrările de betonare se vor executa în conformitate cu NCM F.02.03-2005 "Executarea, controlul calității și recepția lucrărilor din beton și beton armat monolit".
3. Elementele cu pozitia 1 alcatuiesc plasa de jos a planseului. Elementele cu pozitia 2 alcatuiesc plasa de sus a planseului. Elementele cu pozitia e, g (vezi specificatia materialelor si specificatia detaliilor) se fixeaza intre plasa de sus si plasa de jos cu pasul 600x600mm.

SPECIFICATIA DETALIILOR

SPECIFICATIA DETALIILOR

Poz.	Schita	Poz.	Schita
a		5	
e		g	

OBIECTIV NR. - 12.04-D/21-SAC							
Reconstructia cladirii in oficiul medicilor de familie din s.Ruseni, r-ul Edinet							
Mod.	Can.	Foia	Nr.d.	Semnat.	Data		
ASP	Mihaila V.				06.21		
ISP	Hihlat E.				06.21		
Elaborat	Hihlat E.				06.21		
Reconstructia cladirii					faza	plansa	planse
Sectiunea 1-1, 2-2, 3-3, 4-4					PE	26	
					SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti		

Nr.inve.a.orig. Data si semnatura Nr.inve.schim.