

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 30/2022 din 01 august 2022. Valabil pina la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Statie de emiterie STI al MAI.

Adresa: r-ul Vulcanesti, c. Cismichioi, statia de telefonie mobila Orange Moldova.

Subconsumatorul: S II al MAI

Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 1.5 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. CAH_524 Cismichioi, TD-0,4 kV existent, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. In TD-0.4 kV de instalat un disjuncter automat MG C 10 A trei poli. Alimentarea disjuncterului nou montat de la bornele de sus ale disjuncterului existent (după AAR GPU OMD).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare până la BZUM de montat o linie electrică subterană în cablul. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Până la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 In BZUM TF de instalat un disjuncter automat MG C 6 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit având certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEA ELECTRICĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablul 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: DI. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic, documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor conform actelor normative în vigoare.

V. Roman
TD&IT Director
I.M. Orange Moldova S.A.



Executant P. Pasincovski
Tel. 069198344

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 20/2022 din 01 august 2022. Valabil pina la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Statie de emitere STI al MAI.

Adresa: r-ul Cahul, S. Moscovei, statia de telefonie mobila Orange Moldova.

Subconsumatorul: STI al MAI

Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 3 kW, tensiunea 380 V.

1. DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. CAH_606 Moscovei, TD-0,4 kV existent, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. In TD-0.4 kV de instalat un disjuncteur automat MG C 16 A trei poli. Alimentarea disjuncteurului nou montat de la bornele de sus ale disjuncteurului existent (după AAR GPU OMD).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare până la BZUM de montat o linie electrică subterană în cablul. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Până la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 In BZUM TF de instalat un disjuncteur automat MG C 10 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit având certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEA ELECTRICĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablul 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: DI. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic: documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor conform actelor normative în vigoare.

V. Roman
TD&IT Director
I.M. Orange Moldova S.A.



Executant P. Pasincovski
Tel. 06919834

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to P. Pasincovski.

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 06/2022 din 01 august 2022. Valabil pina la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Stație de emiterie STI al MAI.

Adresa: rl Anenii Noi, c. Bulboaca, stația de telefonie mobila GSM Orange Moldova.

Subconsumatorul: STI al MAI

Telefon: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 3.0 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. TIG_057 Bulboaca, shelter tehnologic, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. Pe partea exterioara shelter-ului tehnologic de Instalat un ID cu disjuncteur automat MG C 16 A trei poli. Alimentarea disjuncteurului nou montat de la bornele de intrare cablului 0,4 kV (după AAR GPU).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIC.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare până la BZUM TF de montat o linie electrică subterană în cablu. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Până la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 În BZUM TF de instalat un disjuncteur automat MG C 10A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit având certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEA ELECTRICĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablu 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: Dl. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic: documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor conform actelor normative în vigoare.

V. Roman
TD&IT Director
I.M. Orange Moldova S.A.



Executant P. Pasincovschi
Tel. 069198344

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to P. Pasincovschi.

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 31/2022 din 01 august 2022. Valabil pina la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Statie de emiterie STI al MAI.

Adresa: r-ul Criuleni, c.Budesti, statia de telefonie mobila GSM Orange Moldova.

Subconsumatorul: STI al MAI

Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 2.0 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. CHI_018 Vadul City, TD-0,4 kV existent, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. În ID-0.4 kV de instalat un disjuncter automat MG C 16 A trei poli. Alimentarea disjuncterului nou montat de la bornele de sus ale disjuncterului existent (după AAR GPU OMD).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare până la BZUM de montat o linie electrică subterană în cablul. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Până la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 În BZUM TF de instalat un disjuncter automat MG C 10 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit având certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEA ELECTRICĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablul 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: DI. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic: documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor, conform actelor normative în vigoare.

V. Roman
TD&IT Director
I.M. Orange Moldova S.A.



Executant P. Pasincovschi
Tel. 069198344

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 18/2022 din 01 august 2022 Valabil pina la 18 august 2023.

Obiectul de racordare: Statie de emiterie STI al MAI.

Adresa: r-ul Cimisia s. Selemet, statia de telefonie mobila Orange Moldova.

Subconsumatorul: STI al MAI

Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 3 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. CAH_583 Selemet, TD-0,4 kV existent, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. În TD-0,4 kV de instalat un disjuncter automat MG C 16 A trei poli. Alimentarea disjuncterului nou montat de la bornele de sus ale disjuncterului existent (după AAR GPU OMD).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare până la BZUM de montat o linie electrică subterană în cablul. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Până la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 În BZUM TF de instalat un disjuncter automat MG C 10 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit având certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEA ELECTRICĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablul 0,4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: DI. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic: documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor conform actelor normative în vigoare.

V. Roman
TD&IT Director
I.M. Orange Moldova S.A.



Executant P. Pasincovski
Tel. 069198344

A blue ink signature of P. Pasincovski.

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 23/2022 din 01 august 2022. Valabil pina la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Statie de emiterie STI al MAI.

Adresa: r-ul Ciadir-Lunga, s. Corten, statia de telefonie mobila Orange Moldova.

Subconsumatorul: STI al MAI

Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 3 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. CAH 1052 Corten, TD-0,4 kV existent, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. In TD-0.4 kV de instalat un disjuncteur automat MG C 16 A trei poli. Alimentarea disjuncteurului nou montat de la bornele de sus ale disjuncteurului existent (după AAR GPU OMD).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE.
- 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare până la BZUM de montat o linie electrică subterană în cablul. Secțiunea cablului conform proiectului.
- 3.2 Până la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A..
- 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
- 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
- 3.5 In BZUM TF de instalat un disjuncteur automat MG C 10 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
- 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit având certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
- 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablul 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: Dl. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic: documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor, conform actelor normative în vigoare.

V. Roman
TD&IT Director
I.M. Orange Moldova S.A.



Executant P. Pasincovski
Tel. 069198344

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 13/2022 din 01 august 2022 Valabil pina la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Statie de emitere STI al MAI.

Adresa: r-ul Basarabeasca, s. Abaclia, statia de telefonie mobila GSM Orange Moldova.

Subconsumatorul: STI al MAI

Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 3.0 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. CAH_796 Abaclia, TD-0,4 kV existent, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. In TD-0.4 kV de instalat un disjuncter automat MG C 16 A trei poli. Alimentarea disjuncterului nou montat de la bornele de sus ale disjuncterului existent (după AAR GPU OMD).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare pana la BZUM de montat o linie electrica subterana in cablul. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Pînă la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 In BZUM TF de instalat un disjuncter automat MG C 10 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit având certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEA ELECTRICĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablul 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: DI. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic: documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor conform actelor normative în vigoare.

V. Roman
TD&IT Director
I.M. Orange Moldova S.A.



Executant P. Pasincovschi
Tel. 069198344

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 22/2022 din 01 august 2022. Valabil pina la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Statie de emiterie STI al MAI.

Adresa: r-ul Comrat, s. Avdarma, statia de telefonie mobila GSM Orange Moldova.

Subconsumatorul: STI al MAI

Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 3.0 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. CAH_635 Avdarma, TD-0,4 kV existent, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. In TD-0.4 kV de instalat un disjunctor automat MG C 16 A trei poli. Alimentarea disjunctorului nou montat de la bornele de sus ale disjunctorului existent (după AAR GPU OMD).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare până la BZUM de montat o linie electrică subterană în cablul. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Până la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 În BZUM TF de instalat un disjunctor automat MG C 10 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit având certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEA ELECTRICĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablul 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: DI. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic: documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor conform actelor normative în vigoare.

V. Roman
TD&IT Director
I.M. Orange Moldova S.A.



Executant P. Pasincovski
Tel. 069198344

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name P. Pasincovski mentioned in the text above.

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 14/2022 din 01 august 2022 Valabil pina la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Statie de emitere STI al MAI.

Adresa: r-ul Causeni, s. Tocuz, statia de telefonie mobila Orange Moldova.

Subconsumatorul: S II al MAI

Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 3 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. TIG_600 Tocuz, TD-0,4 kV existent, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. In TD 0.4 kV de instalat un disjuncteur automat MG C 16 A trei poli. Alimentarea disjuncteurului nou montat de la bornele de sus ale disjuncteurului existent (după AAR GPU OMD).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare până la BZUM de montat o linie electrică subterană în cablul. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Până la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 In BZUM TF de instalat un disjuncteur automat MG C 10 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit având certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEA ELECTRICALĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablul 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: DI. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic: documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor conform actelor normative în vigoare.

V. Roman
TD&IT Director
I.M. Orange Moldova S.A.



Executant P. Pasincovschi
Tel. 069198344

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name P. Pasincovschi mentioned in the text above.

AVIZ DE RACORDARE

Nr. 25/2022 din 01 august 2022. Valabil pna la 01 august 2023.

Obiectul de racordare: Statie de emitere STI al MAI.

Adresa: r-ul Causeni, s. Taraclia, statia de telefonie mobila Orange Moldova.

Subconsumatorul: S II al MAI


Telefonul: 0-22-255-228

Categoria de alimentare cu energie electrică: categoria 3

Puterea permisă: 3 kW, tensiunea 380 V.

1. PUNCTUL DE RACORDARE: Stația de telefonie a I.M. „Orange Moldova” S.A. TIG_598 Taraclia Causeni, TD-0,4 kV existent, bornele de intrare cablului 0,4 kV, după AAR GPU. In ID-0.4 kV de instalat un disjuncter automat MG C 16 A trei poli. Alimentarea disjuncterului nou montat de la bornele de sus ale disjuncterului existent (după AAR GPU OMD).
2. INDICAȚII CU PRIVIRE LA PROTECȚIA CONTRA FULGERULUI: conform NAIE.
3. INDICAȚII SUPLIMENTARE:
 - 3.1 De montat un panou de măsură și protecție tip BZUM TF. De la punctul de racordare până la BZUM de montat o linie electrică subterană în cablu. Secțiunea cablului conform proiectului.
 - 3.2 Până la începerea lucrărilor soluția tehnică de realizare a avizului de racordare și schița instalației electrice obligatoriu de coordonat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A..
 - 3.3 Lucrările de montaj se vor îndeplini de către un electrician autorizat.
 - 3.4 În instalațiile Subconsumatorului să se utilizeze receptoare electrice care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
 - 3.5 În BZUM TF de instalat un disjuncter automat MG C 10 A trei poli.
4. INDICAȚII CU PRIVIRE LA UTILAJUL DE EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE:
 - 4.1 Contoarele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit având certificat de verificare cu durata nu mai mult de douăsprezece luni anterioare.
 - 4.2 Se va utiliza contor digital de energie electrică, produs Landis+Gyr ZMD, cu modem de comunicare GSM/GPRS, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță.
5. DUPĂ RACORDARE LA REȚEA ELECTRICĂ RĂMÎN ÎN EXPLOATAREA SUBCONSUMATORULUI : echipamentul de evidență și linia în cablu 0.4 kV.
6. GRANIȚA DE DELIMITARE: capetele cablului de plecare din punctul de racordare.
7. Se interzice conectarea terților la instalația de utilizare cu energie electrică.
8. Accesul, coordonarea și permisiunea executării lucrărilor vor fi acordate de antreprenorul general al I.M. „Orange Moldova” S.A., compania Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L.. Persoana de contact: DI. Grigore SARJAN, tel. 069198242.;
9. Lucrările de conectare în punctul de racordare și aplicarea tensiunii vor fi efectuate de către specialiștii Î.C.S. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS S.R.L. împreună cu reprezentanții Subconsumatorului după:
 - Îndeplinirea Avizului de racordare.
 - Prezentarea dosarului tehnic: documentelor tehnice, proceselor verbale ale măsurărilor și încercărilor conform actelor normative în vigoare.

V. Roman
TD&IT Director
I.M. Orange Moldova S.A.



Executant P. Pasincovski
Tel. 06919834