

**SERVICII DE DESERVIRE ȘI REPARAȚIE A SISTEMELOR TEHNICE
DE SECURITATE (DEMONTAREA/MONTAREA), INCLUSIV CONSUMABILE**

**Specificația tehnică a echipamentului
sistemului automat de stingere a incendiilor cu gaze**

- Panou de control: C2000-4 – 1 buc.
- Tastatură: C2000-M – 1 buc.
- Bloc de indicații al sistemului de stingere: C2000-IIT – 1 buc.
- Panou de recepție și control al sistemelor automate de stingere a incendiilor: C2000-ACIIT – 3 buc.
- Module de stingere cu gaze: (АТАКА 150-100-15Э) – 10 buc.
- Module de control și declanșare: C2000-КПБ – 3 buc.
- Bloc releu: C2000-СП1 – 1 buc.
- Detector de fum: ИП 212 – 83 buc.
- Declanșator manual: ЭДУ513-3М – 4 buc.
- Acumulator: 12 V, 7 Ah – 6 buc.
- Touch memory cititor cip – 4 buc.
- Dispozitive de alarmare optice și acustice – 4 seturi (pentru 4 uși)
- Cântar electronic – 1 buc.

Fișa serviciilor de deservire și reparație obligatorii pentru prestarea lunară

- Verificarea vizuală generală
- Verificarea parametrilor de funcționare
- Verificarea gradului de coroziune
- Verificarea-manevre vane și robineti
- Verificarea racordurilor
- Verificarea suporturilor de fixare a componentelor
- Verificarea vaselor de expansiune
- Verificarea aparatelor de măsură și control
- Verificarea tablourilor de comandă
- Teste de funcționare
- Verificarea metrologică a AMC din instalație
- Verificarea avertizoarelor optice și acustice ale instalației de stingere
- Completarea Raportului de revizie a sistemului de stingere a incendiilor

Restabilirea viabilității sistemului automat de avertizare și stingere cu gaze, în caz de necesitate, se va efectua în termen de 24 de ore din momentul adresării.

Repararea sau schimbarea componentelor deteriorate se va efectua din contul operatorului economic, care prestează serviciile de deservire și reparație.