

Кабельный журнал проектируемых линии ВЛИ-0,22кВ.

Маркировка кабеля	Трасса		Участок трассы кабеля										Кабель					
	Начало	Конец	в металлическом коробе по строит. конструкциям	в трубе стальной профильной квадратной	в кронштейне	открыто по опорам	в траншее в пластмассовых трубах	в трубах			на ТП	открыто по строит. конструкциям	По проекту			Проложен		
								в асбестоцементных	металлорукаве	пластмассовых			Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	длина с учетом 10%/5%	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	длина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
H1	РТ55К/Ф-4	Проектируемый ЩУ-1	-	5	-	3	-	-	-	-	6	-	СИП-4	2х25,0-1	15			
H2	Проектируемый ЩУ-1	Проектируемый ЩУНО-1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВВГнг	3х6,0-1	5			
W1	Проектируемый ЩУНО-1	Опора №4	-	5	-	90	-	-	-	-	-	-	СИП-4	2х25,0-1	105			
W1.1	Опора №4	Опора №4.1.15	-	-	-	415	-	-	-	-	-	-	СИП-4	2х25,0-1	435			
W1.1.1	Опора №4.1.9	Опора №4.1.9.13	-	-	-	334	-	-	-	-	-	-	СИП-4	2х25,0-1	350			
W1.1.1.1	Опора №4.1.9.6	Опора №4.1.9.6.9	-	-	-	267	-	-	-	-	-	-	СИП-4	2х25,0-1	280			
W1.1.2	Опора №4.1.14	Опора №4.1.14.13	-	-	-	397	-	-	-	-	-	-	СИП-4	2х25,0-1	415			
W1.2	Опора №4	Опора №4.2.9	-	-	-	256	-	-	-	-	-	-	СИП-4	2х25,0-1	270			
W1.3	Опора №4	Опора №4.3.21	-	-	-	595	-	-	-	-	-	-	СИП-4	2х25,0-1	625			
W1.3.1	Опора №4.3.1	Опора №4.3.1.2	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	СИП-4	2х25,0-1	65			
W1.3.2	Опора №4.3.3	Опора №4.3.3.3	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	СИП-4	2х25,0-1	90			
W1.3.3	Опора №4.3.6	Опора №4.3.6.13	-	-	-	358	-	-	-	-	-	-	СИП-4	2х25,0-1	375			
W1.3.3.1	Опора №4.3.6.7	Опора №4.3.6.7.3	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	СИП-4	2х25,0-1	95			
W1.3.4	Опора №4.3.10	Опора №4.3.10.6	-	-	-	156	-	-	-	-	-	-	СИП-4	2х25,0-1	165			
W1.3.5	Опора №4.3.15	Опора №4.3.15.1.12	-	-	-	344	-	-	-	-	-	-	СИП-4	2х25,0-1	360			
W1.3.5.1	Опора №4.3.15.1.8	Опора №4.3.15.1.8.3	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	СИП-4	2х25,0-1	100			
W1.3.6	Опора №4.3.15	Опора №4.3.15.2.6	-	-	-	175	-	-	-	-	-	-	СИП-4	2х25,0-1	185			
-	Магистраль W1.1; ...; W1.3.6;	Уличный светильник	-	-	248	-	-	-	-	-	-	124	ПРГН-0,66	3(1х1,5)-0,66	390			

n inv.	
Semnatura, data	
N inv. original	

						60/2020-IEE-1			
						Iluminare stradala in satul Mindresti, raionul Telenesti.			
Изм.	Кол.уч	Лист	N. док.	Подп.	Дата				
						Iluminarea Electrica Exterioara – 0,22kV	Стадия	Лист	Листов
							РП	31	
Гл. спец.		Biber V.			01.21	Кабельный журнал проектируемых линии ВЛИ-0,22кВ.	“APCAN PROIECT” S.R.L. mun. Chisinau, 2021		
Разработал		Biber V.			01.21				