

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ЦФ ГН "Moldelectrica"
Райляну Д.С.
" " " 2023 г.

Дефектовочная ведомость
масляного выключателя 110ВС ПС Болдурешть 110/10кВ

Присоединение 110ВС
инв.№4001905

Тип: МКП-110М-630-20

Зав.№

Дата выпуска 1983г

Дата ввода в эксплуатации 1983г

Дата последнего кп ремонта 05.2014г

Допустимое кол. отключений кз-25

Количество отключений кз-1

№ п/п	Наименование узла	ТИП	Техническое состояние	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	Необходимо выполнить ревизию и наладку привода, необходимо заменить уплотнительную резину дверей привода	
2	Привод	ШПЭ-33	Произвести ревизию обогрева привода	
3	Вводы	БМВУ- 110/1000У1 6шт.	Необходимо выполнить ревизию патронов, гидрозатворов и краников для слива масла, замена вводов-110кВ.	
4	Баки		Устранить течи масла и замена уплотнительной резины, покраска	
5	Запорная арматура		Выполнить ремонт и заменить упл.прокладки	
6	Состояние трансформаторного масло		Проверить качество масла и привести в соответствии согласно госту	

Нач.СП ЦФ

Согласовано:

Нач.СП ЦС

Томы К.Н.

Бытка В.Н.

УТВЕРЖДАЮ:
 Гл. инженер ЦФ ГП "Moldelectrica"
 Райляну Д.С.
 " " 2023 г.

Дефектовочная ведомость
 масляного выключателя 110ВС ПС Калараш 110/3510кВ

Присоединение 110ВС
 нив.№4004861

Тип: МКП-110М-630-20
 Зав.№
 Дата выпуска 01.01.1967
 Дата ввода в эксплуатации 01.12.1967
 Дата последнего кп ремонта 06. 2016г.
 Допустимое кол. отключений кз-25
 Количество отключений кз-0

№ п/п	Наименование узла	ТИП	Техническое состояние	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	Необходимо выполнить ревизию и наладку Необходимо заменить уплотнение дверей	
2	Привод	ШПЭ-33	Произвести ревизию обогрева привода	
3	Вводы	БМВУ-110/1000У1 6шт.	Необходимо выполнить ревизию патронов, гидрозатворов и краников для слива масла, замена вводов-110кВ.	
4	Баки		Устранить течи масла и замена уплотнительной резины, покраска	
5	Запорная арматура		Выполнить ремонт и заменить упл.прокладки	
6	Состояние трансформаторного масло		Проверить качество масла и привести в соответствии согласно госту	

Нач.СП ЦФ
 Согласовано:
 Нач.СП ЦС

Тома К.Н.
 Бытка В.Н.