

Pozitia	Denumirea si caracteristica tehnica a utilajelor si materialelor	Tip, marca, notarea documentului, chestionar	Cod produs	Firma producatoare	Unitatea de masura	Cantitatea	Masa Kg	Notare
R-2	Sistema de ventilare la refulare: $L=1265 \text{ m}^3/\text{h}$, $P=200\text{Pa}$	MPA 1800 E3		"Vents"	buc.	1		
	ventilator $N=0,49\text{W}$; $n=1100 \text{ rot}/\text{min}$; $I=2,15\text{A}$; $U=380 \text{ V}$							
	in completatie:							
	- baterie electrica pentru incalzirea aerului $Q=14,42 \text{ kw}/\text{h}$			"Vents"	buc.	1		
	de la -16 pina la $+18^\circ\text{C}$							
	- filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare	FBK 500x250		"Vents"	buc.	1		
	- sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul							
	Atenuator de zgomot	SR 500x250		"Vents"	buc.	1		
	Canale de aer din tabla zincata	ГОСТ 14918-80						
	$\phi 125$	$b=0.5 \text{ mm}$			m.l.	7,0		
	$\phi 160$	$b=0.5 \text{ mm}$			m.l.	1,5		
	$\phi 200$	$b=0.5 \text{ mm}$			m.l.	6,0		
	$\phi 225$	$b=0.5 \text{ mm}$			m.l.	10,0		
	$\phi 280$	$b=0.6 \text{ mm}$			m.l.	6,5		
	400x250	$b=0.7 \text{ mm}$			m.l.	9,0		
	500x250	$b=0.7 \text{ mm}$			m.l.	1,5		
	Canale de aer flexibile							
	$\phi 125$				m.l.	0,5		
	$\phi 160$				m.l.	0,5		
	$\phi 200$				m.l.	2,0		
	Supapa de sens	KOM 160		"Vents"	buc.	1		
	Difuzor circular	CFC+RC		"Brofer"				
	CFC+RC 250				buc.	1		
	Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie	AQN		"Brofer"				
	de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2							
	AQN 375x375				buc.	1		
	AQN 450x450				buc.	4		

Nr. schimb.Nr. de inv.

Data și semnătura

Nr. inv. Original

Mod.	Cant.	Coala	Nºdoc.	Semnăt.	Data

28/2023-1- IVC.SU

Coala

5