

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea *surselor de alimentare neîntreruptibilă* (UPS)
prin procedura de achiziție *licitație deschisă*

1. Denumirea autorității contractante: *IP Compania „Teleradio – Moldova”.*
2. IDNO: *1004600050558.*
3. Adresa: *str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028.*
4. Numărul de telefon/fax: *068482641.*
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: *trm@trm.md, www.trm.md.*
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP”.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Instituție Publică Compania „Teleradio – Moldova” este radiodifuzor public național, care oferă produse audiovizuale și multimedia de diverse genuri pentru diferite categorii de public.*
Planul de achiziții pentru anul 2026 <https://trm.md/ro/achizitii/planul-de-achizitii-pentru-anul-2026>
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunuri:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Can.	Un. m.	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică	Valoarea estimată fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Lotul nr. 1					
31154000-0	Lotul nr. 1 UPS Online 3000VA / 2700W	4	buc	UPS cu capacitate 3000 VA / 2700 W, rack 2U, cu cartelă de rețea. Sursă de alimentare neîntreruptă (UPS) destinată montării în rack 19”, pentru protecția echipamentelor IT. Cerințe tehnice minime obligatorii: Putere nominală: minim 3000 VA / 2700 W Tehnologie: Line-Interactive cu AVR (stabilizare automată a tensiunii fără trecere pe baterie) Format mecanic: rack 19”, înălțime 2U Tensiune de intrare: domeniu de funcționare: minimum 160–286 V AC, monofazic. Tensiune de ieșire: 230 V AC ±5% Frecvență: 50/60 Hz, autosincronizare Timp de transfer: maximum 4 ms Formă de undă: sinusoidală pură în regim de funcționare pe baterie Autonomie: minimum 10 minute la 50% sarcină Baterii: VRLA/AGM interne, hot-swappable Management baterii: test automat periodic, compensare termică, protecție la descărcare profundă Conectivitate de rețea (OBLIGATORIU) cartelă de management de rețea Ethernet (RJ-45) inclusă din livrare suport: SNMP v1/v3, HTTP/HTTPS, alerte e-mail, integrare cu sisteme de monitorizare Interfețe locale: USB și/sau RS-232 Ieșiri: minimum 8 prize IEC C13, minimum 1 priză IEC C19 Bypass: bypass automat intern Eficiență: minimum 97% în regim normal Nivel de zgomot: maximum 55 dB Condiții de operare: temperatură: 0...+40 °C, umiditate: până la 95% fără condens Standarde: CE, EMC, RoHS sau echivalent Garanție: minim 24 luni <i>(Similar APC SMT3000RMI2UC)</i>	140 000,00
Total lotul nr. 1					140 000,00
Lotul nr. 2					

31154000-0	2.1. UPS Online 5000VA / 4500W	3	buc	UPS cu capacitate 5000 VA / 4500 W, rack 3U, cu cartelă de rețea. Sursă de alimentare neîntreruptă (UPS) de tip online pentru sisteme critice IT și de comunicații. Cerințe tehnice minime obligatorii Putere nominală: minim 5000 VA / 4500 W Tehnologie: Online (dublă conversie, true online) Format mecanic: rack 19", înălțime 3U Tensiune de intrare: domeniu de funcționare: minimum 176–300 V AC, monofazic Tensiune de ieșire: 230 V AC ±2% Frecvență: 50/60 Hz stabilizată Timp de transfer: 0 ms Distorsiuni armonice THD 2% la sarcină liniară Formă de undă: sinusoidală pură Autonomie: minimum 10 minute la 50% sarcină Baterii: VRLA/AGM interne, hot-swappable Extindere autonomie: posibilitatea conectării modulelor externe dedicate de baterii Bypass: bypass static automat, bypass manual pentru mentenanță Conectivitate de rețea (OBLIGATORIU) cartelă de management de rețea Ethernet (RJ-45) inclusă din livrare suport: SNMP v1/v3, HTTP/HTTPS, alerte e-mail, integrare cu sisteme de monitorizare Interfețe locale: USB și RS-232 Ieșiri: minimum 6 prize IEC C13, minimum 4 prize IEC C19 Eficiență: minimum 92% în regim online Răcire: activă, cu control automat al ventilatoarelor Nivel de zgomot: maximum 60 dB Condiții de operare: temperatură: 0...+40 °C, umiditate: până la 95% fără condens Standarde: CE, EMC, RoHS sau echivalent Garanție: minim 24 luni <i>(Similar APC SRT5KRMXLI)</i>	190 000,00
------------	--------------------------------------	---	-----	--	------------

31154000-0	2.2. Modul de baterii externe	3	buc	Modul de baterii externe (EBM) pentru extinderea autonomiei. Modul extern de baterii destinat extinderii autonomiei UPS-ului online de 5000 VA / 4500 W, pentru asigurarea continuității alimentării echipamentelor critice. Cerințe tehnice minime obligatorii Compatibilitate: modulul de baterii trebuie să fie dedicat și proiectat special pentru UPS APC SRT5KRMXLI compatibilitate mecanică, electrică și funcțională garantată de producător utilizarea modulului nu trebuie să afecteze garanția UPS-ului Funcționalitate: modulul trebuie să permită extinderea autonomiei UPS-ului prin conectare directă (plug-and-play) UPS-ul trebuie să recunoască automat modulul conectat și să actualizeze parametrii de încărcare și autonomia afișată suport pentru conectarea mai multor module în lanț (daisy-chain) pentru autonomie scalabilă Tip baterii: baterii interne de tip VRLA / AGM, fără întreținere bateriile trebuie să fie hot-swappable (înlocuire fără oprirea UPS-ului). Format mecanic: rack-mount 19", înălțime maximă: 3U, adâncime compatibilă cu rack standard IT , kit de montare în rack inclus Conectare: conectare prin conectori dedicați de mare curent, proiectați pentru acest tip de UPS , cabluri de interconectare incluse în livrare. Management și siguranță: protecție la scurtcircuit, supracurent, supratensiune și temperatură integrare completă cu sistemul de management al UPS-ului (monitorizare prin interfața UPS și prin cartelă de rețea) Performanță: modulul trebuie să asigure creșterea autonomiei UPS-ului în mod proporțional cu numărul de module conectate soluția trebuie să permită încărcarea simultană a bateriilor interne ale UPS-ului și a tuturor modulelor externe conectate Condiții de operare: temperatură: 0...+40 °C, umiditate: până la 95% fără condens Standarde: CE, EMC, RoHS sau echivalent Garanție: minim 24 luni	97 500,00
Total lotul nr. 2					287 500,00
Lotul nr. 3					
31154000-0	Lotul nr. 3 UPS 60kW 3F 400V	2	buc	1. Obiect Achiziție echipament UPS modular monofazat de 60 kW, complet echipat cu baterii și cabinet dedicat, destinat asigurării alimentării neîntrerupte a echipamentelor critice din infrastructura beneficiarului. UPS-ul va permite configuratia ulterioare din sistem monofazat in sistem trifazat sau in sistem monofazat cu iesire trifazata. 2. Cerințe generale • Sistemul trebuie să protejeze sarcinile critice împotriva variațiilor de tensiune, frecvență, întreruperilor și distorsiunilor din rețea. • Echipamentul va fi de tip modular hot-swap, cu posibilitatea de înlocuire a oricărui modul intern (inclusiv module de putere, bypass static, etc) fără oprirea sarcinii. • Tensiune de intrare și ieșire: 230/400 V AC monofazat. • Putere totală livrată: 60 kVA / 60 kW, factor de putere unitar (1). • Configurație modulară cu posibilitate de funcționare în mod redundant N+1, cu module individuale de 6,7 kW fiecare. • Toate componentele (UPS, baterii, bypass) vor fi integrate într-un singur cabinet dedicat, fără elemente externe (ex. rack separat pentru baterii sau bypass).	1 116 666,66

			• Modulele de putere și modulele de baterii trebuie să fie disponibile din stoc la momentul ofertei, pentru a asigura livrarea completă în termen. 3. Componenta • Modular battery cabinet with 16 drawers installed (9 Ah) – 2buc • CS141B SK - WEB / SNMP card – 1buc 4. Performanțe tehnice minime <table><tr><td>Parametru</td><td>Cerință</td></tr></table> Topologie UPS Online, dublă conversie, VFI-SS-111 (IEC 62040-3) Putere totală 60 kW / 60 kVA Modularitate Da, module de maximum 6,7 kW Redundanță Da, configurabil N+1 Tensiune intrare 230 V AC ±20% Tensiune ieșire 230 V AC ±1% Frecvență nominală 50/60 Hz, auto-detectabilă Factor de putere ieșire 1 (kW = kVA) Eficiență în mod online ≥ 96% Formă undă ieșire Sinus pur Bypass intern Static + manual, integrat Interfață utilizator Ecran LCD color + LED-uri + tastatură Conectivitate SNMP, Modbus, USB, RS232, contacte releu Nivel zgomot 54 - 62 dB la 1 metru Temperatură operare 0°C – 40°C 5. Baterii • Bateriile vor fi instalate în sertare interne, montate în același cabinet cu unitatea UPS. • Tip: VRLA, 12 V, fără întreținere. • Tensiune totală sistem baterii: 290 VDC (20 x 12 V). • Autonomie minimă: 10 minute la 100% sarcină (cu posibilitate de extindere). • Sistemul trebuie să permită monitorizarea individuală a drawer-urilor de baterii. • Modulele de baterii trebuie să fie disponibile din stoc, pentru a respecta termenul de livrare maxim admis. 6. Construcție mecanică • Format: Tower vertical, pe podea (nu rack). • Dimensiuni maxime cabinet UPS complet (L x l x h): 628 x 414 x 1370 mm. • Dimensiuni maxime cabinet acumulatori complet (L x l x h): 628 x 414 x 1367 mm. • Greutate maximă fără baterii: ≤ 174 kg. • Greutate maximă cabinete baterii: ≤ 304 kg. • Acces frontal complet pentru întreținere și înlocuire module. • Carcasa: metalică, vopsită antistatic, protecție IP20. 7. Certificări și standarde • Conformitate: CE, RoHS, EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 • Compatibilitate cu directivele EMC și LVD • Producător certificat ISO 9001 și ISO 14001 8. Livrare și garanție • Termen livrare: maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului • Garanție: minim 24 luni pentru echipament • Furnizorul va asigura: punere în funcțiune, testare, instruire personal tehnic 9. Excluderea echivalențelor Sunt acceptate exclusiv sisteme alimentare monofazate, modulare, cu module monofazate: • Module de exact 6,7 kW • Configurație N+1	Parametru	Cerință	
Parametru	Cerință					

			• Cabinet compact, complet integrat Nu se acceptă: • Echipamente rack • Module de capacitate diferită (4 kW, 5 kW,10kW etc.) • UPS-uri trifazate cu conversie internă în monofazat Deținerea certificatului de distribuitor oficial al producătorului în Moldova																																	
			Total lotul nr. 3	1 116 666,66																																
Lotul nr. 4																																				
Lotul nr. 4 UPS 20kW 3F 400V	2	buc	1. Obiect Achiziție echipament UPS modular monofazat de 20 kW, complet echipat cu baterii și cabinet dedicat, destinat asigurării alimentării neîntrerupte a echipamentelor critice din infrastructura beneficiarului.UPS-ul va permite configuratia ulterioare din sistem monofazat in sistem trifazat sau in sistem monofazat cu iesire trifazata. 2. Cerințe generale • Sistemul trebuie să protejeze sarcinile critice împotriva variațiilor de tensiune, frecvență, întreruperilor și distorsiunilor din rețea. • Echipamentul va fi de tip modular hot-swap, cu posibilitatea de înlocuire a oricărui modul intern (inclusiv module de putere, bypass static,etc) fără oprirea sarcinii. • Tensiune de intrare și ieșire: 230/400 V AC monofazat. • Putere totală livrată: 20 kVA / 20 kW, factor de putere unitar (1). • Configurație modulară cu posibilitate de funcționare în mod redundant N+1, cu module individuale de 6,7 kW fiecare. • Toate componentele (UPS, baterii, bypass) vor fi integrate într-un singur cabinet dedicat, fără elemente externe (ex. rack separat pentru baterii sau bypass). • Modulele de putere și modulele de baterii trebuie să fie disponibile din stoc la momentul ofertei, pentru a asigura livrarea completă în termen. 3.Componenta • CS141B SK - WEB / SNMP card 4. Performanțe tehnice minime <table><tr><td>Parametru</td><td>Cerință</td></tr><tr><td>Topologie UPS</td><td>Online, dublă conversie, VFI-SS-111 (IEC 62040-3)</td></tr><tr><td>Putere totală</td><td>20 kW / 20 kVA</td></tr><tr><td>Modularitate</td><td>Da, module de maximum 6,7 kW</td></tr><tr><td>Redundanță</td><td>Da, configurabil N+1</td></tr><tr><td>Tensiune intrare</td><td>230 V AC ±20%</td></tr><tr><td>Tensiune ieșire</td><td>230 V AC ±1%</td></tr><tr><td>Frecvență nominală</td><td>50/60 Hz, auto-detectabilă</td></tr><tr><td>Factor de putere ieșire</td><td>1 (kW = kVA)</td></tr><tr><td>Eficiență în mod online</td><td>≥ 96%</td></tr><tr><td>Formă undă ieșire</td><td>Sinus pur</td></tr><tr><td>Bypass intern</td><td>Static + manual, integrat</td></tr><tr><td>Interfață utilizator</td><td>Ecran LCD color + LED-uri + tastatură</td></tr><tr><td>Conectivitate</td><td>SNMP, Modbus, USB, RS232, contacte releu</td></tr><tr><td>Nivel zgomot</td><td>54 - 62 dB la 1 metru</td></tr><tr><td>Temperatură operare</td><td>0°C – 40°C</td></tr></table> 5. Baterii • Bateriile vor fi instalate în sertare interne, montate în același cabinet cu unitatea UPS. • Tip: VRLA, 12 V, fără întreținere. • Tensiune totală sistem baterii: 290 VDC (20 x 12 V). • Autonomie minimă: 10 minute la 100% sarcină (cu posibilitate de extindere).	Parametru	Cerință	Topologie UPS	Online, dublă conversie, VFI-SS-111 (IEC 62040-3)	Putere totală	20 kW / 20 kVA	Modularitate	Da, module de maximum 6,7 kW	Redundanță	Da, configurabil N+1	Tensiune intrare	230 V AC ±20%	Tensiune ieșire	230 V AC ±1%	Frecvență nominală	50/60 Hz, auto-detectabilă	Factor de putere ieșire	1 (kW = kVA)	Eficiență în mod online	≥ 96%	Formă undă ieșire	Sinus pur	Bypass intern	Static + manual, integrat	Interfață utilizator	Ecran LCD color + LED-uri + tastatură	Conectivitate	SNMP, Modbus, USB, RS232, contacte releu	Nivel zgomot	54 - 62 dB la 1 metru	Temperatură operare	0°C – 40°C	420 000,00
Parametru	Cerință																																			
Topologie UPS	Online, dublă conversie, VFI-SS-111 (IEC 62040-3)																																			
Putere totală	20 kW / 20 kVA																																			
Modularitate	Da, module de maximum 6,7 kW																																			
Redundanță	Da, configurabil N+1																																			
Tensiune intrare	230 V AC ±20%																																			
Tensiune ieșire	230 V AC ±1%																																			
Frecvență nominală	50/60 Hz, auto-detectabilă																																			
Factor de putere ieșire	1 (kW = kVA)																																			
Eficiență în mod online	≥ 96%																																			
Formă undă ieșire	Sinus pur																																			
Bypass intern	Static + manual, integrat																																			
Interfață utilizator	Ecran LCD color + LED-uri + tastatură																																			
Conectivitate	SNMP, Modbus, USB, RS232, contacte releu																																			
Nivel zgomot	54 - 62 dB la 1 metru																																			
Temperatură operare	0°C – 40°C																																			

			• Sistemul trebuie să permită monitorizarea individuală a drawer-urilor de baterii. • Modulele de baterii trebuie să fie disponibile din stoc, pentru a respecta termenul de livrare maxim admis. 6. Construcție mecanică • Format: Tower vertical, pe podea (nu rack). • Dimensiuni maxime cabinet complet (L x l x h): 628 x 414 x 1370 mm. • Greutate maximă fără baterii: ≤ 200 kg. • Acces frontal complet pentru întreținere și înlocuire module. • Carcasa: metalică, vopsită antistatic, protecție IP20. 7. Certificări și standarde • Conformitate: CE, RoHS, EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 • Compatibilitate cu directivele EMC și LVD • Producător certificat ISO 9001 și ISO 14001 8. Livrare și garanție • Termen livrare: maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului • Garanție: minim 24 luni pentru echipament • Furnizorul va asigura: punere în funcțiune, testare, instruire personal tehnic 9. Excluderea echivalențelor Sunt acceptate exclusiv sisteme alimentare monofazate, modulare, cu module monofazate: • Module de exact 6,7 kW • Configurație N+1 • Cabinet compact, complet integrat Nu se acceptă: • Echipamente rack • Module de capacitate diferită (4 kW, 5 kW, 10kW etc.) • UPS-uri trifazate cu conversie internă în monofazat Deținerea certificatului de distribuitor oficial al producătorului în Moldova	
Total lotul nr. 3				420 000,00
Valoarea totală fără TVA				1 964 166,66

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. *nu se aplică.*

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): *pentru mai multe loturi.*

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite.*

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate:

pentru lotul nr. 1 și 2: *Livrarea bunurilor în decurs de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. Cheltuielile de transportare a bunurilor vor fi suportate de către Furnizor până la sediul Cumpărătorului.*

pentru lotul nr. 3 și 4: *Livrarea bunurilor în decurs de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Cheltuielile de transportare a bunurilor vor fi suportate de către Furnizor până la sediul Cumpărătorului. Furnizorul va asigura: punere în funcțiune, testare, instruire personal tehnic.*

13. Termenul de valabilitate a contractului: *31.12.2026.*

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *nu se aplică.*

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): *nu se aplică.*

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	(DUAE) – Documentul unic de achiziții europene <i>(în cazul în care</i>	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligativ

	<i>operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici, toți participanții urmează să completeze DUAE separat)</i>		
2.	Oferta - specificații tehnice și de preț (conform Anexelor nr. 22 și nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021)	Semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
3.	Garanția pentru ofertă - 1% din valoarea ofertei fără TVA,	a) Garanția pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), conform Anexei nr. 9 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 sau b) Transfer la contul (ordin de plată) IP Compania „Teleradio-Moldova: <i>Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA</i> <i>Codul fiscal: 1004600050558</i> <i>IBAN: MD47ML000000002251206328</i> <i>Cod bancar: MOLMD2X306</i> Termenul de valabilitate al garanției să fie valabil pe perioada de valabilitate a ofertei. semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
4.	Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție	Cerere de participare completată, conform <u>Anexei nr. 7</u> la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
5.	Mentținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile (calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertei)	Declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform <u>Anexei nr. 8</u> la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
6.	Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (formularul Declarației va fi publicat pe SIA „RSAP” (MTender))	Declarație pe proprie răspundere - <u>în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor</u> procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, semnată electronic de către operatorul economic.	*Obligativ
7.	Experiență specifică în livrarea bunurilor similare min. 3 ani (art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice)	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, completată conform Anexei nr. 12 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Prestarea serviciilor se confirmă prin prezentarea unor certificate / documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiarii de livrări, semnate electronic de către operatorul economic.	Obligativ

8.	Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile	Prezentarea numărului de înregistrare din „ <i>Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului</i> ”, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 (https://siamd.gov.md/portal/deee.html) - copia semnată electronic de către operatorul economic.	Obligatori
9.	Deținerea certificatului de distribuitor oficial al producătorului în Moldova pentru Loturile nr. 3 și 4	Copia certificatului - semnată electronic de către operatorul economic.	Obligatori
10.	Fișa tehnică și certificatele de conformitate a bunurilor	Prezentarea fișei tehnice/datasheet/ catalogul producătorului în care să se regăsească specificația tehnică propusă - copia în format electronic confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic.	Obligatori
11.	Situație financiară	Raportul financiar în original/copie pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, semnat electronic de către operatorul economic.	Obligatori
12.	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii și Extrasul din registrul de Stat.	Copie - semnată electronic de către operatorul economic.	Obligatori
13.	Certificat de atribuire a contului bancar.	Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic.	*Obligatori
14.	Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	Confirmarea lipsei restanțelor față de bugetul public național, semnată electronic de către operatorul economic.	*Obligatori
15.	Garanția de bună execuție a contractului - 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA	Transfer la contul I.P. Compania „Teleradio-Moldova” <i>Beneficiarul plății:</i> <i>I.P. Compania „Teleradio-Moldova”</i> <i>Denumirea Băncii:B.C.,Moldindconbank”SA</i> <i>Codul fiscal: 1004600050558</i> <i>Contul de decontare:</i> <i>MD47ML000000002251206328</i> <i>Contul bancar: MOLMD2X306</i>	*Obligatori (se va prezenta până la semnarea contractului)

***În cazul în care IP Compania „Teleradio-Moldova”, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.**

***Documentele menționate la pct. 16, subpct. 2 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

***În cazul în care Oferta nu este semnată de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice, la Ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire a persoanei delegate sau împuternicite să semneze Oferta.**

17. Garanția pentru ofertă, după caz - Da, cuantumul de 1%, din valoarea ofertei fără TVA.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz - Da, cuantumul 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA, transfer la contul I.P. Compania „Teleradio-Moldova”.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: *nu se aplică.*
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *Licitație electronică, 3 runde, valoarea pasului minim 1%.*
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *nu se aplică.*
22. Ofertele se prezintă în valută: *lei moldovenești (MDL).*
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *prețul cel mai scăzut.*
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: *nu se aplică.*
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *conform SIA RSAP.*
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.*
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: *90 zile.*
28. Locul deschiderii ofertelor: *SIA „RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse.*
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.*
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *Română*
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *nu se aplică.*
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md.
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): *nu se aplică.*
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: *nu se aplică.*
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: *BAP nr. 08 din 27.01.2026*
Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_08.pdf
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *Conform SIA RSAP*
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	nu
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *nu se aplică.*

Președinte GLAP