

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744011721002 din 07.04.2025
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică și întreținere a generatorului GP 300

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a generatorului GP 300 (mai-decembrie 2025)	-	-	-	-Verificări: - Nivel ulei; - Nivel combustibil; - Nivel agent răcire; - Starea filtrului de aer și curățarea sau înlocuirea după necesitate; - Starea radiatorului și curățarea după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Filtru de combustibil; - Filtru separator de apă; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea încărcătorului staționar; - Funcționarea pompei de combustibil; - Funcționarea sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Funcționarea pornirii în regim Auto; - Funcționarea pernelor antivibrante; - Funcționarea sistemului de eliminarea gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunile de combustibil și agent de	-Verificări: - Nivel ulei; - Nivel combustibil; - Nivel agent răcire; - Starea filtrului de aer și curățarea sau înlocuirea după necesitate; - Starea radiatorului și curățarea după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Filtru de combustibil; - Filtru separator de apă; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea încărcătorului staționar; - Funcționarea pompei de combustibil; - Funcționarea sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Funcționarea pornirii în regim Auto; - Funcționarea pernelor antivibrante; - Funcționarea sistemului de eliminarea gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunile de combustibil și agent de	

			răcire; - Funcționarea panoului de control; - Lista de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora. - Pornirea generatorului în regim Manual, fără sarcină, timp de 10-15 min și verificarea tuturor parametrilor de lucru. - Curățarea generatorului și suflarea cu aer comprimat. De înlocuit: - Filtru de ulei (o dată la 12 luni sau după 100 ore de funcționare); - Uleiul (o dată la 12 luni sau după 100 ore de funcționare). -Deconectarea energiei electrice de la rețea și verificarea funcționării generatorului în regim Auto, sub sarcină, timp de minim 30 min. Verificarea parametrilor de lucru. -Verificarea funcționării generatorului sub sarcina de 50-100% și prezentarea raportului cu parametrii de lucru. La necesitate: - Înlăturarea defecțiunilor: - În caz de defecțiune a utilajului, intervenție promptă în regim de urgență pentru înlăturarea defecțiunii sau înlocuirea pieselor defecte; - La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de constatare/estimare pentru a efectua reparații cu efectuarea analizei cauzei defecțiunii; - Verificarea funcționalității generatorului după intervenție.	răcire; - Funcționarea panoului de control; - Lista de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora. - Pornirea generatorului în regim Manual, fără sarcină, timp de 10-15 min și verificarea tuturor parametrilor de lucru. - Curățarea generatorului și suflarea cu aer comprimat. De înlocuit: - Filtru de ulei (o dată la 12 luni sau după 100 ore de funcționare); - Uleiul (o dată la 12 luni sau după 100 ore de funcționare). -Deconectarea energiei electrice de la rețea și verificarea funcționării generatorului în regim Auto, sub sarcină, timp de minim 30 min. Verificarea parametrilor de lucru. -Verificarea funcționării generatorului sub sarcina de 50-100% și prezentarea raportului cu parametrii de lucru. La necesitate: - Înlăturarea defecțiunilor: - În caz de defecțiune a utilajului, intervenție promptă în regim de urgență pentru înlăturarea defecțiunii sau înlocuirea pieselor defecte; - La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de constatare/estimare pentru a efectua reparații cu efectuarea analizei cauzei defecțiunii; - Verificarea funcționalității generatorului după intervenție.	
--	--	--	--	--	--

				Materiale și consumabile necesare pentru deservire să fie incluse în preț: 1. Ulei 15W40 – 40 l 2. Antigel – 40 l 3. Filtru ulei – 2 buc. 4. Filtru ulei bypass – 1 buc. 5. Filtru motorină – 1 buc. 6. Filtru aer – 1 buc. - Ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative.	Materiale și consumabile necesare pentru deservire să fie incluse în preț: 1. Ulei 15W40 – 40 l 2. Antigel – 40 l 3. Filtru ulei – 2 buc. 4. Filtru ulei bypass – 1 buc. 5. Filtru motorină – 1 buc. 6. Filtru aer – 1 buc. - Ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cușnir Dmitrii

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL

Adresa (sediul): mun. Chișinău, str. Uzinelor 90

E-mail: office@etop.md

Telefon (fix și mobil): 067 707 707