


AVIZ DE RACORDARE

(pentru elaborarea documentației de proiect)

Nr. 116 din 11.07 2024

Valabil până la 11.07 2026



1. **Solicitant:** Centrul Național pentru Energie Durabilă

2. **Adresa:** str. Calea Ieșilor, 13, mun. Chișinău

3. **Locul de consum pentru care se solicită racordare:** bloc locativ, APC A0120-0052

4. **Punctul de racordare la rețeaua termică:** la intrare în bloc locativ

4.1. **Presiunile de calcul în punctul de racordare (totală/piezometrică):**

	sezon de încălzire	vara
a) în conducta tur (proгноzată)	<u>135 m.c.a. (8,0 bar)</u>	<u>151 m.c.a. (9,6 bar)</u>
b) în conducta retur (proгноzată)	<u>103 m.c.a. (4,8 bar)</u>	<u>95 m.c.a. (4,0 bar)</u>
c) presiunea hidrostatică	<u>104 m.c.a.</u>	<u>104 m.c.a.</u>
4.2. Cota geodezică:	<u>55 m</u>	<u>55 m</u>

4.3. **Graficul de temperaturi recomandat pentru temperatura aerului de -16 °C:** 95-55 °C

4.4. **Cerințe generale pentru selectarea rețelelor termice și armăturii:**

- a) temperatura maximală: 120 °C
- b) presiunea maximală: 16 bar
- c) presiunea de testare: 25 bar

5. **Sarcina termică totală existentă:** 279 kW 0,240 Gcal/h
inclusiv: a) pentru încălzire
b) pentru ventilare
b) pentru prepararea apei calde menajere 279 kW 0,240 Gcal/h

6. **Cerințe pentru proiectare:**

6.1. De prevăzut reconstrucția Punctelor Termice Individuale (PTI) cu racordarea colectoare solare pentru prepararea apei calde menajere (ACM) conform normativelor în vigoare.

6.2. În punctul de racordare de instalat armătura de separare.

6.4. Se interzice racordarea instalației de utilizare a consumatorului la rețeaua termică fără a se monta echipamentul de măsurare în conformitate cu legislația în vigoare.

6.5. Documentația de proiect să fie executată în conformitate cu cerințele normativelor în vigoare, să prevadă exploatarea inofensivă a rețelelor termice și să fie coordonată cu “Termoelectrica” S.A. și gestionarul blocului locativ (APC A0120-0052) până la începutul lucrărilor. Un exemplar al proiectului să fie transmis în arhiva “Termoelectrica” S.A. Termenul de valabilitate al documentației de proiect – doi ani.

7. **Cerințe pentru construcție – montare:**

7.1. Lucrările de construcție-montare să fie executate numai în perioada inter sezonieră, cu coordonarea obligatorie a programului de lucrări, cu furnizorul. Până la începutul lucrărilor solicitantul să prezinte în adresa furnizorului (022- 436-411) autorizația de construcție în conformitate cu legislația în vigoare.

7.2. Lucrările să fie îndeplinite de către o organizație specificată în Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice, eliberat de către I.P. ”Agenția Servicii Publice”.

7.3. Supravegherea tehnică a lucrărilor să se execute de către solicitant în comun cu “Termoelectrica” S.A.

7.4. Documentația de execuție (Forma RT-15 în original) să se prezinte în ”Termoelectrica” S.A. în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor, în conformitate cu prevederile pct. 26 al Regulamentului privind furnizarea energiei termice aprobat prin Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 23/2017 din 26.01.2017 (Regulament).

Atenție! Prezentul aviz nu permite inițierea și/sau executarea lucrărilor în lipsa documentației de proiect coordonată cu furnizorul.

8. Furnizarea energiei termice va fi permisă numai după prezentarea documentației de execuție (Forma RT-15) în original și reîncheierea contractului de furnizare a energiei termice.

8.1. Punctul de delimitare va fi stabilit în actul de delimitare, Anexa 2 la Regulament.

9. Alte cerințe:

9.1. Proiectarea și racordarea instalațiilor de utilizare a energiei termice ale solicitantului la rețeaua termică să se execute conform secțiunii 3 a Regulamentului.

Elaborarea și coordonarea proiectului instalațiilor de utilizare a energiei termice este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la furnizor. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către furnizor în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data solicitării.

Director general al întreprinderii (interimar)

Iurie RAZLOVAN



Executor: Natalia Slabenco
telefon contact: 022-385-193
e-mail: slabenco.natalia@termoelectrica.md