



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 669

Охлаждающая низкотемпературная жидкость ГАЗПРОМНЕФТЬ ТОСОЛ 40,

СТО 84035624-164-2015. ОКПД2 20.59.43.120

Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.АГ79.В.18722 по 15.04.2018г

Резервуар: М- 11
Партия № 091017-669
Дата изготовления: 09.10.17

Вид тары: канистра 5 кг
Дата фасовки: 09.10.17

Количество, кг: 8895,825
Кол-во, шт.: 1863
Дата отбора пробы: 09.10.17

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
1. Внешний вид	ГОСТ 28084, п.4.1		Прозрачная однородная жидкость синего цвета без видимых посторонних включений	Прозрачная однородная жидкость синего цвета без видимых посторонних включений
2. Плотность при 20°С, г/см ³	ГОСТ 18995.1, разд.1		1,065-1,080	1,0735
3. Температура начала кристаллизации, °С, не выше	ГОСТ 28084, п.4.3 и п.7.1 СТО	Минус 35	Минус 35	Минус 36,9
4. Фракционные данные: -температура начала перегонки, °С, не ниже -массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150 °С, %, не более	ГОСТ 28084, п.4.4		Плюс 100 52	соответствует
5. Коррозионное воздействие на металлы, г/м ² *сут., не более: -медь -припой -латунь -сталь -чугун -алюминий	ГОСТ 28084, п.4.5 и п.7.2 СТО		0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1	соответствует
6. Вспениваемость: -объем пены, см ³ , не более -устойчивость пены, с, не более	ГОСТ 28084, п.4.6 и п.7.3 СТО		50 5	соответствует
7. Набухание резин, %, не более	28084, п.4.7 и п.7.1 СТО		5	соответствует
8. Водородный показатель (pH)	ГОСТ 28084, п.4.8 и п.7.1 СТО	6-10	8,0-10,5	10,01
9. Щелочность, мл	п.7.4 СТО		Не ниже 10	16,8
10. Показатель преломления при 20°С	ГОСТ 18995.2		1,384-1,388	1,3850

Заключение: Охлаждающая низкотемпературная жидкость ГАЗПРОМНЕФТЬ ТОСОЛ 40 соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 84035624-164-2015 с изм. 1

Срок годности – 3 года с даты изготовления.
Условия отбора пробы – по ГОСТ 2517-2012. Условия хранения продукции – по ГОСТ 1510-84.
Изготовитель: АО «ОКТАФЛЮИД», Россия, 142450, Московская область, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, территория ООО «АВИАФЛЮИД Интернешнл», по заказу ООО «Газпромнефть - СМ».
Лаборатория АО «ОКТАФЛЮИД», Свидетельство № 14-2016 до 16.08.2019.

Представитель по доверенности (доверенность № 01-194 /ю-д)

Янкова С.Н.

Паспорт выдан: 09.10.2017

КОПИЯ ВЕРНА

КОПИЯ ВЕРНА

