

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP - ocde-b3wdp1-MD-1617744213026							
Denumirea procedurii de achiziție: Ascensor pentru Clinica de Cardiologie							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
42416100-6	Lot1 .Ascensor pentru Clinica de Cardiologie						
1.	Ascensor pentru Clinica de Cardiologie, inclusiv demontarea ascensorului existent, montarea ascensorului nou, darea în exploatare, perfectarea documentelor necesare	AP-1000-1.0 10 stații, 12 uși	Moldova	SRL „Baslift”	Ascensor pentru spital, min 1000 kg, 10 stații 12 uși de acces. Completarea ascensorului: - camera de mecanisme; - trolu fără reductor, - panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor, - podul, pereții și ușile cabinei - din oțel inoxidabil; - podeaua din marmură artificială; - ușile puțului din oțel inoxidabil la fiecare stație; - înramarea ușilor puțului din oțel inoxidabil la toate stațiile - balustrada din oțel inoxidabil; - oglindă; - panou de comandă în cabină - cu display LCD; - sistem UPS de aprovizionare cu energie electrică;	Ascensor de pasageri 1000 kg la 10 stații – 12 uși de acces, cu camera de mecanisme, trolu fără reductor. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. Dimensiunile cabinei oferite: Lățime - 1250 mm, Adâncime - 2200 mm, Înălțime - 2200 mm. Podul executat din inox oglindă, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil decorativ. Podeaua din marmură artificială. Ușile puțului – 12 bucăți - din oțel inoxidabil decorativ la toate stațiile. Înramările ușilor puțului din oțel inoxidabil la toate stațiile. Balustrada din oțel inoxidabil. Cabina dotată cu oglindă. Panou de comandă în cabină cu display LCD. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS.	HG RM nr.8 din 20.01.2016

					- buton de chemare antivandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor și sistem limitat de acces, - display LCD la fiecare etaj, - viteza de mișcare 1 m/s. Termen de garanție - 5 ani de la darea în exploatare.	Iluminarea cabinei cu becuri LED. Sistem de legătură telefonică GSM. Buton de chemare antivandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor și sistem limitat de acces, Display LCD la fiecare etaj. Viteza de mișcare 1 m/s. Termen de garanție – 60 luni (5 ani) de la darea în exploatare. Lucrările incluse în ofertă sunt: - demontarea ascensorului vechi; - montarea ascensorului nou; - reglarea ascensorului; - măsurări electrice și verificări; - proiect de execuție a instalației de ascensor. - toate notificările necesare pentru înregistrarea și darea în exploatare a ascensorului nou.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic

Numele, prenumele: Stanciu Ion

Încalitate de: Director

Ofertantul: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str.Transnistria, 10