

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Denumirea achiziției publice: valoare mică

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model ul articol ului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
LOTUL NR I: Centrala termică nr. 1 (dotată cu două cazane de tip Biassi-950 kw)				Verificarea etanșeității supapelor electromagnetice Verificarea funcționării și reglării parametrilor aparaterelor de securitate Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz- aer la sarcina maximală a arzătorului Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz- aer la sarcina minimală a arzătorului Reglarea parametrilor de funcționare a arzătorului in regim automat	Verificarea etanșeității supapelor electromagnetice Verificarea funcționării și reglării parametrilor aparaterelor de securitate Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina maximală a arzătorului Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina minimală a arzătorului Reglarea parametrilor de funcționare a arzătorului in regim automat	

						Reglarea regimului de ardere optimal	
						Analiza conținutului de CO, CO ₂ , NO, O ₂ în gazele arse	
						Determinarea randamentului arzătorului la sarcinile maxime și minime	
						Elaborarea tabelului de regim a arzătorului	
						Elaborarea tabelului parametrilor de securitate	
						Elaborarea și coordonarea cu DSTG a raportului tehnic de încercări și reglare	
						Verificarea etanșității supapelor electromagnetice	
						Verificarea funcționării și reglării parametrilor aparatelor de securitate	
						Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina maximală a arzătorului	
						Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina minimală a arzătorului	
						Reglarea parametrilor de funcționare a arzătorului în regim automat	
LOTUL II: Centrala termică nr.2							
(dotată cu trei cazane de tip Caldae, Arzator tip DAVO-750 kwt)							
						Verificarea etanșității supapelor electromagnetice	
						Verificarea funcționării și reglării parametrilor aparatelor de securitate	
						Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina maximală a arzătorului	
						Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina minimală a arzătorului	
						Reglarea parametrilor de funcționare a arzătorului în regim automat	

