

PROCES-VERBAL DE CONTROL
în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor

nr. 10/103 din "11" 05 2022

La solicitarea Direcția de Învățământ Tineret și Sport Călărași, director
Elena Gonța, str. Biruinței nr. 1, or. Călărași.

(Persona fizică/juridică/ N.P.P. conducătorului/adresa juridică)

nr. 4140/22 din 12.04.2022

În baza prevederilor Legii nr.267 din 09 noiembrie 1994 privind apărarea
împotriva incendiilor, HG nr. 1088 din 18.12.2017 cu privire la organizarea și
funcționarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică,

de către: Mihail Alexuta, inspector principal al Direcției supraveghere de stat a măsurilor

(N.P.P. și funcția reprezentantului AST care au efectuat controlul)

contra incendiilor și protecției civile a Agenției pentru Supraveghere Tehnică

(N.P.P. și funcția reprezentantului AST care au efectuat controlul)

În comun cu reprezentantul solicitantului responsabil Parfeni Mihai

(N.P.P./funcția)

la data de 11.05.2022

a fost efectuată evaluarea riscului de incendiu la tabăra de odihnă „Oricova” din s.
Oricova, r. Călărași.

(Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului/ denumirea obiectivului/adresa)

Pe parcursul controlului au fost verificate: Căile de acces, sursele de alimentare
cu apă în caz de incendiu, clădirea, instalațiile automate de apărare împotriva
incendiilor

(Acte, documente, instrucțiuni, ordine, instalațiile ingineresti, construcții)

În rezultatul controlului s-a constatat următoarele:

Obiectivul nu este dotat cu instalație automată de semnalizare și avertizare a incendiilor (
NCM E. 03.03:2018, tabelul nr. 1, p. 1.2);

(Neconformitățile exigențelor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor/lipsa de neconformități)

Reprezentantul Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Direcția supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor și protecției civile a Agenției
pentru Supraveghere Tehnică


(N.P.P. și funcția reprezentantului AST care au efectuat controlul)

Subdiviziunea

Mihail Alexuta, inspector principal

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura, ștampila)



Coordonat (conducătorul subdiviziunii): Sergiu CHIRCU, Șef Direcție

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Reprezentanții solicitantului:

(numele, prenumele, funcția)

Copia procesului-verbal de control am primit:

„___” ___ 20___

(semnătura, ștampila)