

## RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-654-2021** din **15 iunie 2021**

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL “CT SIC”, certificat de acreditare OI-009

**PRODUSUL :**

Hydrocarburi gazoase lichefiate combustibile, marca PBA (cod NCM MD 2711 1397)

**PRODUCĂTORUL :**

OOO "Lukoil-Vologradneftepererabotka", Federația Rusă

**CLIENTUL :**

ICS "LUKOIL-MOLDOVA" SRL, MD-2012, mun. Chisinau, str. Columna, 92, tel. 022 21-38-11

**DATELE PRIVIND INSPECȚIA :**

Inspecția a fost efectuată la Depozitul petrolier Socoleni, raionul Anenii Noi.

Data inspecției: 08.06.2021, condițiile de mediu: +18 °C.

Echipamente utilizate: recipient portabil de eșantionare sub presiune.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărârea Guvernului RM nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotărârea Guvernului RM nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM SR EN 589+A1:2016 "Carburanți pentru automobile. GPL. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 4257:2011/AC:2013 "Gaze petroliere lichefiate. Metoda de eșantionare";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 546,540 tone.

Lotul este însoțit de invoice nr.389 din 30.04.2021.

Data fabricației produsului - mai 2021, termen de garanție - 6 luni de la data încărcării, conform documentelor de însoțire.

Produsul este transportat în cisterne feroviare și depozitat în rezervoare speciale pentru gaze.

Raportul de inspecție este eliberat în baza:

Raportului de identificare a produsului și prelevare a probei: nr. OI IPP-654 din 08.06.2021;

Raportului de încercări nr. 14-21 GL din 14.06.2021, eliberat de către LÎ "Moldovatrangaz", certificat de acreditare nr. LÎ-033 (rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso);

Raportului sumar de evaluare nr. OI IPP-654 din 15.06.2021.

**REZULTATELE INSPECȚIEI :**

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:  
SM SR EN 589+A1:2016, p. 6.1 tab.1, ind. 1-2, 7-8, 10 (tipul B)

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:**

Schema de inspecție: inspecția calitativă a lotului de produs.

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).



Șef secția inspecția  
produse petroliere

Valentina JURAVLIOVA


**Tabel: Rezultatele încercărilor de laborator conform Raportului de încercări nr.14-21 GL din 14.06.2021**

Condiții de mediu în laboratorul de încercări : temperatura: 22,2 °C , presiunea: 748 mm/Hg

| Nr. | Denumirea indicelor  | Metoda încercării                  | Norma DN             | Rezultatele încercării   | Echipamente                                 |
|-----|--|------------------------------------|----------------------|--|---|
| 1.  | <b>Presiunea de vapori, relativă, la temp.max. °C :</b><br>- pentru tipul A -10<br>- pentru tipul B -5<br>- pentru tipul C 0<br>- pentru tipul D +10<br>- pentru tipul E +20 | SM SR EN<br>589+A1:2016<br>Anexa C | Min. 150 kPa         | <b>139,7</b><br><b>180,5</b><br><b>226,7</b><br><b>336,3</b><br><b>472,8</b> | Cromatograf de gaze tip: «Кристалл - 2000М» |
| 2.  | <b>Cifra octanică „motor”, a eșantionului de GPL</b>   | SM SR EN<br>589+A1:2016<br>Anexa B | >89,0                | <b>93,4</b>  |   |
| 3.  | <b>Conținutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă)</b>  | SM SR EN<br>27941:2013             | <0,5                 | <b>&lt; 0,1</b>  |   |
| 4.  | <b>Presiunea de vapori, relativă, la 40°C, kPa</b>   | SM SR EN<br>589+A1:2016<br>Anexa C | <1550                | <b>842</b>   |   |
| 5   | <b>Miros</b>   | SM SR EN<br>589+A1:2016<br>Anexa A | Neplăcut și specific | <b>Pozitiv</b>   | Odorimetru «OO-4»                           |

Notă: Conform standardului SM SR EN 27941:2013, se determină cantitativ hidrocarburile în gazul petrolier lichefiat (GPL), fără a ține seama de componenții a căror concentrație este sub 0,1% molar.

Șef secția inspecția produse petroliere



Valentina JURAVLIOVA

OI CTSIC DUCE RESPONSABILITATEA PENTRU REZULTATELE INSPECȚIEI DOAR LA DATA EFECTUĂRII INSPECȚIEI  
PREZENTUL RAPORT DE INSPECȚIE NU POATE FI REPRODUS ȘI MULTIPLICAT FĂRĂ PERMISIUNEA OI CTSIC