

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE

VAREM S.p.A (cu birouri si punctul de lucru in: Via del Santo, 207 I-35010 Limena (PD); punctul de lucru in via Sabbioni, 2 I-35024 Bovolenta (PD)), declaram pe propria raspundere ca produsele noastre vase de expansiune prezentate mai jos au marcaj CE si sunt conforme cu Directiva Europeana 2014/68/UE PED si cu standardul EN13831, asa cum atesta certificatul de conformitate nr. PED-0948-QSD-419-14 Rev.05 si PED 0948-QSD1-391-14 Rev.004 emise de organismul notificat TUV SUD Italia s.r.l. (CE0948):

ECHIPAMENT	SERIA	
	DE LA	LA
EXTRAVAREM LR CE	B01500000	B52599999
FLOVAREM	B01500000	B52599999
MAXIVAREM LR CE	L01500000 B01500000	L52599999 B52599999
SOLARVAREM LR CE	B01500000 L01500000	B52599999 L52599999
EXTRAVAREM LC CE	B01500000	B52599999
IDROVAREM CE	B01500000	B52599999
INTERVAREM CE	B01500000	B52599999
MAXIVAREM LS CE	B01500000 L01500000	B52599999 L52599999
ZINCVAREM LS	L01500000	L52599999
MAXIVAREM LC CE	B01500000 L01500000	B52599999 L52599999
PLUSVAREM CE	B01500000 L01500000	B52599999 L52599999
INOXVAREM CE	B01500000 L01500000	B52599999 L52599999

ECHIPAMENT	VOLUM (L)	MODUL D	MODUL B	DESEN
MAXIVAREM LS	750-1000	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-21-01-278715-17042	M021A-CE
MAXIVAREM LS	2000	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-21-01-278715-17042	M034A-CE
MAXIVAREM LS	80-100-150-200-300-500	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-19-11-278715-15134	M025A-CE
PLUSVAREM	80-100-200-300-495	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-21-02-278715-17242	M033A-CE
MAXIVAREM LC	150-200-250-300-400	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-19-01-278715-13949 Rev.2	M028A-CE
MAXIVAREM LR	80-100-150-200-250-300-400-500-600-700	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-19-11-278715-15134	M029A-CE
MAXIVAREM LR	1000	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-16-04-003769-9701	M027B-CE
SOLARVAREM	150-200-300-500	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-19-01-278715-13949 Rev.2	M032A-CE
ZINCVAREM	100-200-300-500	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-19-11-278715-15134	M025A-CE
ULTRAVAREM	80-100	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-19-11-278715-15134	M025A-CE
INOXVAREM	50-100-200-300-500	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-17-02-278715-10784	INOX-LS-CE
AQUAVAREM	100-140-200-280-430	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-19-01-278715-13942 Rev.2	M035A-CE
STARVAREM (6bar)	200-280	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-19-01-278715-13943 Rev.1	M036A-CE
STARVAREM (10bar)	100-150-200-280-430	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-19-01-278715-13942 Rev.2	M035A-CE



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

ECHIPAMENT	VOLUM. (L)	MODUL D1	DESEN
IDROVAREM-INTERVAREM	24(10 bar)-40	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M001A-CE
MAXIVAREM LS	40-50-60	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M002A-CE
MAXIVAREM LC	35-50-60-80-100	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M012A-CE
EXTRAVAREM LC	40	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M004A-CE
MAXIVAREM LR	50-60	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M006A-CE
SOLARVAREM	25-40-50-60-80-100	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M007A-CE
ULTRAVAREM	24-60	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M008A-CE
ZINCVAREM	60	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M002A-CE
AQUAVAREM	19(16 bar)-24-40-60-100H	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M010A-CE
STARVAREM	35-50-80-100-150	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M011A-CE
PLUSVAREM	20-50	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M013A-CE

MODUL A


ECHIPAMENT	VOLUM (L)	DRAWING	PS (bar)	PT (bar)	Pres. preincarcare st. (bar)	TS (°C)
IDROVAREM	19-24	M001A-CE	8	12	2	-10 / +99
INTERVAREM	8-12-19-20-24-25	M001A-CE	8	12	2	-10 / +99
INTERVAREM	19BP-20BP(*)	M001A-CE	8/10(*)	12/15(*)	1,5	-10 / +99
PLUSVAREM	8	M003A-CE	16	24	2	-10 / +99
EXTRAVAREM LC	8-12-18-25	M004A-CE	8	12	3,5	-10 / +99
EXTRAVAREM LR	12-18-25-35(*)-40(*)	M005A-CE	6/5(*)	9/7,5(*)	1,5	-10 / +99
MAXIVAREM LR	35-40	M006A-CE	5	7,5	1,5	-10 / +99
SOLARVAREM	8-12-18-19-25	M007AG-CE	8	12	2,5	-10 / +99 (130**)
SOLARVAREM	8-12-19	M007A-CE	10	15	2,5	-10 / +99 (130**)
ULTRAVAREM	19BP-20BP	M008A-CE	10	15	2	-10 / +99
INOXVAREM	8-20; 20BP	M009A-CE	8	12	2	-10 / +99
AQUAVAREM	8-19-20	M010A-CE	10	15	2	-10 / +99
FLATVAREM	18	M014A-CE	3	4,5	1	-10 / +99

* Temperatura de varf a fluidului 130C timp de max 2 ore/zi

Limena, 09.01.2025

Responsabil Birou Tehnic
 Ing. Filippo Mazzucato
 Ss indescifrabila

Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in limba italiana anexata in copie.



SC Romstal Imex SRL
 Dep. Tehnic, Comp. Traducatori
 Iuliana Belegante



Tel: 0372.123.101
 Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
 www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
 sector 4, Bucuresti