

Specificații tehnice (F4.1)

Numarul procedurii de achizitie: ocds-b3wdp1-MD-1590395873245 (210023345) din 09.06.2020
Denumirea procedurii de achizitie: Cererea ofertelor de preturi

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Mod elul artic olul ui	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Servicii de deservire si reparatie a sistemelor de aer conditionat conform specificatiei serviciilor din Anexa 2 si Lista locatiilor sistemelor de aer conditionat din Anexa 1				Conform specificatiei serviciilor din Anexa 2 si Lista locatiilor sistemelor de aer conditionat din Anexa 1	Verificarea vizuală la:prezența deteriorărilor mecanice și electrice; filtrelor de aer; schimbătoarelor de căldură a vaporizatorului și condesatorului; Verificarea lucrului climatizorului în toate regimurile; Verificarea lucrului jaluzelelor de ieșire și a mecanismului de acționare; Verificarea corectitudinii sistemului de indicații a regimurilor; Dezasamblarea/asamblarea părților componente ale utilajului;Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior; Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior (cu folosirea agregatului special (apă sub presiune); Curățarea grilei pentru aerul indecent si a filtrelor de aer; Curățarea corpurilor blocurilor interioare și exterioare;Igienizarea climatizatorului; Verificarea căderilor de temperatură la intrare/ieșire a vaporizatorului (în caz de necesitate – presiunii ridicate și joase a conturului frigorific); Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri; Verificarea funcționării sistemului de drenare; Verificarea legăturilor electrice și a roților ventilatoarelor; Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură; Verificarea tensiunii electrice; Diagnostica termofizică; Verificarea curentului de lucru a compresorului (în caz de necesitate); Diagnostica blocurilor electrice; Verificarea fixărilor mecanice, rulmenților și ungerea lor în caz de necesitate; In caz de necesitate de adaugat freon; Consultarea	

					reprezentanțelor Beneficiarului la exploatarea corectă a climatizoarelor (în caz de necesitate); La localizarea defectelor tehnice se întocmește act de defectare, cu stipularea detaliilor defecte. Lista locatiilor sistemelor de aer conditionat coform Anexei 1	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66