

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1772088584066 din 05.03.2026
Obiectul achiziției: Servicii de deservire a stației de oxigen medical INMATEC-PO și servicii de deservire a stației de oxigen medical IDEAL MAKINA, pentru anul 2026

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Frecvența	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Frecvența	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul nr. 1								
Servicii de deservire a stației de oxigen medical INMATEC-PO	INMATEC-PO 3000	Germania	INMATEC	Demontarea și verificarea supape pneumatice admise oxigen	Lunar sau la solicitare	Demontarea și verificarea supape pneumatice admise oxigen	Lunar sau la solicitare	Certificat de training
				Demontarea și verificarea supape pneumatice admise aer	Lunar sau la solicitare	Demontarea și verificarea supape pneumatice admise aer	Lunar sau la solicitare	
				Curățare și lubrifiere supape pneumatice admise aer	Lunar sau la solicitare	Curățare și lubrifiere supape pneumatice admise aer	Lunar sau la solicitare	
				Curățare și lubrifiere supape pneumatice admise oxigen	Lunar sau la solicitare	Curățare și lubrifiere supape pneumatice admise oxigen	Lunar sau la solicitare	
				Schimb filtru ulei	Lunar	Schimb filtru ulei	Lunar	
				Schimb filtru aer	Lunar	Schimb filtru aer	Lunar	
				Schimbare separator	1 dată la 3 luni	Schimbare separator	1 dată la 3 luni	
				Etalonare și verificare totală a generatorului de oxigen	5000 ore sau la solicitare	Etalonare și verificare totală a generatorului de oxigen	5000 ore sau la solicitare	

				Schimb ulei	Lunar	Schimb ulei	Lunar	
				Demontare, verificare și curățare filtru aer	Lunar sau la solicitare	Demontare, verificare și curățare filtru aer	Lunar sau la solicitare	
				Curățarea mecanică a radiatoarelor de ulei	1 dată la 6 luni	Curățarea mecanică a radiatoarelor de ulei	1 dată la 6 luni	
				Verificare și etalonare presostat	1 dată la 6 luni	Verificare și etalonare presostat	1 dată la 6 luni	
				Etalonare și verificare senzori	1 dată la 6 luni	Etalonare și verificare senzori	1 dată la 6 luni	
				Verificare soft	Lunar sau la solicitare	Verificare soft	Lunar sau la solicitare	
				Actualizare soft	La solicitare	Actualizare soft	La solicitare	
				Verificarea indicatoarelor de eroare și alarmare (doar pentru controlor)	Lunar sau la solicitare	Verificarea indicatoarelor de eroare și alarmare (doar pentru controlor)	Lunar sau la solicitare	
				Verificarea și curățarea purjelor rezervorului de aer	Lunar sau la solicitare	Verificarea și curățarea purjelor rezervorului de aer	Lunar sau la solicitare	
				Verificarea funcționării purjei de drenaj a condensului	Lunar sau la solicitare	Verificarea funcționării purjei de drenaj a condensului	Lunar sau la solicitare	
				Verificarea nivelului de ulei	Lunar sau la solicitare	Verificarea nivelului de ulei	Lunar sau la solicitare	
				Curățarea radiatoarelor pe exterior	Lunar sau la solicitare	Curățarea radiatoarelor pe exterior	Lunar sau la solicitare	
				Verificarea funcționării valvei de siguranță	Lunar sau la solicitare	Verificarea funcționării valvei de siguranță	Lunar sau la solicitare	
				Verificarea scurgerilor de ulei	Lunar sau la solicitare	Verificarea scurgerilor de ulei	Lunar sau la solicitare	
				Curățarea interiorului compresorului	Lunar sau la solicitare	Curățarea interiorului compresorului	Lunar sau la solicitare	
				Verificarea furtunului de retur al uleiului	Lunar sau la solicitare	Verificarea furtunului de retur al uleiului	Lunar sau la solicitare	
				Verificarea cablurilor circuitelor de forță ale motorului	Lunar sau la solicitare	Verificarea cablurilor circuitelor de forță ale motorului	Lunar sau la solicitare	

				Verificarea curelelor și fuliilor	Lunar sau la solicitare	Verificarea curelelor și fuliilor	Lunar sau la solicitare	
				Verificarea temperaturii	Lunar sau la solicitare	Verificarea temperaturii	Lunar sau la solicitare	
				Verificarea termostatlui	Lunar sau la solicitare	Verificarea termostatlui	Lunar sau la solicitare	
				Verificarea compresorului de răcire	2000 ore sau la solicitare	Verificarea compresorului de răcire	2000 ore sau la solicitare	
				Verificarea presiunii de intrare și ieșire	Lunar sau la solicitare	Verificarea presiunii de intrare și ieșire	Lunar sau la solicitare	
				Curățarea interioară a uscătorului	Lunar sau la solicitare	Curățarea interioară a uscătorului	Lunar sau la solicitare	
				Etalonarea și verificarea totală a compresorului de răcire	1 dată la 3 luni	Etalonarea și verificarea totală a compresorului de răcire	1 dată la 3 luni	
				Verificare cabluri și conexiuni	Lunar sau la solicitare	Verificare cabluri și conexiuni	Lunar sau la solicitare	
				Înlocuirea rulmenților, cu aliniere	Obligativ, la necesitate	Înlocuirea rulmenților, cu aliniere	Obligativ, la necesitate	

Semnat electronic

Numele, prenumele: Bîrlădeanu Ruslan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MolDan SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Șciusev 16, of. 2