

Anexa nr. 22la Documentația standard nr. 115
din “ 15 ” 09 2021**Specificații tehnice**

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770731643630 din 10.02.2026
Obiectul achiziției: „ Procurarea și instalarea aparatelor de aer condiționat sala sportiva or.Cantemir”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Achiziția și montarea aparatului a blocului interior pentru aparat de aer condiționat industrial de tip coloană.	Achiziția și montarea aparatului a blocului interior pentru aparat de aer condiționat industrial de tip coloană.	Croatia	Vivax	-tip 1 Răcire 1.1 capacitatea(W)-15240(4103-16119) 1.2 clasa de eficiență energetică-A++ 1.3 eficiența energetică SEER-5,8 1.4 interval de operare la racire -15C°≤50C° 1.5 sarcina estimată la răcire (W)-15500	Caracteristici: Conditioner VIVAX COLOANA INVERTER 60Bt ACP-55FS160AERIs -tip 1 Răcire 1.1 capacitatea(W)-15240(4103-16119) 1.2 clasa de eficiență energetică-A++ 1.3 eficiența energetică SEER-5,8 1.4 interval de operare la racire -15C°≤50C° 1.5 sarcina estimată la răcire (W)-15500	

Achiziția și montarea aparaturii a blocului	Achiziția și montarea			1.6 putere de intrare(W)- 5600(1020-7200) 2 Încălzire: 2.1 capacitatea(W)- 19170(4396-18757) 2.2 clasa de eficiență energetică -A+ 2.3 eficiență energetică SCOP-4,0 2.4 Interval de operare la încălzire-$20^{\circ}\text{C} \leq T \leq 24^{\circ}\text{C}$ 2.5 Sarcina estimată la încălzire(W)-11700 2.6 Putere intrare(W)- 4709(1177-6094) 2.7 Debit de aer m^3/h1950/1750/1600 2.8 Capacitate de dezumidificare L/h-5,5 2.9 Zgomot, presiune acustica(db(A))- HI53/50,5/45,5 2.10 Zgomot putere acustică(db)-≤ 64 2.11 Dimensiunile(mm)- 600x455x1934 2.12 Greutate brută/neta(kg)- 80/61,4 1. Zgomot presiune acustică (db(A))-≤ 65	1.6 putere de intrare(W)- 5600(1020-7200) 2 Încălzire: 2.1 capacitatea(W)- 19170(4396-18757) 2.2 clasa de eficiență energetică -A+ 2.3 eficiență energetică SCOP-4,0 2.4 Interval de operare la încălzire-$20^{\circ}\text{C} \leq T \leq 24^{\circ}\text{C}$ 2.5 Sarcina estimată la încălzire(W)-11700 2.6 Putere intrare(W)- 4709(1177-6094) 2.7 Debit de aer m^3/h1950/1750/1600 2.8 Capacitate de dezumidificare L/h-5,5 2.9 Zgomot, presiune acustica(db(A))- HI53/50,5/45,5 2.10 Zgomot putere acustică(db)-≤ 64 2.11 Dimensiunile(mm)- 600x455x1934 2.12 Greutate brută/neta(kg)- 80/61,4 1. Zgomot presiune acustică (db(A))-≤ 65	
--	--------------------------	--	--	---	---	--

exterior pentru aparat de aer conditionat industrial de tip coloană	aparaturii a blocului exterior pentru aparat de aer conditionat industrial de tip coloană			2. Zgomot presiune (db)- ≤73 3. Agent frigorific-R32 4. Distanța între console(mm)-634 5.Dimensiunile980x376x375 6. Greutate brută/netă(kg)- 107/92 1. Diametrul țevii-lichid 3/8 2. Diametrul țevii gaz 5/8 3. Lungimea maximă a traseului(m)-65 4. Diferența maximă de înălțime(m)-30 5. Lungime traseu(precărcat freon)(m)-5 6. Încărcare suplimentară freon(g/m)-24 1. alimentarea unității exterioare(mm²)- 5x2,5 2. conexiune (mm²)- 4x1,5	2. Zgomot presiune (db)- ≤73 3. Agent frigorific-R32 4. Distanța între console(mm)-634 5.Dimensiunile980x376x375 6. Greutate brută/netă(kg)- 107/92 1. Diametrul țevii-lichid 3/8 2. Diametrul țevii gaz 5/8 3. Lungimea maximă a traseului(m)-65 4. Diferența maximă de înălțime(m)-30 5. Lungime traseu(precărcat freon)(m)-5 6. Încărcare suplimentară freon(g/m)-24 1. alimentarea unității exterioare(mm²)- 5x2,5 2. conexiune (mm²)- 4x1,5 Garanție minimă: 36 luni Livrarea și montarea incluse în preț	
---	---	--	--	---	--	--

Achiziția și montarea aparatului a blocului interior pentru aparat de aer conditionat industrial de tip podea/tavan	Achiziția și montarea aparatului a blocului interior pentru aparat de aer conditionat industrial de tip podea/tavan	Croatia	Vivax	-tip 1 Răcire 2.13 capacitatea(W)-15240(4103-16119) 2.14 clasa de eficiență energetică-A++ 2.15 eficiența energetică SEER-6,1 2.16 interval de operare la răcire -15C°≤50C° 2.17 sarcina estimată la răcire (W)-15300 2.18 putere de intrare(W)- 5900(1100-6500) 3 Încălzire: 3.1 capacitatea(W)-18170(4400-19342) 3.2 clasa de eficiență energetică -A+ 3.3 eficiență energetică SCOP-4,0 3.4 Interval de operare la încălzire-20C°≤T≤24C° 3.5 Sarcina estimată la încălzire(W)-11800	Caracteristici: Conditioner VIVAX 60 podea/tavan ACP-55CF160AERI R32 inverter R32 -tip 1 Răcire 2.13 capacitatea(W)-15240(4103-16119) 2.14 clasa de eficiență energetică-A++ 2.15 eficiența energetică SEER-6,1 2.16 interval de operare la răcire -15C°≤50C° 2.17 sarcina estimată la răcire (W)-15300 2.18 putere de intrare(W)-5900(1100-6500) 3 Încălzire: 3.1 capacitatea(W)-18170(4400-19342) 3.2 clasa de eficiență energetică -A+ 3.3 eficiență energetică SCOP-4,0 3.4 Interval de operare la încălzire-20C°≤T≤24C° 3.5 Sarcina estimată la încălzire(W)-11800 3.6 Putere intrare(W)-5950(1120-6350)	
---	---	---------	-------	---	--	--

Achiziția și montarea aparatului a blocului exterior pentru aparat de aer conditionat industrial de tip podea/tavan	Achiziția și montarea aparatului a blocului exterior pentru aparat de aer conditionat industrial de tip podea/tavan			3.6 Putere intrare(W)-5950(1120-6350) 3.7 Debit de aer m³/h2200/1950/1650 3.8 Capacitate de dezumidificare L/h-5,5 3.9 Zgomot, presiune acustica(db(A))-HI53/50/42/36 3.10 Zgomot putere acustică(db)-≤70 3.11 Dimensiunile(mm)-1650x675x235 3.12 Greutate brută/neta(kg)- 49,2/42,3 1. Zgomot presiune acustică (db(A))-≤65 2. Zgomot presiune (db)-≤75 3. Agent frigorific-R32 4. Distanța între console(mm)-634 5. Dimensiunile980x375x975 6. Greutate brută/netă (kg) - 121,2/107,0 1. Diametrul țevii-lichid3/8	3.7 Debit de aer m³/h2200/1950/1650 3.8 Capacitate de dezumidificare L/h-5,5 3.9 Zgomot, presiune acustica(db(A))-HI53/50/42/36 3.10 Zgomot putere acustică(db)-≤70 3.11 Dimensiunile(mm)-1650x675x235 3.12 Greutate brută/neta(kg)- 49,2/42,3 1. Zgomot presiune acustică (db(A))-≤65 2. Zgomot presiune (db)-≤75 3. Agent frigorific-R32 4. Distanța între console(mm)-634 5. Dimensiunile980x375x975 6. Greutate brută/netă (kg) - 121,2/107,0 1. Diametrul țevii-lichid3/8 2. Diametrul țevii gaz-5/8 3. Lungimea maximă a traseului(m)-75	
--	--	--	--	--	---	--

				2. Diametrul țevii gaz-5/8 3. Lungimea maximă a traseului(m)-75 4. Diferența maximă de înălțime(m)-30 5. Lungime traseu(prencărcat freon)(m)-5 Încărcare suplimentară freon(g/m)-24 1. alimentarea unității exterioare(mm²)- 5x2,5 2. conexiune (mm²)- 4x1,5 3. alimentarea unității exterioare-3x1,5 Montarea condiționerelor, conform cerintelor părții contractante	4. Diferența maximă de înălțime(m)-30 5. Lungime traseu(prencărcat freon)(m)-5 Încărcare suplimentară freon(g/m)-24 1. alimentarea unității exterioare(mm²)- 5x2,5 2. conexiune (mm²)- 4x1,5 3. alimentarea unității exterioare-3x1,5 Montarea condiționerelor, conform cerintelor părții contractante Garanție minimă: 36 luni Livrarea și montarea incluse în preț	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director
Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str. Vadul lui Vodă 28
