

din “___” _____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: _____ din _____						
Obiectul achiziției: ”Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat”						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
1.1 Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu PTC-3054, bd. Moscova, 11/6	GoldSens ELIT (GLSC-18EL)	China	AUX	Capacitatea de răcire/încălzire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6÷8 m	Capacitatea de răcire/încălzire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6÷8 m	
1.2 Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu, str. Tudor Vladimirescu, 6	GoldSens ELIT (GLSC-09EL)	China	AUX	Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 5÷7 m	Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 5÷7 m	
1.3 Achiziția și montarea climatizatorului la	GoldSens ELIT (GLSC-24EL)	China	AUX	Capacitatea de răcire/încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii;	Capacitatea de răcire/încălzire – 24000 BTU; Cu inverter;	

încăperea panoului central de comandă al SDG, str. Tudor Vladimirescu, 6				Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
1.4 Achiziția și montarea climatizatorului în încăperea panoului de comandă a mașiniștilor la instalațiile de compresoare str. Meșterul Manole, 3	GoldSens ELIT (GLSC-09EL)	China	AUX	Capacitatea de răcire/ încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Capacitatea de răcire/ încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
1.5 Achiziția și montarea climatizatorului lângă biroul maistrului de reparații împreună cu 2 transvăzători (clădirea Gospodăriei de uleiuri) str. Meșterul Manole, 3	GoldSens ELIT (GLSC-09EL)	China	AUX	Capacitatea de răcire/ încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Capacitatea de răcire/ încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
1.6 Achiziția și montarea climatizatorului în cabinetul magazionerei (clădirea Stației de Pompă a păcurii nr.1) str. Meșterul Manole, 3	GoldSens ELIT (GLSC-09EL)	China	AUX	Capacitatea de răcire/ încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Capacitatea de răcire/ încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
1.7 Achiziția și montarea climatizatorului la încăperea de oficiu str. Meșterul Manole, 3	GoldSens ELIT (GLSC-09EL)	China	AUX	Capacitatea de răcire/ încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii;	Capacitatea de răcire/ încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii;	

				Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
1.8 Achiziția și montarea climatizatorului pentru laboratorul analize chimice Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5	GoldSens ELIT (GLSC-24EL)	China	AUX	Capacitatea de răcire/ încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Capacitatea de răcire/ încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
1.9 Achiziția și montarea climatizorului SfTA-2 Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5	GoldSens ELIT (GLSC-24EL)	China	AUX	Capacitatea de răcire/ încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Capacitatea de răcire/ încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
1.10 Achiziția și montarea climatizatorului pentru laboratorul analize chimice, CT Vest, str. Prunului, 24	GoldSens ELIT (GLSC-24EL)	China	AUX	Capacitatea de răcire/ încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Capacitatea de răcire/ încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Brînduș Sergiu, În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: "CRIS SBC SERVICE" SRL Adresa: or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 96/2, ap.(of.) 43