

FTI FASAD TEKNOLOJİ MERKEZİ / FTI Façade Testing Institute

Merkez / Head Office

Barbaros Mah. Sarıca Sok. Ağaözü My Prestige No:1/124 Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 576 88 80 Fax: +90 216 576 89 21 mail: info@fti-europe.com

Laboratuvar / Laboratory

Çakıl Mahallesi Şehit Tamer Aydın Sok. No:76 34540 Çatalca / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 212 776 42 25 Fax: +90 212 776 40 58-59 mail: info@fti-europe.com



DENEY SERTİFİKASI / Test Certificate



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0531-T

AB-0531-T

020.985.1 / 2023

14.12.2023

Müşterinin Adı ve Adresi / Customer's Name & Address: ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Rüzgarlıbahçe Mah. ASAŞ İş Merkezi 34810 Kavacık / İstanbul / TÜRKİYE

Numunenin Adı ve Tanımı / Sample's Name & Description: ASAŞ E50 Curtain Wall with Cover Cap

Numune Kabul Tarihi : 04.12.2023
Acceptance Date of Item

Referans No : 2023.923
Reference No

Uygulanan Normlar / Norms Applied: TS EN 12153 TS EN 12155 TS EN 12179 TS EN 14019

Sonuçlar / Results: TS EN 12152 Air Permeability Classification : 4A (±600 Pa)
TS EN 12154 Water Penetration Classification: RE 900 (900 Pa)
TS EN 13830 Resistance Wind Load: OK (±1320 Pa)
TS EN 13830 Extreme Load: OK (±1980 Pa)
TS EN 14019 Impact Test: Class E5 (475 j ; 950 mm)



Tarih / Date of Test
04-05.12.2023

Sayfa Sayısı / Number of Pages
1 / 24

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren FTI Fasad Teknoloji Merkezi, TÜRKAK 'tan AB-0531-T numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.
FTI Façade Testing Institute accredited by TÜRKAK under registration number AB-0531-T for TS EN ISO/IEC 17025 as test laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney laboratuvarlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EU) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. Bu sertifika yalnız test edilen numuneye ait sonuçları içerir ve ekte sunulan ilgili test raporu ile birlikte geçerlidir.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages. This certificate includes the test results of the specimen which is identified above and its valid with the related test report.

Mühür / Seal

Tarih / Date

Test Faaliyetleri Yöneticisi
Testing Manager

Laboratuvar Müdürü
Laboratory Manager

14.12.2023

Murat GÖL

Ömer ARSLAN

F.15.22 REV NO: F MART 2017