Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE

CERTIFICAT
de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 081-12 din 13.12.2012
Termen de valabilitate nelimitat

Solicitant „Anserglob" SRL, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2, ap. 132.
Scopul încercări - determinarea grupului de protecție a materialului de ignifugare a lemnului „Deimos", producător „Anser", Polonia.

Pentru încercări a fost prezentată o mostră de substanță de ignifugare a lemnului în cantitate de 1kg „Deimos".

Prezentul certificat confirmă că materialul de ignifugare a lemnului „Deimos", prezentat de „Anserglob" SRL, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2, ap. 132, conform prevederilor normelor ГОСТ 16363-98 **"СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. Методы определения ОГНЕЗАЩИТНЫх свойств"** se referă la materialele de protecție de **grupa I** (consumul 0,5 kg/m^2) și de **grupa II** (consumul 0,2 kg/m^2).

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor" NCM E. 03.02-2001.

Certificatul este eliberat în baza încercărilor efectuate la foc asupra mostrelor ignifugate cu material „Deimos", prezentat în Laboratorul experimental antiincendiar al DSP a SPC SE al MAI RM (procesul verbal nr. 81 din 13.12.2012).

Asigurăm producerea, importul, comercializarea, transportul, depozitarea și păstrarea produselor menționate în prezenta copie a certificatului de conformitate și aceste produse nu pun în pericol securitatea națională, viața, ereditatea, sănătatea și bunurile consumatorilor și nu produce impact asupra mediului înconjurător.

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare Anatol Vinicinc

L.Ș.

Ex. Gh. Daniliuc
tel. 251-490

SV REGAL CONSTRUCT S.R.L.

seria CSI nr. 081