


APROB
Director CNTS

Svetlana Cebotari



CAIET DE SARCINI

Servicii de deservirea tehnică cazangeriei si 3 puncte termice mun. Bălți, SAG-2

1	50531200-8	Servicii de întreținere a aparatelor cu gaz			
1.1	50531200-8	Servicii de deservire a Cazangeriei și a 3 puncte termice	serviciu	1	<p>1.1. Emiterea recomandărilor personalului de deservire pentru modificarea parametrilor de funcționare, asistență în stabilirea parametrilor de funcționare.</p> <p>1.2. Consultarea personalului de deservire pe chestiunile de exploatare.</p> <p>2.1. Verificarea registrelor de exploatare a cazangeriei</p> <p>2.2. Verificarea stării echipamentului cazangeriei și a sistemului de încălzire cu scopul respectării parametrilor de funcționare a acestora.</p> <p>2.3. Verificarea funcționării panou de comanda, și modificarea parametrilor de lucru a instalatiilor.</p> <p>2.4. Controlul presiunii gazului.</p> <p>2.5. Controlul presiunii agentului termic în sistemul de încălzire</p> <p>2.6. Verificarea stării tehnice a echipamentului de gaz al arzătorului</p> <p>2.7. Verificarea etanșeității tuturor conexiunilor a echipamentului de gaz, utilajelor și instrumentelor de măsură.</p> <p>2.8. Inspectarea și controlul stării de funcționare a armăturii de închidere a gazului;</p> <p>2.9. Verificarea declanșării: detectorului de gaze și a supapei de închidere a gazului</p> <p>2.10. Controlul funcționării mecanismelor de siguranță și de închidere și dispozitivelor automate de reglare și securitate.</p> <p>2.11. Verificarea siguranței a supapei de evacuare</p> <p>2.12. Verificarea funcționalității pompelor de circulație</p> <p>2.13. Testarea sursei de alimentare</p> <p>2.14. Inspectarea cazanului și a arzătorului în stare de funcționare</p> <p>2.15. Examinarea exterioară a conductei de gaz de la</p>

				<p>boiler până la intrarea în coșul de fum</p> <p>2.16. Controlul presiunii aerului în rezervoarele de expansiune</p> <p>2.17. Verificarea supapelor</p> <p>2.18. Inspecția vizuală a stării utilajului</p> <p>2.19. Testarea sistemului de control</p> <p>2.20. Controlul funcționării dulapului de comandă</p> <p>Perioada deservirii Ianuarie-Aprilie, Octombrie- Decembrie</p> <p>Asigurarea serviciilor și efectuarea lucrărilor de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deservirea tehnică conform "Cerințe Minime de Securitate Privind Exploatarea Sistemelor de Distribuție a Gazelor Combustibile Naturale" HG №522 din 12.07.2017 p.687 o data in luna. - Deservirea tehnică generală semestrială (o data în 6 luni); - Deservirea tehnică anuală la inceputului sezon de incalzire (o data în 12 luni); -Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase în timp de 1 ora.; -Dispecerat permanent.
--	--	--	--	--

MD76TRPBAA222500A15345AC - 3200 LEI/LUNA * 6 LUNI = 19200 LEI

Șef serviciu

Petru Gudima

Coordonator

Șef Serviciu