


Бланк - заказ на изготовление теплообменника № ТО 439 от 09.07.2026 г.

Заказчик: Dina Cociug (Молдова) Расположение - Телефон/Факс E-mail Для: Сабирова И.И.	Исполнитель Доберчук В.В.. Типоразмер Специальный Установка - Gв,[м³/ч] Q,[кВт] M,[кг]																
Наименование блока с индексами и характеристиками входящего оборудования																	
Примечание: Теплообменник изготовить в корпусе с каплеуловителем и поддоном из нержавеющей стали.																	
Индекс: C-VKO-70-40-6 спец. (BOB243.9-070-040-06-25-06-1-111-1) Материал корпуса – оцинк. сталь без покрытия Материал труб теплообменника – медь, Диаметр – 12,0мм, Толщина – 0,32мм, Тип трубки - гладкая Материал оребрения – алюминий, Толщина – 0,12мм Исполнение: правое/противоток Материал коллекторов: углеродистая сталь, Размер: наружный диаметр Ø35 Исполнение патрубков: резьба G 1"																	
																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FL</th> <th>EP1, EP2</th> <th>OL</th> <th>MAX</th> <th>FH</th> <th>SP1, SP2</th> <th>CH</th> <th>CD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700</td> <td>20</td> <td>860</td> <td>60</td> <td>400</td> <td>20</td> <td>440</td> <td>180</td> </tr> </tbody> </table>		FL	EP1, EP2	OL	MAX	FH	SP1, SP2	CH	CD	700	20	860	60	400	20	440	180
FL	EP1, EP2	OL	MAX	FH	SP1, SP2	CH	CD										
700	20	860	60	400	20	440	180										

С ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ И РАЗМЕРАМИ СОГЛАСЕН.

СОГЛАСОВАНО _____
(Должность, ФИО, подпись ЗАКАЗЧИКА)