

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Proceduri de achiziție: SIA RSAP

Denumirea licitației: <u>Cablu de tensiune înaltă</u>				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
Lotul 1				
31321300-5	Cablul de tensiune înaltă	1. Tensiunea nominală 10 kV	1. Tensiunea nominală 10 kV	
		2. Numărul și secțiunea nominală a firelor conductoare: 3x240 (mm²)	2. Numărul și secțiunea nominală a firelor conductoare: 3x240 (mm²)	
		3. Grosimea izolației între conductori 5.5 (mm)	3. Grosimea izolației între conductori 5.5 (mm)	
		4. Grosimea izolației membranei conductorului 4 (mm)	4. Grosimea izolației membranei conductorului 4 (mm)	
		5. Grosimea membranei 1.8 (mm)	5. Grosimea membranei 1.8 (mm)	
		6. Durata admisă a tensiunii (sarcinii) curentului: - instalare aeriană: 347 (A)	6. Durata admisă a tensiunii (sarcinii) curentului: - instalare aeriană: 347 (A)	
		- instalare subterană : 314 (A)	- instalare subterană : 314 (A)	
		7. Intervalul temperaturii de funcționare: -50...+50 (C)	7. Intervalul temperaturii de funcționare: -50...+50 (C)	
		8. Raza minimală de curbare la instalare 1500 (mm)	8. Raza minimală de curbare la instalare 1500 (mm)	
		9. Diferența de nivele pe traseul instalării, nu mai mare: 15 (m)	9. Diferența de nivele pe traseul instalării, nu mai mare: 15 (m)	
		10. Diametrul exterior al membranei din metal: 48 (mm)	10. Diametrul exterior al membranei din metal: 48 (mm)	
		11. Diametrul exterior estimat al cablului (informativ): 60 (mm)	11. Diametrul exterior cablului 57,9 (mm)	
		12. Masa cablului (orientativ): 5480 kg/km	12. Masa cablului (orientativ): 5480 kg/km	



