

SPECIFICATII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1560935657800 din 21.06.2019
Denumirea procedurii de achiziție: UPS trifazat de tip On-line pentru Medicină Nucleară pentru anul 2019

Cod CPV	Denumire bunurilor	Model articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnica deplina solicitata de autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de ofertant	Standarde de referință
316000 00-2	Lotul nr.1 UPS trifazat de tip On-line pentru secția Medicina Nucleară	1) UPS MASTERYS BC+ 80kVA UPS 3/3 400V PF=0.9 Art. U4BC083M00-0-00 + 2) EXTERNAL BATTERY CABINET Art. 1MBF40-040N4F + 3) MASTERYS BC+/GP4 100-120KVA UPS ISOLATION TRANSFO 3/3 400/400V IN CABINET FOR UPS Art. U4-OP-IT3120	ITALY	„SAS Socomec”	Sursă de alimentare neîntrerupt (UPS) trifazată 80 kVA. Anul de producer: 2019. Topologie: On-Line dublă conversie sau On-Line Delta conversie. Tip: Trifazat. Putere: 80 kVA. Factor de putere: ≥ 0.9 . Eficiența la sarcină 100%: $\geq 90\%$ Eficiența la sarcină $< 50\%$: $\geq 80\%$ Zgomot la 1m de dispozitiv: < 65 Db Tensiune alimentare: $380\text{ V} \pm 10\%$, 50 Hz $\pm 10\%$. Tensiune de ieșire: $380\text{ V} \pm 1\%$, 50 Hz ± 2 Hz. Forma semnalului de ieșire: Sinusoidal. Coeficient distorsiuni neliniare (THD): sarcină liniară: $< 3\%$, sarcină neliniară: $< 5\%$. Timp de lucru de la baterii: ≥ 10 min. Opțiuni: Bypass. Transformator de izolație. Manualul de utilizare in limba de stat. Termen de garanție: ≥ 24 luni. Instalare de către participantul câștigător. Certificare: IEC 62040-1, IEC 62040- 2. Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instruire.	Sursă de alimentare neîntrerupt (UPS) trifazată 80 kVA/72kW. Anul de producere: 2019. Topologie: On-Line dublă conversie Tip: Trifazat. Putere: 80 kVA. Factor de putere: ≥ 0.9 . Eficiența la sarcină 100%: $\geq 90\%$ Eficiența la sarcină $< 50\%$: $\geq 80\%$ Zgomot la 1m de dispozitiv: < 60 Db Tensiune alimentare: $240 - 480\text{ V}$, 50 Hz $\pm 10\%$. Tensiune de ieșire: $380\text{ V} \pm 1\%$, 50 Hz ± 2 Hz. Forma semnalului de ieșire: Sinusoidal. Coeficient distorsiuni (THD): $< 1\%$. Timp de lucru de la baterii: - 14 min la sarcina 36 kW - 7 min la sarcina 72 kW. Inclusiv: -Bypass. -Transformator de izolație. -Manualul de utilizare in limba de stat. Termen de garanție: 24 luni. Instalare de către „VEC” SRL. Certificare: IEC 62040-1, IEC 62040-2. Instalare dispozitiv și instruire personal de către „VEC” SRL în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către „VEC” SRL 2 ani începând cu data de instruire.	IEC 62040- 1, IEC 62040-2

Semnat: _____

Nume: **Voloșin Grigori** În calitate de: **director** Ofertantul: **”VEC” SRL** Adresa: **MD2001, Chisinau, str. Bulgara 19, ap.3**