

Міністерство економіки України
(Ministry of Economy of Ukraine)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(STATE ENTERPRISE «ZAPORIZHZHYA RESEARCH AND PRODUCTION
CENTER OF STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION»)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Certificate of conformity



10231
DCTU EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA.10231.01218-22
Registered in the Register of the certification body under

Термін дії з 31 січня 2022 р. до 30 січня 2024 р.
Valid from

Сертифікат видано ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛ-КАТ",
Certificate is issued to 79040, м. Львів, вул. Конюшинна, 20, код ЄДРПОУ 38456790.

Продукція проводи і шнури гнучкі з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою
Production на напругу до 380/660 В марок: ПВС, ПВСнг, ПВСнг-LS, ПВСП, ПВСПнг,
ПВСПнг-LS, ПВСе, ПВСнг, ПВСнг-LS, ПВСеф, ПВСефнг, ПВСефнг-LS, ШВД,
ШВДнг, ШВДнг-LS, ШВВП, ШВВПнг, ШВВПнг-LS, ШВЛ, ШВЛнг, ШВЛнг-LS.

27.32.1
код ДКП

Відповідає вимогам пп. 4.5.1, 4.5.3, 4.5.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.7.1, 4.8.1, 4.8.2, 4.9.1 (табл. 4, пп. 1, 2, 3,
Satisfy the requirements 4, 5, 6), 4.11, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.5 ТУ У 27.3-38456790-016:2019 "Проводи і шнури
гнучкі з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою на напругу до 380/660 В";
п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 згідно з ДСТУ EN 60332-1-2:2017 (клас стійкий);
п. 4.2 ДСТУ 4809:2007 згідно з ДСТУ EN 60332-3-22:2013 (категорія А,
клас стійкий) для проводів і шнурів з індексами «нг» та «нг-LS»;
п. 4.5 ДСТУ 4809:2007 згідно з ДСТУ EN 61034-2:2015 (клас ДПк1)
для проводів і шнурів з індексом «нг-LS»;
п. 4.6 ДСТУ 4809:2007 згідно з ДСТУ EN 60754-1:2015 (клас Кк1)
для проводів і шнурів з індексом «нг-LS».

Виробник(и) ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛ-КАТ",
Producer (s) 79040, м. Львів, вул. Конюшинна, 20, код ЄДРПОУ 38456790.

Місце(я) виробництва 79040, м. Львів, вул. Конюшинна, 11; 79040, м. Львів, вул. Конюшинна, 20.
Place (s) of production

Додаткова інформація Серійне виробництво з 31.01.2022 до 30.01.2024. Контроль за сертифікованою
Additional information продукцією здійснюється шляхом технічного нагляду періодичністю - 1 раз
на рік. Схема сертифікації - з обстеженням виробництва.

Сертифікат видано органом з сертифікації продукції ДП "ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ", 69005,
Certificate is issued by the certification body м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10, атестат про акредитацію
№ 10231 від 31.12.2021, тел. (061) 289-98-69.

Сертифікат видано на підставі Протокол випробувань № 02с/22 від 31.01.2022, виданий ВЛ ПрАТ
Certificate issued on the basis "УкрНДІКП" (ат. акр. № 20007 від 17.07.2019 дійсний до 16.07.2024). Акт
обстеження виробництва № 661 від 29.11.2021.

Керівник органу з сертифікації
Director of the certification body

М.П./Stamp



(підпис/signature)

В.В. Жуков

(ініціали, прізвище/
initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації за тел. (061) 289 98 69.
Validity Certificate of conformity can be checked on the base of data of the certification body by phone (061) 289 98 69.