

[Эта таблица должна быть заполнена оферентом в графах 3, 4, 5, 7, а закупающим органом – в графах 1, 2, 6, 8]

## Технические характеристики (F4.1)

Номер процедуры закупки <b>RSAP № ocds-b3wdp1-MD-1586159364715 от 06.04.2020</b>
Наименование процедуры закупки: <b>Запрос ценовых оферт «Центробежный насос для перекачивания питьевой воды второго подъема».</b>

Наименование товаров/услуг	Образец изделия	Страна происхождения	Производитель	Полная техническая спецификация, запрашиваемая закупающим органом	Полная техническая спецификация, предложенная оферентом	Справочные стандарты
2	3	4	5	6	7	8
<b>Товары/услуги</b>						
Лот 1						
<b>«Центробежный насос для перекачивания питьевой воды второго подъема».</b>	<b>TMBZ 4P 100-150/5</b>	<b>ИТАЛИЯ</b>	<b>SAER</b>		Горизонтальный, многоступенчатый, высокоэффективный, нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос с автономными соединениями для перекачивания чистой воды без абразивных и длинноволоконистых	

					компонентов с горизонтальным всасывающим патрубком DN 150 ( PN 16) и вертикальным напорным патрубком DN 100 ( PN 40). Насосный агрегат для горизонтальной установки, включая насос, электродвигатель, муфту, фундаментную раму. Q=127 m3/h H=120 m P=75 kW	
--	--	--	--	--	---	--

**Подписано:** \_\_\_\_\_

**Имя:** Андрей Прижилевски

**В качестве:** Директор

**Оферент:** AXIMA GRUP SRL

**Адрес:** MD-2001, mun. Chişinău str.C.Negruzzi 2/3 - 25,, R.Moldova

**Дата:** «08» Апреля 2020