


Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
31122000-7	Generator electric	AD 750	Turcia	AKSA	Frecvența Generator de Curent Electric 50 Hz Tensiune Generator de Curent Electric 400 V Factor de putere Generator de Curent Electric $\cos 0,8 \varnothing$ Faze 3 Putere pasivă LTP Generator de Curent Electric min. 700 kVA Putere pasivă LTP Generator de Curent Electric min. 560 kW Putere nominală PRP Generator de Curent Electric min. 650 kVA Putere nominală PRP Generator de Curent Electric 525 kW Sistem de racire motor Lichid Regulator de viteză Electronic Combustibil Generator de Curent Electric Diesel Sistem de pornire Electric Capacitate motor la pornire 7 kW Circuit electric 24V 24 V Timp de funcționare la 100% PRP	Frecvența Generator de Curent Electric 50 Hz Tensiune Generator de Curent Electric 400/231 V Factor de putere Generator de Curent Electric $\cos 0,8 \varnothing$ Faze 3 Putere standby Generator de Curent Electric min. 750 kVA Putere standby Generator de Curent Electric min. 600 kW Putere prime Generator de Curent Electric min. 680 kVA Putere prime Generator de Curent Electric 544 kW Sistem de racire motor Lichid Regulator de viteză Electronic Combustibil Generator de Curent Electric Diesel Sistem de pornire Electric Capacitate motor la pornire 7 kW Circuit electric 24V 24 V Timp de funcționare la 100% PRP	

					min 5 h (ore) Generatorul să fie carcasat Panou AAR (anclansare automată de rezervă) min 1000 A Pe baza de intreruptoare automate motorizate Sistem de încălzire a uleiului de motor, și sistem de încălzire a lichidului de răcire Sistem de excitare AREP sau echivalent (confirmat prin declarația de la producător ce va fi inclusă în acest generator Pornirea generatorului trebuie să aibă un current de scurtcircuit de minimum 270 %, care să nu destabilizeze tensiunea în momentul pornirii Panou de comanda manual / automat Termen de garanție Min 24 luni Deservirea instalației conform recomandărilor elaborate de producător pe totă perioada de garanție Instruirea utilizatorilor Prezentarea Manualelor de utilizare și a Manualelor de service la livrarea instalației Certificate 2006/42/CE - Machinery Directive CE – cu includerea numărului de serie a generatorului la livrare Certificat de dealer și service autorizat în RM Certificat eliberat pentru min 2 ingineri care au fost școlarizați de producător 2000/14/EC - The Outdoor Noise Directive EN 12100 - Safety of machinery ISO 8528 - Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets ISO 3046 - Reciprocating internal combustion engines	min 5 h (ore) Generatorul să fie carcasat Panou AAR (anclansare automată de rezervă) min 1000 A Pe baza de intreruptoare automate motorizate Sistem de încălzire a uleiului de motor, și sistem de încălzire a lichidului de răcire Sistem de excitare AREP sau echivalent (confirmat prin declarația de la producător ce va fi inclusă în acest generator Pornirea generatorului trebuie să aibă un current de scurtcircuit de minimum 270 %, care să nu destabilizeze tensiunea în momentul pornirii Panou de comanda manual / automat Termen de garanție 24 luni Deservirea instalației conform recomandărilor elaborate de producător pe totă perioada de garanție Instruirea utilizatorilor Prezentarea Manualelor de utilizare și a Manualelor de service la livrarea instalației Certificate 2006/42/CE - Machinery Directive CE – cu includerea numărului de serie a generatorului la livrare Certificat de dealer și service autorizat în RM 2000/14/EC - The Outdoor Noise Directive EN 12100 - Safety of machinery ISO 8528 - Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets ISO 3046 - Reciprocating internal combustion engines	
	TOTAL						

Semnat:



Numele, Prenumele: Miron Iurii

În calitate de: Director

Ofertantul: Energodiesel S.R.L

Adresa: Chisinau, str. Bucuresti 42/6a

