

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21039807 din 20.05.2021

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

Nr. Lot	Denumire a bunurilor/ serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință		
	<b>Lotul 1</b>								
<b>1</b>	Compresor de aer medical	DK502x2 V/110SM	Slovacia	EKOM	<b>Descriere generală</b>	<b>Descriere generală</b>	<b>ISO9001</b>  <b>ISO13485</b>		
					Tip compresor	Staționar		Tip compresor	Staționar <b>DA</b>
					Tip compresor	Fără ulei		Tip compresor	Fără ulei <b>DA</b>
					Cu rezervor	Da		Cu rezervor	<b>Da</b>
					Sistem automat de oprire	La umplerea rezervorului		Sistem automat de oprire	La umplerea rezervorului <b>DA</b>
					Volumul rezervor	Minim 20 l		Volumul rezervor	Minim 20 l <b>DA, 110 L</b>
					Flux de aer livrat	Minim 125 l/min		Flux de aer livrat	Minim 125 l/min <b>DA, 215 L</b>
					Presiunea de lucru a compresorului	Minim 7 bar		Presiunea de lucru a compresorului	Minim 7 bar <b>DA, 8 bar</b>
					Calitate aer	Medical, cu filtre de aer		Calitate aer	Medical, cu filtre de aer <b>DA +0,3 microni</b>
					Sistem de uscare a aerului	Inclus, la punct de rouă maxim 3 °C		Sistem de uscare a aerului	Inclus, la punct de rouă maxim 3 °C <b>DA + 3 °C la 7 bar</b>
					Presiune necesară de ieșire	Interval 3 – 6 bar, ajustabil, pentru rețeaua de gaze medicale		Presiune necesară de ieșire	Interval 3 – 6 bar, ajustabil, pentru rețeaua de gaze medicale <b>DA +reglabil</b>
					Manometre de aer	Pentru monitorizarea presiunii compresorului si a presiunii din rețeaua spitalului		Manometre de aer	Pentru monitorizarea presiunii compresorului si a presiunii din rețeaua spitalului <b>DA</b>
					Zgomot	Maxim 60 dB		Zgomot	Maxim 60 Db <b>DA, &lt;56Db</b>
					Tensiune de alimentare	220 V, 50 Hz		Tensiune de alimentare	220 V, 50 Hz <b>DA</b>
					Dimensiuni	Aproximativ 600 x 600 x 1000 mm		Dimensiuni	Aproximativ 600 x 600 x 1000 mm <b>DA, 1200 x 725 x 992</b>
					<b>Documentație</b>			<b>Documentație</b>	
					Manualul de utilizare	Română sau rusă, tipărit și în format electronic		Manualul de utilizare	Română sau rusă, tipărit și în format electronic <b>DA</b>
					Manualul de service	Engleză, tipărit și în format electronic		Manualul de service	Engleză, tipărit și în format electronic
					<b>Logistică</b>			<b>Logistică</b>	
					Transportare la adresa solicitată	Da		Transportare la adresa solicitată	Da



## Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21039807 din 20.05.2021

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	U/M	Cantitatea	Preț (fără TVA)	Preț (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
	<b>Lotul 1</b>							
<b>1</b>	Compresor de aer medical	buc	1	159 000	190 800	159 000	190 800	în decurs de 30 zile de la comanda cumpărătorului.

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Cârstocea Ioan-Răzvan** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: ÎCS „EYECON MEDICAL” S.R.L. Adresa: Piața D. Cantemir nr.1