

Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru calitatea produselor și a serviciilor furnizate, Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L., atestă că: produsul Oxigen medical lichid (O₂ - criogenic) este conform specificațiilor acestuia, corespunde scopului pentru care a fost realizat și se încadrează în parametri de calitate.

Nr. inmatric. Cisterna/lot: LTK 5 /0,25
Partida № 0704

BULETIN DE ANALIZE

№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 6331-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O ₂ , în %, nu mai puțin de	99,50	99.80
2	Concentrația de C ₂ H ₂ , în %,	Absent	absent
3	Concentrația de CO ₂ la 1 dm ³ de oxigen lichifiat, cm ³ , nu mai mare	3,0	0.15
4	Conținutul de ulei	Absent	absent
5	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	retinut
6	Conținutul de acizi și baze gazoase	Reținut conform aliniatului 3.7	retinut
7	Conținutul de O ₃ și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	retinut
8	Umeditatea și impuritățile mecanice	Reținut conform aliniatului 3.9	retinut
9	Prezența mirosului	Absent	absent

Calitatea oxigenului corespunde conform GOST 6331-78

Data: 08.04.2022

Inginer laborant: _____

Laboratorul Secției de Producere

