

Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод - изготовитель (для импортного оборудования страна ,фирма).	Тип,марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Ед. изм.	Кол.	Мас-са, кг.
	1.Электрооборудование напряжением до 1000 В, поставляемое заказчиком.				
1.1	(ВУ1) Вводно-распределительное устройство с переключателем и предохранителями ПН2-250 I нл. вст.150А на вводе,на отходящих группах предохранители НПН-63 Iнл. вст. 20А-3группы,30А-2гр,63А-1гр	BZUM-TF-05-25	шт.	1	
1.2	(ВУ2) Вводно-распределительное устройство с переключателем и предохранителями ПН2-250 I нл. вст.100А на вводе,на отходящих группах предохранители НПН-63 Iнл. вст. 20А-1гр.,30А-2гр,63А-2гр 40А-1группа	BZUM-TF-05-25	шт.	1	
1.3	(ВУ3) Пункт силовой распределительный с выключателем на вводе ВА88-35 (~3), 250А, выключатели на группахВА47-100 I уст.50А(~3)С-4шт. I уст.10А(~3)С-2шт. I уст.20А(~3)С-1шт. Шина силовая УКМ10-5S-03-1шт. Шина нулевая УКМ10-NP-03-1шт.	ПР11 3068	шт.	1	
1.4	(АВР). Устройство автоматического переключения на резерв, 380/220В400 А, 50 Гц. : вводные 3-ех полюсные автоматы (2х250А) трехполюсный I уст. 6,0А, характеристика С однополюсный I уст. 6,0А, характеристика С	(нестандартное оборудование) ВА51-25 ВА47-29 ВА47-29	компл. шт. шт. шт.	1 2 2 1	
1.5	Пускательэлектромагнитный ПМЛ1501 переверсивный ~380/220В, 3н.о+3н.з контактов.	ПМЛ1501	шт.	2	
1.6	Арматура светосигнальная с зеленым светофильтром АМЕ -323221У2, ~220 В.		шт.	2	
1.7	Реле контроля напряжения ~380В,	РНПП -311.	шт.	2	
1.8	Реле времени ~220 В, с выдержкой 10 с. ЭВ-181.	ЭВ-181	шт.	2	
	Возмозно применение другого сертифицированного оборудования с сохранением существующих параметров.				
		15943 - EEF / IEL.CO			
		Reparatia generala a spalatorie Parcul urban de autobuze			
Modif. sect. planoa nr. doc. semnat. data.		Faza	Planoa	Planoa	
		PE	1	4	
Sp. princ.	Sviridov S.			INCP	
Execut.	Șevărnicea V.			"URBANPROIECT" or. Chisinau	