

Specificația tehnică:

Obiectul: UPS (Sursă de alimentare neîntreruptibilă)

Numărul: **№ VMTG–20.1/24 din 28/05/2024**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr.	Denumirea bunurilor solicitate	UM/ Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UPS (Sursă de alimentare neîntreruptibilă)	5 buc.	Conform Caietului de sarcini	Daker DK Plus 3000	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 ISO 14001	Franta	Legrand	<p>Tip – UPS on-line cu dublă conversie. Puterea efectivă - 2700 W. Puterea maximală de ieșire - 3000 VA. Banda de tensiuni la intrare : 180 V - 300 V sarcina deplină 150V - 300V la 80% din sarcina 110V-300V la 60% din sarcina</p> <p>Frecvența de intrare - 40 - 60 Hz+/-5%, detecție automată. AVR – reglarea automată a tensiunii. Tensiunea nominală la intrare; la ieșire - 230 V; 230 V+/-1%.</p> <p>Frecvența nominală la ieșire - 50/60 Hz +/- 0.1% (poate fi setată din panoul LCD)sincronizat la rețea. Tip de formă de undă - unda sinusoidală. Porturi de comunicații - USB B, COM (RS-232). Software de management – inclus. Ecran LCD - Diagrame text și imitație care afișează modurile de funcționare, parametrii sistemului și alarmele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • funcționare normală • frecvența de ieșire care nu este sincronizată cu intrarea • funcționare cu baterie

								<ul style="list-style-type: none"> • funcționare în modul bypass • modul de alimentare defect • supraîncărcat • anomalie generică • conexiune incorectă a neutrului • timpul de rezervă(back-up time) • sfârșitul timpului de funcționare Prize de ieșire - 6xIEC C13 & 1xIEC C19 Timpul de încărcare - 4 ore. Tip montare rack - 2U. Repornirea automată a sarcinilor după oprirea UPS-ului - repornirea automată a echipamentului conectat la revenirea alimentării la intrare. Durata de viață estimată a bateriei – 3 ani.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristicelor tehnice a bunurilor propuse.

Semnat:

Numele, Prenumele: ___Baciu Victor_____

În calitate de: ___Administrator_____

Ofertantul: ___SC Rapid Link SRL_____

Adresa: ___str. Gh. Asachi nr. 71/7, Chisinau, Moldova, MD-2028_____

Data: „11” Iunie 2024