

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR**

Nr. 12/149 din 06 decembrie 2024

Privind schimbarea economizorului cazanului TTM-96B №3. Reparația controlului termic al metalului grinzilor economizorului cazanului TTM-96B №3, executată la obiectul CET Sursa-1, „TERMoelectrica” S.A. în cadrul contractului nr. 2024149 din ”03” mai 2024, încheiat între „TERMoelectrica” S.A. și S.R.L.”HORUS”

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05-06 Decembrie 2024, fiind formată din:

Reprezentanții „TERMoelectrica” S.A.:

Inginer-șef în industria prelucrătoare
Șef dep. în industria prelucrătoare (producere)
Șef secție în industria prelucrătoare (ScCTG-1)
Șef serviciu în industria prelucrătoare (ST)
Șef serviciu în industria prelucrătoare (SAIT)
Șef adj. serviciu în industria prelucrătoare (SPIOM)
Conducător grupă specializată SST (SPIOM)
Inginer supraveghere tehnică cat. 2 (SPIOM)

Alexandru Buruiană
Munteanu Lilian
Ababii Sergiu
Mancaș Oleg
Mocanu Serghei
Helbeti Veaceslav
Cartaleanu Stanislav
Lazu Gheorghe

Reprezentanții HORUS S.R.L. :

Manager proiect
Director tehnic interimar

Pasecinic Mihail
Belcevicen Leonid

2. Au mai participat la recepție finală: -

3. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Schimbarea economizorului cazanului TTM-96B №3. Reparația controlului termic al metalului grinzilor economizorului cazanului TTM-96B №3, a constat din 2 părți:

I. Schimbarea economizorului cazanului:

- a. Demontarea/Montarea a 1104 secții a economizorului protecția a 12 grinzi economizorului;
- b. Controlul metalului a 5626 cordoane de sudura;
- c. Demontare / Restabilirea izolației termice.

II. Reparația controlului termic al metalului grinzilor economizorului cazanului:

- a. Demontarea /montarea cablurilor, cutiilor și senzorilor de temperatură;
- b. Conectarea și ajustarea canalelor de monitorizare controlului termic al metalului grinzilor economizorului.

4. Constatările comisiei de recepție:

A. Lucrările de schimbare a economizorului și reparația controlului termic al metalului grinzilor economizorului a cazanului TFM-96B №3, CET Sursa-1 au fost finalizate la 11 noiembrie 2024, lucrările pentru înlăturarea obiecțiilor au fost finalizate la data de 05 decembrie 2024;

B. Lucrările au fost executate în corespundere cu prevederile contractului nr 2024149 din 03 mai 2024 și în corespundere cu documentația normativă în vigoare, cu respectarea proiectului tehnic;

C. Cazanului energetic TFM-96B a blocului energetic Nr. 3, CET Sursa-1, este pus în funcțiune și testat complet, lucrările fiind executate în modul corespunzător;

5. Concluzia comisiei de recepție:

A. Se admite spre recepție finală lucrările executate la cazanul TFM-96B a blocului energetic Nr. 3, CET Sursa-1;

B. Lucrările de schimbare a economizorului și reparația controlului termic al metalului grinzilor economizorului a cazanului TFM-96B №3, CET Sursa-1 sunt predate de Executant și sunt recepționate integral de Beneficiar. Observații la lucrările executate nu sunt.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi **06 decembrie 2024** în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Beneficiar „TERMOELECTRICA” S.A.:


Inginer-șef în industria prelucrătoare

 Alexandru Buruiană

Șef dep. în industria prelucrătoare (producere)

 Munteanu Lilian

Șef secție în industria prelucrătoare (ScCTG-1)

 Ababii Sergiu


Șef serviciu în industria prelucrătoare (SAIT)

 Mocanu Serghei

Șef serviciu în industria prelucrătoare (ST)

 Mancaș Oleg


Șef adj. serviciu în industria prelucrătoare (SPIOM)

 Helbeti Veaceslav

Conducător grupă specializată SST (SPIOM)

 Cartaleanu Stanislav

Inginer supraveghere tehnică cat. 2 (SPIOM)

 Lazu Gheorghe

Executant S.R.L. „HORUS”:

Manager proiect

 Pasescic Mihail

Director tehnic interimar

 Belcevicen Leonid