



SC "Beton Service" SRL

Certificat de calitate

Editia:01

Revizia:01

Data: 11.12.13

SC "Beton Service" SRL
MD – 2093 mun. Chişinău,
s. Grătieşti, str. G. Cosbuc, 4,
tel. (022) 45-58-83

Fabricat in Moldova



029

Nr. Certificatului de conformitate

050480

valabil pina la 25 august 2017

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. _____ din _____

Amestecuri de betoane, GOCT 7473-94, GOCT 26633-91

Utilizator _____

Cantitatea produsului livrat _____ m³

Lucrabilitatea la locul de preparare a amestecului de beton P- _____ cm

Marca betonului БСГ B25 (M350)Marca betonului după rezistența la îngheț – dezgheț F150.Impermiabilitatea la apa – W 6. •Denumirea și cantitatea adaosurilor chimice utilizate la producerea amestecului de beton Plastifiant-Receta NDimensiunea maximă a componentelor – 5-20 mm

Clasa amestecului de beton conform activității efective a radionuclizilor naturali:

Clasa I Aeff 24,1 Bq/kg

Produsul corespunde SM GOST 10180:2014 și atinge rezistența necesară 32,74 MPa,
in termen de 28 zile din ziua fabricării, ceea ce corespunde mărcii de proiect.

Eliberat « _____ » _____ 2017

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL

Onica Vladimir